Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	80,79	65,82	14,97	87,91	51,70	36,21	7,00	5,00	2,61	12,41	-	-	12,83	-	12,83	-	87,95	-	1,09			3,71
24.01.17	24,00	-	78,59	64,20	14,39	87,33	51,05	36,28	7,00	5,00	2,58	11,65	-	-	12,02	-	12,02	-	87,14	-	1,01			3,59
25.01.17	24,00	-	76,70	63,62	13,08	87,35	50,26	37,09	7,00	5,00	2,58	10,64	-	-	10,99	-	10,99	-	87,24	-	0,93			3,51
26.01.17	24,00	-	80,15	65,14	15,01	86,73	50,12	36,61	7,00	5,00	2,62	12,45	-	-	12,85	-	12,85	-	86,46	-	1,08			3,69
27.01.17	24,00	-	51,79	44,33	7,46	81,73	51,00	30,73	7,00	5,00	1,02	15,48	-	-	15,75	-	15,75	-	61,72	-	0,96			1,97
28.01.17	24,00	-	71,40	57,47	13,93	81,62	47,74	33,88	7,00	5,00	2,02	13,18	-	-	13,55	-	13,55	-	80,83	-	1,06			3,09
29.01.17	24,00	-	80,02	64,68	15,34	82,48	49,27	33,21	7,00	5,00	2,30	13,53	-	-	13,91	-	13,91	-	82,34	-	1,11			3,42
30.01.17	24,00	-	80,40	64,91	15,49	82,59	49,44	33,15	7,00	5,00	2,31	13,64	-	-	14,05	-	14,05	-	82,55	-	1,13			3,43
31.01.17	24,00	-	47,37	40,11	7,26	79,65	49,92	29,73	7,00	5,00	0,85	14,74	-	-	15,02	-	15,02	-	62,87	-	0,93			1,77
01.02.17	24,00	-	71,12	56,22	14,90	79,43	46,30	33,13	7,00	5,00	1,89	14,87	-	-	15,28	-	15,28	-	78,10	-	1,16			3,05
02.02.17	24,00	-	81,41	66,60	14,81	82,30	49,37	32,93	7,00	5,00	2,32	13,30	-	-	13,68	-	13,68	-	82,15	-	1,09			3,41
03.02.17	24,00	-	80,15	67,26	12,89	82,52	49,91	32,61	7,00	5,00	2,31	11,48	-	-	11,83	-	11,83	-	82,37	-	0,95			3,26
04.02.17	24,00	-	80,90	67,22	13,68	82,60	50,19	32,41	7,00	5,00	2,31	12,23	-	-	12,63	-	12,63	-	82,46	-	1,01			3,31
05.02.17	24,00	-	80,91	65,65	15,26	82,49	49,53	32,96	7,00	5,00	2,31	13,57	-	-	13,98	-	13,98	-	82,36	-	1,12			3,43
06.02.17	24,00	-	80,94	63,98	16,96	83,75	48,47	35,28	7,00	5,00	2,43	14,94	-	-	15,41	-	15,41	-	84,13	-	1,26			3,68
07.02.17	24,00	-	78,35	62,91	15,44	85,82	48,08	37,74	7,00	5,00	2,57	13,26	-	-	13,67	-	13,67	-	85,93	-	1,14			3,70
08.02.17	24,00	-	79,46	65,24	14,22	89,10	50,51	38,59	7,00	5,00	2,73	11,87	-	-	12,28	-	12,28	-	89,04	-	1,06			3,79
09.02.17	24,00	-	81,11	66,72	14,39	89,50	51,64	37,86	7,00	5,00	2,74	12,14	-	-	12,56	-	12,56	-	89,36	-	1,08			3,82
10.02.17	24,00	-	87,14	72,79	14,35	89,55	53,55	36,00	7,00	5,00	2,82	12,24	-	-	12,66	-	12,66	-	89,47	-	1,09			3,91
11.02.17	24,00	-	93,63	75,92	17,71	89,79	55,03	34,76	7,00	5,00	2,86	15,37	-	-	15,91	-	15,91	-	89,66	-	1,38			4,24
12.02.17	24,00	-	91,07	75,70	15,37	89,61	54,74	34,87	7,00	5,00	2,85	13,13	-	-	13,58	-	13,58	-	89,27	-	1,17			4,02
13.02.17	24,00	-	92,61	77,87	14,74	89,17	55,22	33,95	7,00	5,00	2,84	12,74	-	-	13,16	-	13,16	-	88,75	-	1,13			3,97
14.02.17	24,00	-	95,08	79,69	15,39	88,42	56,14	32,28	7,00	5,00	2,76	13,44	-	-	13,92	-	13,92	-	87,98	-	1,18			3,94
15.02.17	24,00	-	92,57	79,35	13,22	87,58	55,82	31,76	7,00	5,00	2,69	11,35	-	-	11,73	-	11,73	-	87,47	-	0,99			3,68
16.02.17	24,00	-	91,61	78,66	12,95	86,41	54,83	31,58	7,00	5,00	2,66	11,04	-	-	11,39	-	11,39	-	85,89	-	0,95			3,61
17.02.17	24,00	-	93,88	80,19	13,69	85,41	54,64	30,77	7,00	5,00	2,63	11,86	-	-	12,25	-	12,25	-	85,19	-	1,01			3,64
18.02.17	24,00	-	96,61	80,94	15,67	85,47	54,80	30,67	7,00	5,00	2,64	13,84	-	-	14,31	-	14,31	-	85,38	-	1,18			3,83
19.02.17	24,00	-	95,71	80,28	15,43	85,50	55,06	30,44	7,00	5,00	2,61	13,59	-	-	14,02	-	14,02	-	85,47	-	1,16			3,77
20.02.17	24,00	-	95,54	81,00	14,54	85,24	55,11	30,13	7,00	5,00	2,61	12,61	-	-	12,99	-	12,99	-	85,12	-	1,08			3,69
21.02.17	24,00	-	92,61	78,64	13,97	83,34	53,69	29,65	7,00	5,00	2,51	11,99	-	-	12,36	-	12,36	-	82,23	-	0,98			3,50
Среднее	24,00	-	82,65	68,44	14,22	85,35	51,77	33,58	7,00	5,00	2,43	12,95	-	-	13,35	-	13,35	-	83,90	-	1,08	-	-	3,51
Итого	720,00		2479,62	2053,11	426,51						72,96	388,58	0,00	0,00	400,57	0,00	400,57	0,00			32,47	0,00	0,00	105,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	25577,41	20843,05	4831,47	-	4949,63	-	856,37	-	-
	22.02.17 05:00	28055,15	22894,54	5219,98	-	5350,13	-	961,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **400,57** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «__» 24 ФЕВ 2017 г.
печать энергосбыта