Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	358,55	351,67	6,88	88,30	79,85	8,45	7,00	5,00	2,69	10,11	-	-	10,44	-	10,44	-	88,33	-	0,89			3,58
24.01.17	24,00	-	348,31	341,08	7,23	87,85	79,18	8,67	7,00	5,00	2,69	10,28	-	-	10,62	-	10,62	-	87,74	-	0,90			3,59
25.01.17	24,00	-	346,55	339,28	7,27	88,08	79,20	8,88	7,00	5,00	2,75	10,33	-	-	10,70	-	10,70	-	88,05	-	0,91			3,65
26.01.17	24,00	-	361,99	354,61	7,38	86,42	78,08	8,34	7,00	5,00	2,68	10,61	-	-	10,98	-	10,98	-	86,37	-	0,92			3,60
27.01.17	24,00	-	169,39	163,94	5,45	80,01	70,26	9,75	7,00	5,00	1,20	13,73	-	-	13,96	-	13,96	-	60,97	-	0,83			2,03
28.01.17	24,00	-	333,33	325,54	7,79	83,39	75,00	8,39	7,00	5,00	2,54	10,12	-	-	10,43	-	10,43	-	83,39	-	0,85			3,38
29.01.17	24,00	-	323,27	313,36	9,91	82,96	74,54	8,42	7,00	5,00	2,43	12,39	-	-	12,75	-	12,75	-	82,90	-	1,03			3,46
30.01.17	24,00	-	322,73	314,89	7,84	83,26	74,87	8,39	7,00	5,00	2,42	10,50	-	-	10,82	-	10,82	-	83,22	-	0,88			3,29
31.01.17	24,00	-	128,59	123,45	5,14	75,38	65,76	9,62	7,00	5,00	0,76	14,21	-	-	14,42	-	14,42	-	57,34	-	0,82			1,58
01.02.17	24,00	-	310,97	299,34	11,63	82,77	74,05	8,72	7,00	5,00	2,58	11,96	-	-	12,31	-	12,31	-	82,70	-	0,99			3,57
02.02.17	24,00	-	325,34	315,72	9,62	82,90	74,43	8,47	7,00	5,00	2,62	10,32	-	-	10,63	-	10,63	-	82,79	-	0,86			3,47
03.02.17	24,00	-	320,47	310,26	10,21	83,11	74,64	8,47	7,00	5,00	2,55	11,16	-	-	11,50	-	11,50	-	82,98	-	0,93			3,48
04.02.17	24,00	-	317,44	307,28	10,16	83,20	74,65	8,55	7,00	5,00	2,56	10,98	-	-	11,31	-	11,31	-	83,13	-	0,91			3,47
05.02.17	24,00	-	306,43	293,14	13,29	82,89	73,98	8,91	7,00	5,00	2,60	13,38	-	-	13,80	-	13,80	-	82,83	-	1,11			3,71
06.02.17	24,00	-	301,89	286,14	15,75	85,69	76,17	9,52	7,00	5,00	3,18	10,44	-	-	10,76	-	10,76	-	85,55	-	0,90			4,07
07.02.17	24,00	-	304,35	286,70	17,65	88,19	78,27	9,92	7,00	5,00	3,31	12,38	-	-	12,81	-	12,81	-	87,91	-	1,09			4,40
08.02.17	24,00	-	314,66	298,01	16,65	89,94	79,92	10,02	7,00	5,00	3,46	11,47	-	-	11,88	-	11,88	-	89,51	-	1,03			4,48
09.02.17	24,00	-	299,50	283,47	16,03	90,12	80,10	10,02	7,00	5,00	3,32	10,72	-	-	11,08	-	11,08	-	89,66	-	0,96			4,28
10.02.17	24,00	-	102,08	83,41	18,67	90,27	78,00	12,27	7,00	5,00	1,89	9,11	-	-	9,45	-	9,45	-	89,62	-	0,82			2,71
11.02.17	24,00	-	107,14	91,28	15,86	90,33	55,89	34,44	7,00	5,00	3,62	10,66	-	-	11,01	-	11,01	-	89,71	-	0,96			4,58
12.02.17	24,00	-	108,84	90,60	18,24	90,14	57,13	33,01	7,00	5,00	3,49	12,80	-	-	13,26	-	13,26	-	89,55	-	1,15			4,63
13.02.17	24,00	-	106,96	91,28	15,68	89,37	58,80	30,57	7,00	5,00	3,26	10,55	-	-	10,90	-	10,90	-	88,66	-	0,94			4,19
14.02.17	24,00	-	108,77	92,90	15,87	87,90	57,76	30,14	7,00	5,00	3,27	10,52	-	-	10,87	-	10,87	-	87,40	-	0,92			4,19
15.02.17	24,00	-	106,03	90,51	15,52	88,15	56,97	31,18	7,00	5,00	3,32	9,92	-	-	10,25	-	10,25	-	87,65	-	0,87			4,19
16.02.17	24,00	-	100,49	84,20	16,29	85,85	55,12	30,73	7,00	5,00	3,06	10,84	-	-	11,16	-	11,16	-	85,34	-	0,93			3,99
17.02.17	24,00	-	60,72	44,21	16,51	85,71	43,44	42,27	7,00	5,00	2,36	10,90	-	-	11,24	-	11,24	-	85,28	-	0,93			3,28
18.02.17	24,00	-	61,37	43,68	17,69	85,81	43,03	42,78	7,00	5,00	2,37	11,93	-	-	12,32	-	12,32	-	85,45	-	1,02			3,39
19.02.17	24,00	-	62,78	44,05	18,73	85,81	44,07	41,74	7,00	5,00	2,33	12,98	-	-	13,40	-	13,40	-	85,52	-	1,11			3,45
20.02.17	24,00	-	61,83	44,77	17,06	85,62	44,23	41,39	7,00	5,00	2,34	11,41	-	-	11,77	-	11,77	-	85,20	-	0,97			3,31
21.02.17	24,00	-	100,42	82,62	17,80	81,02	51,24	29,78	7,00	5,00	2,89	12,53	-	-	12,87	-	12,87	-	80,87	-	1,01			3,90
Среднее	24,00	-	219,37	206,38	12,99	85,68	66,95	18,73	7,00	5,00	2,68	11,31	-	-	11,66	-	11,66	-	84,19	-	0,95	-	-	3,63
Итого	720,00		6581,19	6191,39	389,80						80,52	339,24	0,00	0,00	349,70	0,00	349,70	0,00			28,41	0,00	0,00	108,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.