Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	143,88	131,03	12,85	85,86	49,55	36,31	7,00	5,00	4,77	12,85	-	-	16,00	-	16,00	-	85,66	-	1,10			5,87
24.01.17	24,00	-	141,53	128,65	12,88	85,35	49,02	36,33	7,00	5,00	4,68	12,88	-	-	15,98	-	15,98	-	85,12	-	1,10			5,78
25.01.17	24,00	-	138,25	127,07	11,18	85,26	48,15	37,11	7,00	5,00	4,73	11,18	-	-	14,06	-	14,06	-	85,04	-	0,95			5,68
26.01.17	24,00	-	141,69	129,36	12,33	84,84	48,13	36,71	7,00	5,00	4,76	12,33	-	-	15,36	-	15,36	-	84,57	-	1,04			5,80
27.01.17	24,00	-	94,81	85,32	9,49	81,85	48,49	33,36	7,00	5,00	2,93	9,49	-	-	11,36	-	11,36	-	72,72	-	0,69			3,62
28.01.17	24,00	-	122,36	108,83	13,53	78,86	44,70	34,16	7,00	5,00	3,73	13,53	-	-	15,88	-	15,88	-	77,56	-	1,05			4,78
29.01.17	24,00	-	145,69	130,20	15,49	80,66	46,97	33,69	7,00	5,00	4,39	15,49	-	-	18,34	-	18,34	-	80,45	-	1,25			5,64
30.01.17	24,00	-	143,69	130,57	13,12	80,72	47,17	33,55	7,00	5,00	4,39	13,12	-	-	15,80	-	15,80	-	80,56	-	1,06			5,44
31.01.17	24,00	-	90,53	78,37	12,16	78,66	47,40	31,26	7,00	5,00	2,57	12,16	-	-	13,84	-	13,84	-	69,15	-	0,84			3,41
01.02.17	24,00	-	115,14	102,58	12,56	76,50	42,63	33,87	7,00	5,00	3,49	12,56	-	-	14,72	-	14,72	-	75,36	-	0,95			4,44
02.02.17	24,00	-	136,04	123,74	12,30	80,37	45,41	34,96	7,00	5,00	4,33	12,30	-	-	15,01	-	15,01	-	80,16	-	0,99			5,32
03.02.17	24,00	-	135,28	122,49	12,79	80,61	45,64	34,97	7,00	5,00	4,29	12,79	-	-	15,49	-	15,49	-	80,41	-	1,03			5,32
04.02.17	24,00	-	137,12	120,96	16,16	80,71	45,73	34,98	7,00	5,00	4,24	16,16	-	-	18,98	-	18,98	-	80,52	-	1,30			5,54
05.02.17	24,00	-	134,80	116,72	18,08	80,62	45,04	35,58	7,00	5,00	4,16	18,08	-	-	20,92	-	20,92	-	80,42	-	1,45			5,61
06.02.17	24,00	-	130,63	114,59	16,04	81,55	44,01	37,54	7,00	5,00	4,31	16,04	-	-	18,88	-	18,88	-	81,48	-	1,31			5,61
07.02.17	24,00	-	127,60	113,13	14,47	83,44	43,27	40,17	7,00	5,00	4,55	14,47	-	-	17,41	-	17,41	-	83,35	-	1,21			5,76
08.02.17	24,00	-	130,77	116,86	13,91	86,81	45,25	41,56	7,00	5,00	4,87	13,91	-	-	17,11	-	17,11	-	86,63	-	1,21			6,07
09.02.17	24,00	-	134,32	118,76	15,56	87,32	46,19	41,13	7,00	5,00	4,89	15,56	-	-	18,88	-	18,88	-	87,11	-	1,36			6,25
10.02.17	24,00	-	139,97	125,12	14,85	87,47	47,55	39,92	7,00	5,00	5,01	14,85	-	-	18,22	-	18,22	-	87,25	-	1,30			6,30
11.02.17	24,00	-	142,42	127,09	15,33	87,84	48,56	39,28	7,00	5,00	5,00	15,33	-	-	18,77	-	18,77	-	87,58	-	1,34			6,35
12.02.17	24,00	-	140,36	124,72	15,64	87,72	48,30	39,42	7,00	5,00	4,93	15,64	-	-	19,01	-	19,01	-	87,43	-	1,37			6,30
13.02.17	24,00	-	140,63	126,46	14,17	87,36	48,88	38,48	7,00	5,00	4,88	14,17	-	-	17,44	-	17,44	-	87,07	-	1,23			6,11
14.02.17	24,00	-	139,09	124,79	14,30	86,75	49,05	37,70	7,00	5,00	4,72	14,30	-	-	17,49	-	17,49	-	86,44	-	1,24			5,95
15.02.17	24,00	-	136,33	121,57	14,76	85,72	48,16	37,56	7,00	5,00	4,58	14,76	-	-	17,87	-	17,87	-	85,52	-	1,26			5,84
16.02.17	24,00	-	133,01	119,25	13,76	84,75	47,46	37,29	7,00	5,00	4,46	13,76	-	-	16,71	-	16,71	-	84,44	-	1,16			5,62
17.02.17	24,00	-	133,57	120,29	13,28	83,65	47,19	36,46	7,00	5,00	4,40	13,28	-	-	16,16	-	16,16	-	83,42	-	1,11			5,50
18.02.17	24,00	-	135,34	120,46	14,88	83,72	47,46	36,26	7,00	5,00	4,38	14,88	-	-	17,84	-	17,84	-	83,52	-	1,24			5,62
19.02.17	24,00	-	135,98	118,73	17,25	83,73	47,39	36,34	7,00	5,00	4,32	17,25	-	-	20,24	-	20,24	-	83,55	-	1,44			5,77
20.02.17	24,00	-	133,32	118,79	14,53	83,30	47,29	36,01	7,00	5,00	4,29	14,53	-	-	17,41	-	17,41	-	83,10	-	1,21			5,50
21.02.17	24,00	-	126,73	113,50	13,23	81,83	45,81	36,02	7,00	5,00	4,10	13,23	-	-	15,86	-	15,86	-	81,37	-	1,08			5,17
Среднее	24,00	-	132,70	118,67	14,03	83,46	46,86	36,60	7,00	5,00	4,37	14,03	-	-	16,90	-	16,90	-	82,57	-	1,16	-	-	5,53
Итого	720,00		3980,88	3560,00	420,88						131,13	420,88	0,00	0,00	507,04	0,00	507,04	0,00			34,84	0,00	0,00	165,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **507,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.