Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	79,76	64,76	15,00	88,07	48,51	39,56	7,00	5,00	2,98	10,37	-	-	10,75	-	10,75	-	87,85	-	0,91			3,89
24.01.17	24,00	-	77,96	63,33	14,63	87,53	47,81	39,72	7,00	5,00	2,93	9,97	-	-	10,28	-	10,28	-	87,26	-	0,87			3,80
25.01.17	24,00	-	78,06	62,38	15,68	87,56	46,85	40,71	7,00	5,00	2,96	11,01	-	-	11,37	-	11,37	-	87,39	-	0,96			3,92
26.01.17	24,00	-	81,20	63,89	17,31	86,89	46,98	39,91	7,00	5,00	2,97	12,59	-	-	13,01	-	13,01	-	86,55	-	1,09			4,06
27.01.17	24,00	-	49,24	45,53	3,71	83,51	48,06	35,45	7,00	5,00	1,17	12,28	-	-	12,55	-	12,55	-	62,67	-	0,77			1,93
28.01.17	24,00	-	69,02	55,22	13,80	82,33	44,52	37,81	7,00	5,00	2,26	12,35	-	-	12,68	-	12,68	-	78,30	-	0,97			3,23
29.01.17	24,00	-	79,60	62,56	17,04	82,63	45,60	37,03	7,00	5,00	2,69	12,64	-	-	13,01	-	13,01	-	82,37	-	1,04			3,73
30.01.17	24,00	-	77,60	62,64	14,96	82,74	45,75	36,99	7,00	5,00	2,68	10,56	-	-	10,85	-	10,85	-	82,56	-	0,87			3,56
31.01.17	24,00	-	46,35	44,35	2,00	78,79	46,69	32,10	7,00	5,00	0,77	14,75	-	-	14,98	-	14,98	-	55,95	-	0,82			1,59
01.02.17	24,00	-	65,78	52,37	13,41	80,04	42,48	37,56	7,00	5,00	2,19	11,03	-	-	11,31	-	11,31	-	77,79	-	0,86			3,04
02.02.17	24,00	-	78,18	62,58	15,60	82,52	45,04	37,48	7,00	5,00	2,73	10,98	-	-	11,31	-	11,31	-	82,27	-	0,90			3,64
03.02.17	24,00	-	78,73	63,07	15,66	82,73	45,60	37,13	7,00	5,00	2,75	10,85	-	-	11,16	-	11,16	-	82,47	-	0,89			3,64
04.02.17	24,00	-	79,00	63,41	15,59	82,82	45,90	36,92	7,00	5,00	2,74	10,86	-	-	11,17	-	11,17	-	82,52	-	0,90			3,64
05.02.17	24,00	-	79,84	62,35	17,49	82,74	45,33	37,41	7,00	5,00	2,72	12,85	-	-	13,22	-	13,22	-	82,58	-	1,06			3,78
06.02.17	24,00	-	76,55	61,11	15,44	83,99	44,07	39,92	7,00	5,00	2,81	11,12	-	-	11,44	-	11,44	-	83,96	-	0,93			3,74
07.02.17	24,00	-	76,26	60,12	16,14	86,14	43,25	42,89	7,00	5,00	2,96	11,78	-	-	12,13	-	12,13	-	86,10	-	1,02			3,97
08.02.17	24,00	-	77,64	62,21	15,43	89,42	45,80	43,62	7,00	5,00	3,13	10,90	-	-	11,29	-	11,29	-	89,14	-	0,97			4,10
09.02.17	24,00	-	78,72	63,35	15,37	89,80	46,68	43,12	7,00	5,00	3,14	10,96	-	-	11,33	-	11,33	-	89,49	-	0,98			4,12
10.02.17	24,00	-	78,35	64,04	14,31	89,85	47,36	42,49	7,00	5,00	3,14	9,70	-	-	10,03	-	10,03	-	89,59	-	0,87			4,01
11.02.17	24,00	-	81,12	64,56	16,56	90,15	48,15	42,00	7,00	5,00	3,14	11,92	-	-	12,34	-	12,34	-	89,78	-	1,07			4,21
12.02.17	24,00	-	81,99	64,31	17,68	89,98	48,09	41,89	7,00	5,00	3,12	13,11	-	-	13,57	-	13,57	-	89,59	-	1,17			4,29
13.02.17	24,00	-	80,68	65,78	14,90	89,51	48,85	40,66	7,00	5,00	3,08	10,52	-	-	10,90	-	10,90	-	88,96	-	0,94			4,01
14.02.17	24,00	-	83,02	67,33	15,69	88,78	50,10	38,68	7,00	5,00	2,98	11,58	-	-	11,96	-	11,96	-	88,42	-	1,03			4,00
15.02.17	24,00	-	80,72	67,47	13,25	87,91	49,83	38,08	7,00	5,00	2,87	9,93	-	-	10,25	-	10,25	-	87,57	-	0,87			3,74
16.02.17	24,00	-	79,53	67,00	12,53	86,68	48,77	37,91	7,00	5,00	2,80	9,61	-	-	9,95	-	9,95	-	86,12	-	0,83			3,63
17.02.17	24,00	-	81,04	68,05	12,99	85,70	48,54	37,16	7,00	5,00	2,73	10,70	-	-	11,05	-	11,05	-	85,36	-	0,91			3,65
18.02.17	24,00	-	81,89	68,67	13,22	85,79	48,66	37,13	7,00	5,00	2,72	11,32	-	-	11,67	-	11,67	-	85,50	-	0,97			3,69
19.02.17	24,00	-	83,17	69,07	14,10	85,76	48,81	36,95	7,00	5,00	2,73	12,15	-	-	12,54	-	12,54	-	85,57	-	1,04			3,77
20.02.17	24,00	-	79,86	69,17	10,69	85,54	48,56	36,98	7,00	5,00	2,69	9,18	-	-	9,48	-	9,48	-	85,27	-	0,78			3,48
21.02.17	24,00	-	80,53	67,74	12,79	83,61	47,33	36,28	7,00	5,00	2,60	11,33	-	-	11,66	-	11,66	-	82,25	-	0,93			3,53
Среднее	24,00	-	76,71	62,61	14,10	85,65	46,93	38,72	7,00	5,00	2,70	11,30	-	-	11,64	-	11,64	-	83,71	-	0,94	-	-	3,65
Итого	720,00		2301,39	1878,42	422,97						81,13	338,90	0,00	0,00	349,24	0,00	349,24	0,00			28,24	0,00	0,00	109,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	36499,76	28803,39	3107,99	-	14105,98	-	1045,25	-	-
	22.02.17 05:00	38798,39	30679,19	3447,43	-	14455,77	-	1154,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.