Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8731.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 146 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	72,92	64,66	8,26	86,16	46,61	39,55	7,00	5,00	2,54	8,59	-	-	8,83	-	8,83	-	85,57	-	0,73			3,27
24.01.17	24,00	-	72,43	62,33	10,10	85,64	45,47	40,17	7,00	5,00	2,51	10,13	-	-	10,44	-	10,44	-	85,01	-	0,86			3,37
25.01.17	24,00	-	71,35	60,40	10,95	85,58	43,99	41,59	7,00	5,00	2,53	10,88	-	-	11,23	-	11,23	-	85,05	-	0,93			3,45
26.01.17	24,00	-	72,22	62,54	9,68	85,10	44,37	40,73	7,00	5,00	2,55	9,78	-	-	10,07	-	10,07	-	84,28	-	0,83			3,37
27.01.17	24,00	-	46,66	42,39	4,27	81,43	45,66	35,77	7,00	5,00	1,27	10,61	-	-	10,78	-	10,78	-	56,95	-	0,60			1,87
28.01.17	24,00	-	56,46	47,17	9,29	78,38	38,37	40,01	7,00	5,00	1,85	10,36	-	-	10,62	-	10,62	-	74,38	-	0,77			2,61
29.01.17	24,00	-	62,46	51,73	10,73	80,82	39,56	41,26	7,00	5,00	2,14	10,78	-	-	11,11	-	11,11	-	80,24	-	0,86			3,00
30.01.17	24,00	-	61,87	52,23	9,64	80,90	39,87	41,03	7,00	5,00	2,16	9,47	-	-	9,75	-	9,75	-	80,39	-	0,76			2,92
31.01.17	24,00	-	38,28	34,11	4,17	77,53	41,30	36,23	7,00	5,00	0,99	11,08	-	-	11,22	-	11,22	-	52,18	-	0,58			1,56
01.02.17	24,00	-	56,92	46,00	10,92	76,57	37,00	39,57	7,00	5,00	1,80	11,47	-	-	11,74	-	11,74	-	75,12	-	0,86			2,66
02.02.17	24,00	-	65,72	55,12	10,60	80,63	40,00	40,63	7,00	5,00	2,29	10,07	-	-	10,35	-	10,35	-	80,01	-	0,81			3,10
03.02.17	24,00	-	64,68	54,34	10,34	80,87	40,30	40,57	7,00	5,00	2,24	10,04	-	-	10,34	-	10,34	-	80,20	-	0,81			3,04
04.02.17	24,00	-	65,93	55,44	10,49	80,94	40,89	40,05	7,00	5,00	2,27	10,05	-	-	10,33	-	10,33	-	80,31	-	0,81			3,07
05.02.17	24,00	-	65,51	53,79	11,72	80,86	40,23	40,63	7,00	5,00	2,24	11,22	-	-	11,54	-	11,54	-	80,28	-	0,90			3,14
06.02.17	24,00	-	63,05	52,56	10,49	81,87	38,57	43,30	7,00	5,00	2,31	10,12	-	-	10,41	-	10,41	-	81,55	-	0,82			3,14
07.02.17	24,00	-	62,94	51,60	11,34	83,82	37,43	46,39	7,00	5,00	2,44	10,87	-	-	11,17	-	11,17	-	83,37	-	0,91			3,34
08.02.17	24,00	-	65,72	54,64	11,08	87,16	40,03	47,13	7,00	5,00	2,62	10,64	-	-	10,97	-	10,97	-	86,63	-	0,92			3,54
09.02.17	24,00	-	66,51	56,94	9,57	87,62	41,49	46,13	7,00	5,00	2,66	9,27	-	-	9,58	-	9,58	-	86,91	-	0,81			3,47
10.02.17	24,00	-	72,35	62,92	9,43	87,83	44,07	43,76	7,00	5,00	2,78	9,22	-	-	9,52	-	9,52	-	87,18	-	0,81			3,59
11.02.17	24,00	-	77,57	67,28	10,29	88,17	46,39	41,78	7,00	5,00	2,85	9,97	-	-	10,29	-	10,29	-	87,42	-	0,87			3,73
12.02.17	24,00	-	77,98	66,74	11,24	88,05	46,38	41,67	7,00	5,00	2,85	10,57	-	-	10,94	-	10,94	-	87,18	-	0,92			3,78
13.02.17	24,00	-	78,72	68,98	9,74	87,68	47,44	40,24	7,00	5,00	2,83	9,31	-	-	9,59	-	9,59	-	86,79	-	0,81			3,63
14.02.17	24,00	-	81,21	71,80	9,41	87,06	48,91	38,15	7,00	5,00	2,80	8,81	-	-	9,09	-	9,09	-	86,12	-	0,76			3,56
15.02.17	24,00	-	80,83	70,84	9,99	86,11	48,22	37,89	7,00	5,00	2,74	9,45	-	-	9,74	-	9,74	-	85,44	-	0,81			3,55
16.02.17	24,00	-	79,95	70,38	9,57	85,07	47,66	37,41	7,00	5,00	2,69	9,03	-	-	9,33	-	9,33	-	84,15	-	0,76			3,45
17.02.17	24,00	-	81,52	72,09	9,43	84,02	47,76	36,26	7,00	5,00	2,66	9,05	-	-	9,30	-	9,30	-	83,27	-	0,76			3,41
18.02.17	24,00	-	83,00	72,44	10,56	84,10	48,02	36,08	7,00	5,00	2,67	9,98	-	-	10,28	-	10,28	-	83,48	-	0,84			3,50
19.02.17	24,00	-	82,43	71,54	10,89	84,11	47,92	36,19	7,00	5,00	2,65	10,32	-	-	10,62	-	10,62	-	83,55	-	0,86			3,51
20.02.17	24,00	-	83,33	73,35	9,98	83,70	48,39	35,31	7,00	5,00	2,64	9,45	-	-	9,72	-	9,72	-	83,06	-	0,79			3,43
21.02.17	24,00	-	81,49	71,79	9,70	82,07	47,17	34,90	7,00	5,00	2,55	9,34	-	-	9,61	-	9,61	-	80,64	-	0,75			3,31
Среднее	24,00	-	69,73	59,94	9,80	83,66	43,65	40,01	7,00	5,00	2,40	10,00	-	-	10,28	-	10,28	-	81,22	-	0,81	-	-	3,21
Итого	720,00		2092,01	1798,14	293,87						72,07	299,93	0,00	0,00	308,51	0,00	308,51	0,00			24,29	0,00	0,00	96,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.12.16 05:00	23808,39	19576,66	4493,11	-	4594,53	-	905,94	-	
	22.12.16 05:00	23808,39	19576,66	4493,11	-	4594,53	-	905,94		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **308,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«___» _____ г.