Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	56,13	47,35	8,78	86,41	43,42	42,99	7,00	5,00	2,14	7,59	-	-	7,83	-	7,83	-	86,00	-	0,66			2,80
24.01.17	24,00	-	55,96	46,49	9,47	85,88	42,85	43,03	7,00	5,00	2,09	8,48	-	-	8,74	-	8,74	-	85,29	-	0,72			2,81
25.01.17	24,00	-	56,68	45,82	10,86	85,83	41,82	44,01	7,00	5,00	2,14	9,52	-	-	9,82	-	9,82	-	85,32	-	0,81			2,95
26.01.17	24,00	-	57,51	46,91	10,60	85,35	41,87	43,48	7,00	5,00	2,17	9,16	-	-	9,46	-	9,46	-	84,58	-	0,78			2,95
27.01.17	24,00	-	38,70	34,95	3,75	80,32	43,54	36,78	7,00	5,00	0,91	11,64	-	-	11,82	-	11,82	-	58,32	-	0,68			1,59
28.01.17	24,00	-	51,41	41,34	10,07	78,84	39,21	39,63	7,00	5,00	1,61	10,74	-	-	11,01	-	11,01	-	77,05	-	0,83			2,44
29.01.17	24,00	-	58,36	46,67	11,69	81,13	40,85	40,28	7,00	5,00	1,97	10,71	-	-	11,01	-	11,01	-	80,70	-	0,86			2,83
30.01.17	24,00	-	56,98	46,60	10,38	81,21	41,05	40,16	7,00	5,00	1,95	9,43	-	-	9,68	-	9,68	-	80,84	-	0,76			2,72
31.01.17	24,00	-	35,46	31,67	3,79	77,54	42,04	35,50	7,00	5,00	0,79	11,10	-	-	11,25	-	11,25	-	56,80	-	0,63			1,42
01.02.17	24,00	-	50,37	40,34	10,03	76,36	37,97	38,39	7,00	5,00	1,52	10,80	-	-	11,07	-	11,07	-	73,79	-	0,80			2,31
02.02.17	24,00	-	58,65	48,12	10,53	80,90	40,48	40,42	7,00	5,00	2,02	9,63	-	-	9,90	-	9,90	-	80,41	-	0,78			2,80
03.02.17	24,00	-	59,54	48,33	11,21	81,15	40,92	40,23	7,00	5,00	2,02	10,37	-	-	10,68	-	10,68	-	80,74	-	0,84			2,86
04.02.17	24,00	-	59,08	48,32	10,76	81,22	41,16	40,06	7,00	5,00	1,99	10,14	-	-	10,42	-	10,42	-	80,73	-	0,82			2,81
05.02.17	24,00	-	59,18	47,40	11,78	81,15	40,69	40,46	7,00	5,00	1,99	10,98	-	-	11,30	-	11,30	-	80,67	-	0,89			2,88
06.02.17	24,00	-	57,04	46,40	10,64	82,17	39,33	42,84	7,00	5,00	2,07	9,63	-	-	9,90	-	9,90	-	82,10	-	0,79			2,86
07.02.17	24,00	-	56,36	45,28	11,08	84,08	38,14	45,94	7,00	5,00	2,19	9,81	-	-	10,14	-	10,14	-	83,76	-	0,82			3,01
08.02.17	24,00	-	57,63	46,96	10,67	87,46	40,29	47,17	7,00	5,00	2,32	9,57	-	-	9,89	-	9,89	-	87,05	-	0,83			3,15
09.02.17	24,00	-	58,42	48,00	10,42	87,94	41,51	46,43	7,00	5,00	2,34	9,18	-	-	9,47	-	9,47	-	87,45	-	0,81			3,15
10.02.17	24,00	-	61,57	51,95	9,62	88,08	43,43	44,65	7,00	5,00	2,39	8,84	-	-	9,14	-	9,14	-	87,55	-	0,77			3,17
11.02.17	24,00	-	64,16	54,42	9,74	88,43	45,14	43,29	7,00	5,00	2,44	8,93	-	-	9,22	-	9,22	-	87,77	-	0,78			3,22
12.02.17	24,00	-	64,40	53,81	10,59	88,30	45,00	43,30	7,00	5,00	2,41	9,78	-	-	10,10	-	10,10	-	87,60	-	0,86			3,27
13.02.17	24,00	-	64,26	55,10	9,16	87,94	45,83	42,11	7,00	5,00	2,40	8,30	-	-	8,57	-	8,57	-	87,15	-	0,72			3,13
14.02.17	24,00	-	66,28	55,95	10,33	87,31	46,72	40,59	7,00	5,00	2,37	9,35	-	-	9,67	-	9,67	-	86,47	-	0,81			3,18
15.02.17	24,00	-	65,33	55,70	9,63	86,34	46,01	40,33	7,00	5,00	2,36	8,38	-	-	8,65	-	8,65	-	85,83	-	0,72			3,08
16.02.17	24,00	-	66,71	55,38	11,33	85,31	45,51	39,80	7,00	5,00	2,33	9,98	-	-	10,27	-	10,27	-	84,51	-	0,84			3,17
17.02.17	24,00	-	66,51	56,39	10,12	84,26	45,40	38,86	7,00	5,00	2,29	9,07	-	-	9,36	-	9,36	-	83,70	-	0,76			3,05
18.02.17	24,00	-	67,80	56,94	10,86	84,33	45,93	38,40	7,00	5,00	2,29	9,75	-	-	10,04	-	10,04	-	83,81	-	0,82			3,10
19.02.17	24,00	-	68,50	56,25	12,25	84,35	45,81	38,54	7,00	5,00	2,27	11,11	-	-	11,45	-	11,45	-	83,99	-	0,94			3,20
20.02.17	24,00	-	67,20	56,79	10,41	83,92	45,97	37,95	7,00	5,00	2,26	9,25	-	-	9,53	-	9,53	-	83,40	-	0,77			3,03
21.02.17	24,00	-	66,65	55,29	11,36	82,33	45,00	37,33	7,00	5,00	2,18	10,15	-	-	10,45	-	10,45	-	80,99	-	0,82			3,00
Среднее	24,00	-	59,09	49,03	10,06	83,86	42,76	41,10	7,00	5,00	2,07	9,71	-	-	9,99	-	9,99	-	81,81	-	0,79	-	-	2,86
Итого	720,00		1772,83	1470,92	301,91						62,22	291,37	0,00	0,00	299,84	0,00	299,84	0,00			23,71	0,00	0,00	85,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	50461,39	40224,31	12616,72	-	12900,21	-	1681,06	-	-
	22.02.17 05:00	52233,71	41694,12	12908,78	-	13200,76	-	1766,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **299,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.