Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с.23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	71,69	67,24	4,45	88,54	51,08	37,46	7,00	5,00	2,53	4,45	-	-	4,54	-	4,54	-	88,10	-	0,39			2,92
24.01.17	24,00	-	70,45	65,81	4,64	88,00	50,49	37,51	7,00	5,00	2,47	4,64	-	-	4,73	-	4,73	-	87,56	-	0,41			2,88
25.01.17	24,00	-	69,17	64,97	4,20	88,00	49,41	38,59	7,00	5,00	2,51	4,20	-	-	4,29	-	4,29	-	87,56	-	0,37			2,88
26.01.17	24,00	-	71,00	66,44	4,56	87,27	49,37	37,90	7,00	5,00	2,52	4,56	-	-	4,65	-	4,65	-	86,79	-	0,40			2,92
27.01.17	24,00	-	40,74	39,21	1,53	82,79	50,37	32,42	7,00	5,00	1,28	1,53	-	-	1,56	-	1,56	-	77,96	-	0,12			1,40
28.01.17	24,00	-	62,10	57,64	4,46	83,47	47,08	36,39	7,00	5,00	2,10	4,46	-	-	4,55	-	4,55	-	82,90	-	0,37			2,47
29.01.17	24,00	-	70,13	64,68	5,45	83,05	47,82	35,23	7,00	5,00	2,28	5,45	-	-	5,56	-	5,56	-	82,63	-	0,45			2,73
30.01.17	24,00	-	69,91	64,49	5,42	83,22	47,96	35,26	7,00	5,00	2,28	5,42	-	-	5,53	-	5,53	-	82,82	-	0,45			2,72
31.01.17	24,00	-	42,86	40,39	2,47	79,87	48,82	31,05	7,00	5,00	1,27	2,47	-	-	2,52	-	2,52	-	74,78	-	0,18			1,45
01.02.17	24,00	-	59,31	54,56	4,75	81,10	44,76	36,34	7,00	5,00	1,99	4,75	-	-	4,85	-	4,85	-	80,87	-	0,38			2,37
02.02.17	24,00	-	69,16	64,75	4,41	82,96	47,03	35,93	7,00	5,00	2,33	4,41	-	-	4,50	-	4,50	-	82,54	-	0,36			2,70
03.02.17	24,00	-	69,97	65,30	4,67	83,19	47,65	35,54	7,00	5,00	2,33	4,67	-	-	4,77	-	4,77	-	82,78	-	0,39			2,71
04.02.17	24,00	-	70,55	65,53	5,02	83,29	48,05	35,24	7,00	5,00	2,31	5,02	-	-	5,12	-	5,12	-	82,87	-	0,42			2,73
05.02.17	24,00	-	69,58	64,40	5,18	83,20	47,54	35,66	7,00	5,00	2,30	5,18	-	-	5,29	-	5,29	-	82,79	-	0,43			2,73
06.02.17	24,00	-	67,37	63,02	4,35	84,60	46,47	38,13	7,00	5,00	2,41	4,35	-	-	4,44	-	4,44	-	84,23	-	0,37			2,77
07.02.17	24,00	-	66,95	62,07	4,88	86,80	45,57	41,23	7,00	5,00	2,56	4,88	-	-	4,98	-	4,98	-	86,46	-	0,42			2,99
08.02.17	24,00	-	68,54	64,65	3,89	89,98	47,92	42,06	7,00	5,00	2,73	3,89	-	-	3,97	-	3,97	-	89,54	-	0,35			3,07
09.02.17	24,00	-	69,36	65,97	3,39	90,31	49,20	41,11	7,00	5,00	2,72	3,39	-	-	3,46	-	3,46	-	89,86	-	0,30			3,02
10.02.17	24,00	-	70,43	66,62	3,81	90,38	49,90	40,48	7,00	5,00	2,70	3,81	-	-	3,89	-	3,89	-	89,94	-	0,34			3,05
11.02.17	24,00	-	71,26	66,97	4,29	90,68	50,67	40,01	7,00	5,00	2,69	4,29	-	-	4,38	-	4,38	-	90,21	-	0,39			3,07
12.02.17	24,00	-	70,69	66,67	4,02	90,46	50,55	39,91	7,00	5,00	2,67	4,02	-	-	4,10	-	4,10	-	89,98	-	0,36			3,03
13.02.17	24,00	-	71,99	67,79	4,20	89,99	51,30	38,69	7,00	5,00	2,63	4,20	-	-	4,29	-	4,29	-	89,49	-	0,38			3,01
14.02.17	24,00	-	71,83	68,13	3,70	89,16	52,38	36,78	7,00	5,00	2,51	3,70	-	-	3,78	-	3,78	-	88,66	-	0,33			2,84
15.02.17	24,00	-	72,82	68,66	4,16	88,42	51,79	36,63	7,00	5,00	2,52	4,16	-	-	4,24	-	4,24	-	88,00	-	0,37			2,89
16.02.17	24,00	-	71,62	67,98	3,64	87,14	50,89	36,25	7,00	5,00	2,47	3,64	-	-	3,71	-	3,71	-	86,66	-	0,32			2,79
17.02.17	24,00	-	72,22	68,51	3,71	86,17	50,67	35,50	7,00	5,00	2,44	3,71	-	-	3,79	-	3,79	-	85,73	-	0,32			2,76
18.02.17	24,00	-	72,83	68,71	4,12	86,28	50,92	35,36	7,00	5,00	2,44	4,12	-	-	4,20	-	4,20	-	85,87	-	0,35			2,79
19.02.17	24,00	-	73,40	69,08	4,32	86,31	51,36	34,95	7,00	5,00	2,42	4,32	-	-	4,41	-	4,41	-	85,90	-	0,37			2,79
20.02.17	24,00	-	72,82	68,67	4,15	86,25	51,42	34,83	7,00	5,00	2,40	4,15	-	-	4,23	-	4,23	-	85,83	-	0,36			2,75
21.02.17	24,00	-	71,05	67,44	3,61	84,04	49,92	34,12	7,00	5,00	2,30	3,61	-	-	3,68	-	3,68	-	83,43	-	0,30			2,61
Среднее	24,00	-	68,06	63,88	4,18	86,16	49,28	36,89	7,00	5,00	2,37	4,18	-	-	4,27	-	4,27	-	85,42	-	0,36	-	-	2,73
Итого	720,00		2041,80	1916,35	125,45						71,10	125,45	0,00	0,00	128,01	0,00	128,01	0,00			10,73	0,00	0,00	81,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.01.17 05:00	48284,87	44334,30	13599,21	-	13936,25	-	1294,88	-	-
22.02.17 05:00	50327,77	46260,50	14264,11	-	14622,69	-	1376,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = -0,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 02 17 г.
печать энергосбыта