Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9305.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 158 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	79,35	67,68	11,67	87,50	51,84	35,66	7,00	5,00	2,40	11,91	-	-	12,32	-	12,32	-	87,42	-	1,04			3,44
24.01.17	24,00	-	77,58	66,48	11,10	86,94	51,09	35,85	7,00	5,00	2,36	11,40	-	-	11,79	-	11,79	-	86,84	-	0,99			3,35
25.01.17	24,00	-	76,74	65,57	11,17	86,94	50,09	36,85	7,00	5,00	2,39	11,52	-	-	11,89	-	11,89	-	86,90	-	1,00			3,39
26.01.17	24,00	-	78,54	67,01	11,53	86,28	50,28	36,00	7,00	5,00	2,39	11,93	-	-	12,32	-	12,32	-	86,01	-	1,03			3,41
27.01.17	24,00	-	46,32	41,44	4,88	82,66	50,93	31,73	7,00	5,00	0,93	12,20	-	-	12,46	-	12,46	-	64,99	-	0,79			1,72
28.01.17	24,00	-	67,87	57,84	10,03	81,98	47,68	34,30	7,00	5,00	1,84	12,07	-	-	12,41	-	12,41	-	80,21	-	0,97			2,81
29.01.17	24,00	-	79,23	65,49	13,74	82,10	48,46	33,64	7,00	5,00	2,17	14,12	-	-	14,54	-	14,54	-	82,05	-	1,16			3,33
30.01.17	24,00	-	77,17	65,55	11,62	82,21	48,47	33,74	7,00	5,00	2,19	11,86	-	-	12,21	-	12,21	-	82,20	-	0,97			3,17
31.01.17	24,00	-	40,41	35,58	4,83	79,21	49,09	30,12	7,00	5,00	0,75	11,07	-	-	11,29	-	11,29	-	64,15	-	0,71			1,45
01.02.17	24,00	-	65,06	54,71	10,35	79,63	45,59	34,04	7,00	5,00	1,75	12,18	-	-	12,52	-	12,52	-	77,64	-	0,94			2,69
02.02.17	24,00	-	76,64	65,57	11,07	81,96	48,01	33,95	7,00	5,00	2,21	11,35	-	-	11,70	-	11,70	-	81,91	-	0,93			3,14
03.02.17	24,00	-	76,75	66,17	10,58	82,16	48,38	33,78	7,00	5,00	2,22	10,73	-	-	11,05	-	11,05	-	82,04	-	0,88			3,11
04.02.17	24,00	-	77,82	66,40	11,42	82,26	48,76	33,50	7,00	5,00	2,22	11,51	-	-	11,86	-	11,86	-	82,14	-	0,95			3,17
05.02.17	24,00	-	79,02	65,10	13,92	82,22	48,13	34,09	7,00	5,00	2,21	14,02	-	-	14,46	-	14,46	-	82,19	-	1,16			3,37
06.02.17	24,00	-	75,62	63,74	11,88	83,42	47,21	36,21	7,00	5,00	2,30	12,00	-	-	12,37	-	12,37	-	83,42	-	1,00			3,30
07.02.17	24,00	-	74,97	62,76	12,21	85,56	46,87	38,69	7,00	5,00	2,42	12,37	-	-	12,79	-	12,79	-	85,49	-	1,06			3,48
08.02.17	24,00	-	77,19	65,44	11,75	88,83	49,41	39,42	7,00	5,00	2,56	12,05	-	-	12,45	-	12,45	-	88,76	-	1,07			3,63
09.02.17	24,00	-	77,50	66,91	10,59	89,17	50,44	38,73	7,00	5,00	2,57	10,97	-	-	11,35	-	11,35	-	89,05	-	0,97			3,54
10.02.17	24,00	-	78,93	67,45	11,48	89,25	50,96	38,29	7,00	5,00	2,56	11,84	-	-	12,25	-	12,25	-	89,18	-	1,06			3,61
11.02.17	24,00	-	79,96	67,74	12,22	89,56	51,55	38,01	7,00	5,00	2,55	12,51	-	-	12,95	-	12,95	-	89,42	-	1,12			3,68
12.02.17	24,00	-	79,97	67,50	12,47	89,39	51,41	37,98	7,00	5,00	2,54	12,80	-	-	13,26	-	13,26	-	89,14	-	1,14			3,68
13.02.17	24,00	-	80,37	68,69	11,68	88,95	52,30	36,65	7,00	5,00	2,50	11,89	-	-	12,33	-	12,33	-	88,66	-	1,06			3,56
14.02.17	24,00	-	80,10	70,07	10,03	88,14	52,88	35,26	7,00	5,00	2,45	10,35	-	-	10,72	-	10,72	-	87,73	-	0,91			3,36
15.02.17	24,00	-	79,42	69,44	9,98	87,32	52,13	35,19	7,00	5,00	2,42	10,27	-	-	10,62	-	10,62	-	87,09	-	0,90			3,32
16.02.17	24,00	-	80,03	68,66	11,37	86,15	51,07	35,08	7,00	5,00	2,39	11,70	-	-	12,08	-	12,08	-	85,87	-	1,01			3,39
17.02.17	24,00	-	79,60	69,16	10,44	85,16	50,86	34,30	7,00	5,00	2,35	10,71	-	-	11,07	-	11,07	-	84,98	-	0,91			3,26
18.02.17	24,00	-	80,65	69,36	11,29	85,26	51,28	33,98	7,00	5,00	2,34	11,52	-	-	11,89	-	11,89	-	85,17	-	0,98			3,33
19.02.17	24,00	-	81,46	69,77	11,69	85,30	51,43	33,87	7,00	5,00	2,35	11,93	-	-	12,32	-	12,32	-	85,27	-	1,02			3,37
20.02.17	24,00	-	81,31	69,35	11,96	85,25	51,55	33,70	7,00	5,00	2,32	12,23	-	-	12,62	-	12,62	-	85,20	-	1,04			3,36
21.02.17	24,00	-	79,40	68,13	11,27	83,22	50,14	33,08	7,00	5,00	2,24	11,55	-	-	11,91	-	11,91	-	82,69	-	0,96			3,19
Среднее	24,00	-	75,50	64,49	11,01	85,13	49,94	35,19	7,00	5,00	2,23	11,82	-	-	12,19	-	12,19	-	83,79	-	0,99	-	-	3,22
Итого	720,00		2264,98	1934,76	330,22						66,87	354,56	0,00	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00			29,73	0,00	0,00	96,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.02.17 13:00	54130,24	44971,48	9835,37	-	10065,53	-	1574,73	-	-
	22.02.17 05:00	54182,07	45016,11	9842,76	-	10073,13	-	1576,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **365,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.