Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	130,71	108,34	22,37	89,45	52,67	36,78	7,00	5,00	3,98	22,37	-	-	25,54	-	25,54	-	89,49	-	2,00			5,99
24.01.17	24,00	-	127,13	108,51	18,62	88,90	51,93	36,97	7,00	5,00	4,01	18,62	-	-	21,63	-	21,63	-	88,93	-	1,66			5,67
25.01.17	24,00	-	126,92	106,86	20,06	88,95	50,97	37,98	7,00	5,00	4,06	20,06	-	-	23,19	-	23,19	-	89,00	-	1,79			5,84
26.01.17	24,00	-	129,23	109,21	20,02	88,19	51,00	37,19	7,00	5,00	4,06	20,02	-	-	23,10	-	23,10	-	88,19	-	1,77			5,83
27.01.17	24,00	-	76,79	66,94	9,85	84,80	52,08	32,72	7,00	5,00	2,27	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	77,17	-	0,76			3,03
28.01.17	24,00	-	114,07	96,68	17,39	84,29	49,12	35,17	7,00	5,00	3,41	17,39	-	-	19,92	-	19,92	-	83,58	-	1,45			4,87
29.01.17	24,00	-	132,00	107,62	24,38	83,88	49,44	34,44	7,00	5,00	3,71	24,38	-	-	27,34	-	27,34	-	83,90	-	2,05			5,75
30.01.17	24,00	-	127,84	107,91	19,93	84,07	49,56	34,51	7,00	5,00	3,72	19,93	-	-	22,73	-	22,73	-	84,10	-	1,68			5,40
31.01.17	24,00	-	66,97	58,88	8,09	81,72	50,42	31,30	7,00	5,00	1,91	8,09	-	-	8,26	-	8,26	-	73,17	-	0,59			2,50
01.02.17	24,00	-	107,54	90,21	17,33	81,91	46,82	35,09	7,00	5,00	3,18	17,33	-	-	19,62	-	19,62	-	81,27	-	1,41			4,58
02.02.17	24,00	-	125,93	107,49	18,44	83,83	48,76	35,07	7,00	5,00	3,77	18,44	-	-	21,17	-	21,17	-	83,87	-	1,55			5,32
03.02.17	24,00	-	127,21	108,70	18,51	84,05	49,33	34,72	7,00	5,00	3,77	18,51	-	-	21,31	-	21,31	-	84,09	-	1,56			5,33
04.02.17	24,00	-	128,61	109,13	19,48	84,15	49,66	34,49	7,00	5,00	3,76	19,48	-	-	22,32	-	22,32	-	84,18	-	1,64			5,40
05.02.17	24,00	-	128,26	106,95	21,31	84,07	49,24	34,83	7,00	5,00	3,72	21,31	-	-	24,12	-	24,12	-	84,10	-	1,79			5,52
06.02.17	24,00	-	124,28	104,43	19,85	85,55	48,21	37,34	7,00	5,00	3,90	19,85	-	-	22,66	-	22,66	-	85,65	-	1,70			5,60
07.02.17	24,00	-	122,13	102,90	19,23	87,78	47,53	40,25	7,00	5,00	4,14	19,23	-	-	22,27	-	22,27	-	87,88	-	1,69			5,83
08.02.17	24,00	-	126,90	107,34	19,56	90,99	50,29	40,70	7,00	5,00	4,37	19,56	-	-	22,86	-	22,86	-	91,03	-	1,78			6,15
09.02.17	24,00	-	128,32	109,74	18,58	91,28	51,26	40,02	7,00	5,00	4,39	18,58	-	-	21,81	-	21,81	-	91,31	-	1,70			6,09
10.02.17	24,00	-	128,74	110,46	18,28	91,34	51,83	39,51	7,00	5,00	4,36	18,28	-	-	21,54	-	21,54	-	91,38	-	1,67			6,03
11.02.17	24,00	-	130,04	110,71	19,33	91,63	52,30	39,33	7,00	5,00	4,35	19,33	-	-	22,68	-	22,68	-	91,64	-	1,77			6,13
12.02.17	24,00	-	132,84	110,00	22,84	91,41	51,97	39,44	7,00	5,00	4,34	22,84	-	-	26,27	-	26,27	-	91,39	-	2,09			6,43
13.02.17	24,00	-	131,16	112,36	18,80	90,91	52,83	38,08	7,00	5,00	4,28	18,80	-	-	22,14	-	22,14	-	90,88	-	1,71			5,99
14.02.17	24,00	-	132,20	114,20	18,00	90,05	53,56	36,49	7,00	5,00	4,17	18,00	-	-	21,18	-	21,18	-	90,03	-	1,62			5,79
15.02.17	24,00	-	132,06	113,13	18,93	89,29	52,74	36,55	7,00	5,00	4,13	18,93	-	-	22,13	-	22,13	-	89,33	-	1,69			5,83
16.02.17	24,00	-	129,29	111,83	17,46	88,01	51,85	36,16	7,00	5,00	4,04	17,46	-	-	20,45	-	20,45	-	87,98	-	1,54			5,58
17.02.17	24,00	-	130,70	112,57	18,13	87,02	51,66	35,36	7,00	5,00	3,98	18,13	-	-	21,10	-	21,10	-	87,04	-	1,58			5,56
18.02.17	24,00	-	132,80	112,83	19,97	87,10	52,02	35,08	7,00	5,00	3,96	19,97	-	-	22,98	-	22,98	-	87,14	-	1,74			5,70
19.02.17	24,00	-	136,74	113,26	23,48	87,13	52,34	34,79	7,00	5,00	3,94	23,48	-	-	26,62	-	26,62	-	87,18	-	2,05			5,99
20.02.17	24,00	-	131,51	112,68	18,83	87,08	52,33	34,75	7,00	5,00	3,91	18,83	-	-	21,80	-	21,80	-	87,12	-	1,64			5,56
21.02.17	24,00	-	128,30	110,28	18,02	84,94	51,05	33,89	7,00	5,00	3,74	18,02	-	-	20,79	-	20,79	-	84,88	-	1,53			5,27
Среднее	24,00	-	124,24	105,41	18,84	87,13	50,83	36,30	7,00	5,00	3,84	18,84	-	-	21,65	-	21,65	-	86,56	-	1,64	-	-	5,48
Итого	720,00		3727,22	3162,15	565,07						115,35	565,07	0,00	0,00	649,58	0,00	649,58	0,00			49,17	0,00	0,00	164,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	52930,99	41145,51	19044,71	-	19528,47	-	1771,72	-	-
	22.02.17 05:00	56661,85	44339,45	20747,21	-	21287,83	-	1935,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **649,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта