Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	378,33	366,87	11,46	89,36	79,24	10,12	7,00	5,00	3,74	11,46	-	-	14,41	-	14,41	-	89,30	-	1,02			4,76
24.01.17	24,00	-	366,45	354,87	11,58	88,82	78,54	10,28	7,00	5,00	3,67	11,58	-	-	14,43	-	14,43	-	88,76	-	1,03			4,70
25.01.17	24,00	-	360,26	349,46	10,80	88,86	78,32	10,54	7,00	5,00	3,71	10,80	-	-	13,70	-	13,70	-	88,80	-	0,96			4,67
26.01.17	24,00	-	368,77	358,52	10,25	88,12	77,85	10,27	7,00	5,00	3,71	10,25	-	-	13,08	-	13,08	-	88,07	-	0,90			4,61
27.01.17	24,00	-	218,10	213,70	4,40	84,36	74,42	9,94	7,00	5,00	2,12	4,40	-	-	4,49	-	4,49	-	85,96	-	0,38			2,50
28.01.17	24,00	-	329,77	319,51	10,26	83,98	74,35	9,63	7,00	5,00	3,08	10,26	-	-	12,54	-	12,54	-	84,03	-	0,86			3,94
29.01.17	24,00	-	362,50	349,30	13,20	83,81	74,23	9,58	7,00	5,00	3,35	13,20	-	-	15,76	-	15,76	-	83,75	-	1,11			4,45
30.01.17	24,00	-	362,84	351,63	11,21	83,99	74,41	9,58	7,00	5,00	3,37	11,21	-	-	13,72	-	13,72	-	83,93	-	0,94			4,31
31.01.17	24,00	-	196,32	192,24	4,08	81,31	71,62	9,69	7,00	5,00	1,86	4,08	-	-	4,16	-	4,16	-	83,09	-	0,34			2,19
01.02.17	24,00	-	302,79	291,21	11,58	81,76	71,94	9,82	7,00	5,00	2,87	11,58	-	-	13,72	-	13,72	-	81,80	-	0,95			3,82
02.02.17	24,00	-	361,75	349,39	12,36	83,77	74,08	9,69	7,00	5,00	3,41	12,36	-	-	14,90	-	14,90	-	83,71	-	1,03			4,44
03.02.17	24,00	-	366,47	353,10	13,37	83,98	74,38	9,60	7,00	5,00	3,41	13,37	-	-	15,97	-	15,97	-	83,92	-	1,12			4,53
04.02.17	24,00	-	368,54	353,14	15,40	84,07	74,50	9,57	7,00	5,00	3,40	15,40	-	-	18,05	-	18,05	-	84,01	-	1,29			4,70
05.02.17	24,00	-	360,08	345,60	14,48	83,97	74,24	9,73	7,00	5,00	3,39	14,48	-	-	17,12	-	17,12	-	83,92	-	1,22			4,60
06.02.17	24,00	-	348,02	336,94	11,08	85,40	74,95	10,45	7,00	5,00	3,54	11,08	-	-	13,72	-	13,72	-	85,35	-	0,95			4,49
07.02.17	24,00	-	342,40	330,29	12,11	87,63	76,37	11,26	7,00	5,00	3,75	12,11	-	-	14,96	-	14,96	-	87,58	-	1,06			4,81
08.02.17	24,00	-	213,26	201,49	11,77	90,65	72,10	18,55	7,00	5,00	3,77	11,77	-	-	14,63	-	14,63	-	90,55	-	1,07			4,83
09.02.17	24,00	-	107,42	95,00	12,42	90,85	53,15	37,70	7,00	5,00	3,59	12,42	-	-	15,10	-	15,10	-	90,69	-	1,13			4,72
10.02.17	24,00	-	261,06	251,42	9,64	91,35	76,32	15,03	7,00	5,00	3,81	9,64	-	-	12,52	-	12,52	-	91,37	-	0,88			4,69
11.02.17	24,00	-	369,88	361,30	8,58	91,54	80,67	10,87	7,00	5,00	3,95	8,58	-	-	11,35	-	11,35	-	91,48	-	0,78			4,74
12.02.17	24,00	-	368,79	357,95	10,84	91,34	80,45	10,89	7,00	5,00	3,93	10,84	-	-	13,59	-	13,59	-	91,27	-	0,99			4,92
13.02.17	24,00	-	376,20	367,02	9,18	90,85	80,35	10,50	7,00	5,00	3,88	9,18	-	-	11,96	-	11,96	-	90,79	-	0,83			4,71
14.02.17	24,00	-	383,63	375,66	7,97	89,99	80,00	9,99	7,00	5,00	3,78	7,97	-	-	10,48	-	10,48	-	89,93	-	0,72			4,50
15.02.17	24,00	-	379,95	371,51	8,44	89,21	79,18	10,03	7,00	5,00	3,75	8,44	-	-	10,85	-	10,85	-	89,15	-	0,75			4,50
16.02.17	24,00	-	374,84	366,87	7,97	87,95	78,02	9,93	7,00	5,00	3,67	7,97	-	-	10,26	-	10,26	-	87,89	-	0,70			4,37
17.02.17	24,00	-	364,28	356,42	7,86	86,95	76,82	10,13	7,00	5,00	3,63	7,86	-	-	10,06	-	10,06	-	86,90	-	0,68			4,32
18.02.17	24,00	-	356,06	345,39	10,67	87,03	76,61	10,42	7,00	5,00	3,62	10,67	-	-	13,16	-	13,16	-	86,98	-	0,93			4,55
19.02.17	24,00	-	359,06	346,45	12,61	87,06	76,68	10,38	7,00	5,00	3,62	12,61	-	-	15,13	-	15,13	-	87,00	-	1,10			4,71
20.02.17	24,00	-	355,76	346,55	9,21	86,99	76,69	10,30	7,00	5,00	3,59	9,21	-	-	11,73	-	11,73	-	86,93	-	0,80			4,39
21.02.17	24,00	-	348,61	338,61	10,00	84,86	74,76	10,10	7,00	5,00	3,44	10,00	-	-	12,38	-	12,38	-	84,81	-	0,85			4,29
Среднее	24,00	-	333,74	323,25	10,49	86,99	75,51	11,49	7,00	5,00	3,48	10,49	-	-	12,93	-	12,93	-	87,06	-	0,91	-	-	4,39
Итого	720,00		10012,19	9697,41	314,78						104,41	314,78	0,00	0,00	387,93	0,00	387,93	0,00			27,37	0,00	0,00	131,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	199490,97	193707,43	169625,39	-	173881,65	-	1617,74	-	-
	22.02.17 05:00	209512,78	203438,26	177993,64	-	182530,14	-	1747,95	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **387,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.