

Абонент: ЖЭС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 164 / СЦЮ-ПВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрадайт Нонгаж"  
 Исполнитель: Оуэльский Э.И.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2017  
 Договор: 9308.038.1  
 Строй. адрес: Садовая 164  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Девятисубная  
 ВК77-206880-(С)-0217.8Х

Телефон:  
 Приборы УТЭ поверены до

Узел учета: СЦЮ-ПВС  
 Код УТЭ:  
 Расчетная связь совместно с УТЭ:  
 График: 150/70

Тщ, гр.С= 0,26

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-№ 206880  
 Подсчет.тр.(M1):  
 Оборот.тр.(M2):  
 Тр.д. ПРС(M3):  
 Тр.д. ПРС(M4):  
 Тр.д. ПРС(M5):  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(M2/M3)\*(M4/M5)  
 лето: Q=M1\*(M2/M3)

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Режим (Смена):  
 Тренировка: КТОП-Н  
 Термометр: КТОП-Н  
 Термометр: ТСОП-Н  
 Термометр: ТСОП-Н  
 Термометр:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, ккал/час:  
 Договорные нагрузки (гр.час), т/сут:  
 Договорные расходы (гр.сут), т/сут:  
 Расчет.гр.С=0,225  
 Qтепл.ср=0,0888  
 Qтепл.ср=0,1454  
 Qтепл.ср=0,0888  
 Qтепл.ср=0,1454

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотопре-							
			Т	М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ДТ	р1	р2	Qотопл	М3	М4	ДМ	У3	У4	дтвс		Уподп	Т3	Т4	Qтепл. общ.	Qтепл. кал.	Qтепл. кал.	Q общ.
23.01.17	24.00	-	144,71	130,31	14,40	89,68	54,95	33,73	7,00	5,00	4,40	14,40	-	-	17,53	-	-	88,66	-	-	1,28	1,28	5,67	5,67	5,68	5,68
24.01.17	24.00	-	141,44	125,95	15,19	88,13	53,70	34,43	7,00	5,00	4,34	15,19	-	-	18,33	-	-	88,10	-	-	1,34	1,34	5,91	5,91	5,91	5,91
25.01.17	24.00	-	139,45	122,49	16,96	88,19	52,18	36,01	7,00	5,00	4,41	16,96	-	-	20,14	-	-	88,17	-	-	1,50	1,50	5,77	5,77	5,77	5,77
26.01.17	24.00	-	142,98	128,39	14,59	87,47	52,48	34,99	7,00	5,00	4,49	14,59	-	-	17,75	-	-	87,41	-	-	1,28	1,28	5,99	5,99	5,99	5,99
27.01.17	24.00	-	85,51	77,83	7,68	85,04	53,15	31,89	7,00	5,00	2,54	7,68	-	-	7,84	-	-	77,38	-	-	0,59	0,59	3,14	3,14	3,14	3,14
28.01.17	24.00	-	136,75	119,96	16,79	83,33	57,25	26,08	7,00	5,00	3,14	16,79	-	-	19,08	-	-	82,56	-	-	1,39	1,39	4,53	4,53	4,53	4,53
29.01.17	24.00	-	145,41	126,81	18,60	83,21	52,17	31,04	7,00	5,00	3,94	18,60	-	-	21,43	-	-	83,19	-	-	1,55	1,55	5,40	5,40	5,40	5,40
30.01.17	24.00	-	144,52	128,71	15,81	83,37	51,69	31,68	7,00	5,00	4,08	15,81	-	-	18,62	-	-	83,36	-	-	1,32	1,32	5,40	5,40	5,40	5,40
31.01.17	24.00	-	78,09	71,35	6,74	81,85	51,60	30,25	7,00	5,00	2,21	6,74	-	-	6,88	-	-	73,55	-	-	0,50	0,50	2,71	2,71	2,71	2,71
01.02.17	24.00	-	123,48	107,16	16,32	81,12	48,67	32,45	7,00	5,00	3,48	16,32	-	-	18,73	-	-	81,04	-	-	1,32	1,32	4,80	4,80	4,80	4,80
02.02.17	24.00	-	143,64	128,47	15,17	83,16	50,55	32,61	7,00	5,00	4,29	15,17	-	-	18,05	-	-	83,14	-	-	1,26	1,26	5,45	5,45	5,45	5,45
03.02.17	24.00	-	146,23	129,99	16,24	83,37	51,01	32,36	7,00	5,00	4,21	16,24	-	-	19,11	-	-	83,35	-	-	1,35	1,35	5,56	5,56	5,56	5,56
04.02.17	24.00	-	147,23	130,58	16,65	83,47	51,35	32,12	7,00	5,00	4,19	16,65	-	-	19,60	-	-	83,45	-	-	1,39	1,39	5,58	5,58	5,58	5,58
05.02.17	24.00	-	144,69	126,14	18,55	83,38	50,68	32,70	7,00	5,00	4,13	18,55	-	-	21,50	-	-	83,36	-	-	1,55	1,55	5,67	5,67	5,67	5,67
06.02.17	24.00	-	136,84	121,71	15,13	84,75	49,54	35,21	7,00	5,00	4,29	15,13	-	-	18,06	-	-	84,75	-	-	1,28	1,28	5,57	5,57	5,57	5,57
07.02.17	24.00	-	132,69	117,36	15,33	86,93	49,03	37,90	7,00	5,00	4,45	15,33	-	-	18,44	-	-	86,90	-	-	1,33	1,33	5,78	5,78	5,78	5,78
08.02.17	24.00	-	127,49	110,02	17,47	90,08	50,76	39,32	7,00	5,00	4,33	17,47	-	-	20,68	-	-	89,99	-	-	1,57	1,57	5,90	5,90	5,90	5,90
09.02.17	24.00	-	120,84	101,06	19,78	90,36	50,80	39,56	7,00	5,00	4,00	19,78	-	-	22,90	-	-	90,28	-	-	1,79	1,79	5,79	5,79	5,79	5,79
10.02.17	24.00	-	131,00	115,04	15,96	90,52	52,22	38,30	7,00	5,00	4,40	15,96	-	-	19,24	-	-	90,62	-	-	1,45	1,45	5,85	5,85	5,85	5,85
11.02.17	24.00	-	142,91	124,33	18,58	90,85	53,33	37,52	7,00	5,00	4,67	18,58	-	-	22,07	-	-	90,82	-	-	1,69	1,69	6,12	6,12	6,12	6,12
12.02.17	24.00	-	140,72	124,61	16,11	90,65	53,25	37,40	7,00	5,00	4,66	16,11	-	-	19,50	-	-	90,60	-	-	1,46	1,46	6,09	6,09	6,09	6,09
13.02.17	24.00	-	144,93	128,72	16,21	90,18	54,24	35,94	7,00	5,00	4,63	16,21	-	-	19,63	-	-	90,13	-	-	1,46	1,46	6,09	6,09	6,09	6,09
14.02.17	24.00	-	147,53	132,86	14,57	89,35	55,04	34,31	7,00	5,00	4,56	14,57	-	-	17,83	-	-	89,29	-	-	1,30	1,30	5,86	5,86	5,86	5,86
15.02.17	24.00	-	148,22	130,45	17,77	88,58	54,15	34,43	7,00	5,00	4,49	17,77	-	-	21,14	-	-	88,57	-	-	1,57	1,57	6,07	6,07	6,07	6,07
16.02.17	24.00	-	133,85	120,99	12,86	87,30	54,11	33,89	7,00	5,00	4,10	12,86	-	-	15,78	-	-	87,24	-	-	1,12	1,12	5,22	5,22	5,22	5,22
17.02.17	24.00	-	149,65	134,24	15,41	86,34	53,39	32,95	7,00	5,00	4,42	15,41	-	-	18,57	-	-	86,33	-	-	1,33	1,33	5,75	5,75	5,75	5,75
18.02.17	24.00	-	150,97	134,37	16,60	86,44	53,75	32,69	7,00	5,00	4,39	16,60	-	-	19,75	-	-	86,43	-	-	1,43	1,43	5,83	5,83	5,83	5,83
19.02.17	24.00	-	152,90	134,52	18,38	86,47	53,80	32,61	7,00	5,00	4,39	18,38	-	-	21,66	-	-	86,47	-	-	1,59	1,59	5,98	5,98	5,98	5,98
20.02.17	24.00	-	150,30	135,44	14,86	86,39	53,88	32,51	7,00	5,00	4,40	14,86	-	-	17,95	-	-	86,38	-	-	1,32	1,32	5,88	5,88	5,88	5,88
21.02.17	24.00	-	149,24	133,54	15,70	84,36	52,39	31,87	7,00	5,00	4,36	15,70	-	-	18,72	-	-	84,09	-	-	1,32	1,32	5,88	5,88	5,88	5,88
Среднее	24.00	-	137,46	121,78	15,68	86,44	52,48	33,96	7,00	5,00	4,14	15,68	-	-	18,55	-	-	85,85	-	-	1,35	1,35	5,49	5,49	5,49	5,49
Итого	720,00	-	4123,91	3653,50	470,41						124,19	470,41	-	-	556,50	-	-	556,50	-	-	40,58	40,58	164,77	164,77	164,77	164,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	УМ(к3)	УВ(к3)	Q СЦЮ (ккал)	Q ГВС (ккал)	Тщ, ч
	23.01.17 05:00	41975,77	5923,46	1038,40	-	1117,83	-	1313,30	-	-
	21.02.17 05:00	46100,52	38801,99	1282,06	-	12711,94	-	1477,11	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период проверки ЦТ:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Кого по приборам учета:  
 Кого по приборам учета:  
 Кого по приборам учета:

Счетчик корректировок  
 с Учетом корректировок  
 0,26 °С = -0,12 Ккал/куб.м.  
 164,65 Ккал/куб.м.  
 556,50 Ккал/куб.м.

Наладить работу системы отопления

ГПП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергообъекты"  
 печать энергообъекта  
 Упр. делами производного учета  
 Отдел учета и управления КУУТЭ  
 СВЕТ ПРИНЯТ  
 24 ФЕВ 2017

ООО Инфрадайт Нонгаж  
 ДВА ОТУСТА