Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / СЦО Строит.Адрес: Седова 17-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Елизарова д.41а Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219177 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
24.01.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
25.01.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
26.01.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
27.01.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
28.01.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
29.01.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
30.01.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
31.01.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
01.02.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
02.02.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
03.02.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
04.02.17	24,00	-	483,21	483,21	0,00	65,10	54,50	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
05.02.17	24,00	-	483,44	483,44	0,00	62,76	53,11	9,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
06.02.17	24,00	-	483,30	483,30	0,00	65,03	54,50	10,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
07.02.17	24,00	-	482,88	482,88	0,00	67,51	55,88	11,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
08.02.17	24,00	-	482,50	482,50	0,00	69,42	57,26	12,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,88
09.02.17	24,00	-	482,18	482,18	0,00	69,49	57,41	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,84
10.02.17	24,00	-	482,75	482,75	0,00	69,71	57,61	12,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,86
11.02.17	24,00	-	482,84	482,84	0,00	68,21	56,71	11,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
12.02.17	24,00	-	483,19	483,19	0,00	67,57	56,33	11,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,45
13.02.17	24,00	-	483,97	483,97	0,00	67,29	56,30	10,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
14.02.17	24,00	-	483,23	483,23	0,00	65,68	55,40	10,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
15.02.17	24,00	-	495,54	495,54	0,00	64,06	54,49	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
16.02.17	24,00	-	536,64	536,64	0,00	63,07	54,33	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
17.02.17	24,00	-	556,45	556,45	0,00	62,37	54,13	8,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
18.02.17	24,00	-	555,11	555,11	0,00	62,45	54,18	8,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
19.02.17	24,00	-	550,62	550,62	0,00	62,59	54,31	8,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
20.02.17	24,00	-	529,82	529,82	0,00	62,17	53,83	8,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
21.02.17	24,00	-	512,70	512,70	0,00	61,74	53,17	8,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
Среднее	24,00	-	494,96	494,96	-	65,25	54,91	10,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,11
Итого	720,00		14848,85	14848,85	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	153,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	245108,33	249969,96	-	-	-	-	2264,70	-	-
	22.02.17 05:00	254044,14	258905,77	-	-	-	-	2354,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,17** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«24» ФЕВ 2017 г.