Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8751.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 19 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Зубковская д.3 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202685-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202685 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,373 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=359,376 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	427,74	427,74	0,00	60,43	45,82	14,61	7,00	5,00	6,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,25
24.01.17	24,00	-	421,14	421,14	0,00	60,40	45,62	14,78	7,00	5,00	6,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,23
25.01.17	24,00	-	417,89	417,89	0,00	60,32	45,20	15,12	7,00	5,00	6,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,32
26.01.17	24,00	-	419,95	419,95	0,00	59,62	44,74	14,88	7,00	5,00	6,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,26
27.01.17	24,00	-	426,79	426,79	0,00	57,72	44,05	13,67	7,00	5,00	5,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,84
28.01.17	24,00	-	422,00	422,00	0,00	57,39	43,71	13,68	7,00	5,00	5,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,78
29.01.17	24,00	-	419,84	419,84	0,00	57,28	43,58	13,70	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,76
30.01.17	24,00	-	420,85	420,85	0,00	57,60	43,82	13,78	7,00	5,00	5,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,81
31.01.17	24,00	-	422,65	422,65	0,00	57,40	43,79	13,61	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,76
01.02.17	24,00	-	418,53	418,53	0,00	57,49	43,73	13,76	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,76
02.02.17	24,00	-	416,27	416,27	0,00	56,93	43,34	13,59	7,00	5,00	5,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,66
03.02.17	24,00	-	413,30	413,30	0,00	57,63	43,96	13,67	7,00	5,00	5,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,66
04.02.17	24,00	-	413,17	413,17	0,00	57,91	44,10	13,81	7,00	5,00	5,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,71
05.02.17	24,00	-	412,09	412,09	0,00	59,07	44,69	14,38	7,00	5,00	5,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,93
06.02.17	24,00	-	409,83	409,83	0,00	61,30	45,35	15,95	7,00	5,00	6,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,54
07.02.17	24,00	-	408,74	408,74	0,00	63,71	45,93	17,78	7,00	5,00	7,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,27
08.02.17	24,00	-	406,29	406,29	0,00	65,83	47,49	18,34	7,00	5,00	7,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,46
09.02.17	24,00	-	409,11	409,11	0,00	65,31	47,03	18,28	7,00	5,00	7,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,49
10.02.17	24,00	-	405,92	405,92	0,00	65,41	47,68	17,73	7,00	5,00	7,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,20
11.02.17	24,00	-	408,76	408,76	0,00	64,09	46,71	17,38	7,00	5,00	7,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,11
12.02.17	24,00	-	410,55	410,55	0,00	63,21	46,06	17,15	7,00	5,00	7,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,05
13.02.17	24,00	-	414,86	414,86	0,00	63,03	46,67	16,36	7,00	5,00	6,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,79
14.02.17	24,00	-	421,74	421,74	0,00	61,16	46,22	14,94	7,00	5,00	6,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,31
15.02.17	24,00	-	411,74	411,74	0,00	60,11	45,10	15,01	7,00	5,00	6,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,19
16.02.17	24,00	-	412,02	412,02	0,00	59,23	44,55	14,68	7,00	5,00	6,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,05
17.02.17	24,00	-	416,49	416,49	0,00	58,11	43,97	14,14	7,00	5,00	5,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,90
18.02.17	24,00	-	420,31	420,31	0,00	58,25	44,23	14,02	7,00	5,00	5,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,90
19.02.17	24,00	-	419,63	419,63	0,00	58,38	44,38	14,00	7,00	5,00	5,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,88
20.02.17	24,00	-	423,55	423,55	0,00	58,44	44,60	13,84	7,00	5,00	5,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,86
21.02.17	24,00	-	415,64	415,64	0,00	58,33	44,25	14,08	7,00	5,00	5,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,86
Среднее	24,00	-	416,25	416,25	-	60,04	45,01	15,02	7,00	5,00	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25
Итого	720,00		12487,39	12487,39	0,00						187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	187,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.02.15 12:00	2925,70	4908,97	0,00	-	0,00	-	40,13	-	-
	08.02.15 12:00	2925,70	4908,97	0,00	-	0,00	-	40,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **187,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.