Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8749.038.1
Строит.Адрес: Седова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202252-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202252 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,27 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=259,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	285,58	285,58	0,00	60,67	49,41	11,26	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
24.01.17	24,00	-	281,58	281,58	0,00	60,65	49,18	11,47	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
25.01.17	24,00	-	279,66	279,66	0,00	60,56	48,78	11,78	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
26.01.17	24,00	-	280,23	280,23	0,00	59,85	48,25	11,60	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
27.01.17	24,00	-	284,78	284,78	0,00	57,95	47,41	10,54	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
28.01.17	24,00	-	281,52	281,52	0,00	57,62	47,11	10,51	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
29.01.17	24,00	-	280,30	280,30	0,00	57,52	46,96	10,56	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
30.01.17	24,00	-	280,85	280,85	0,00	57,84	47,22	10,62	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
31.01.17	24,00	-	282,17	282,17	0,00	57,65	47,15	10,50	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
01.02.17	24,00	-	280,50	280,50	0,00	57,75	47,07	10,68	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
02.02.17	24,00	-	280,23	280,23	0,00	57,16	46,49	10,67	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
03.02.17	24,00	-	280,49	280,49	0,00	57,87	47,03	10,84	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
04.02.17	24,00	-	280,43	280,43	0,00	58,17	47,30	10,87	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
05.02.17	24,00	-	279,98	279,98	0,00	59,34	47,95	11,39	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
06.02.17	24,00	-	278,85	278,85	0,00	61,56	48,92	12,64	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
07.02.17	24,00	-	276,28	276,28	0,00	64,02	49,96	14,06	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
08.02.17	24,00	-	276,06	276,06	0,00	66,12	51,56	14,56	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
09.02.17	24,00	-	275,72	275,72	0,00	65,60	51,31	14,29	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
10.02.17	24,00	-	276,82	276,82	0,00	65,70	51,61	14,09	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
11.02.17	24,00	-	276,05	276,05	0,00	64,36	50,85	13,51	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
12.02.17	24,00	-	276,21	276,21	0,00	63,49	50,24	13,25	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
13.02.17	24,00	-	281,05	281,05	0,00	63,28	50,56	12,72	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
14.02.17	24,00	-	286,38	286,38	0,00	61,39	49,86	11,53	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
15.02.17	24,00	-	277,80	277,80	0,00	60,36	48,93	11,43	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
16.02.17	24,00	-	277,84	277,84	0,00	59,45	48,28	11,17	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
17.02.17	24,00	-	280,74	280,74	0,00	58,36	47,67	10,69	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
18.02.17	24,00	-	283,74	283,74	0,00	58,49	47,89	10,60	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
19.02.17	24,00	-	283,42	283,42	0,00	58,63	48,04	10,59	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
20.02.17	24,00	-	286,18	286,18	0,00	58,68	48,20	10,48	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
21.02.17	24,00	-	280,92	280,92	0,00	58,58	47,88	10,70	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
Среднее	24,00	-	280,41	280,41	-	60,29	48,64	11,65	7,00	5,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
Итого	720,00		8412,36	8412,36	0,00						98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	98,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	44247,82	31897,88	0,00	-	0,00	-	986,32	-	
	22.02.17 05:00	52647,56	40297,62	0,00	-	0,00	-	1084,30	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.