Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 26 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1314317-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314317 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		77,92	77,92	0,00	84,59	52,46	32,13	5,89	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
24.01.17	24,00	-	77,94	77,94	0,00	84,43	52,64	31,79	5,89	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
25.01.17	24,00	-	77,63	77,63	0,00	84,63	52,57	32,06	5,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
26.01.17	24,00	-	78,19	78,19	0,00	84,71	52,17	32,54	5,88	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
27.01.17	24,00	-	78,22	78,22	0,00	83,19	51,61	31,58	5,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
28.01.17	24,00	-	78,23	78,23	0,00	81,63	51,25	30,38	5,88	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
29.01.17	24,00	-	78,27	78,27	0,00	80,13	50,66	29,47	5,88	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
30.01.17	24,00	-	78,25	78,25	0,00	79,07	50,15	28,92	5,88	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
31.01.17	24,00	-	78,12	78,12	0,00	79,07	50,12	28,95	5,88	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
01.02.17	24,00	-	78,07	78,07	0,00	78,68	49,86	28,82	5,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
02.02.17	24,00	-	78,02	77,78	0,24	79,17	49,97	29,20	5,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
03.02.17	24,00	-	78,06	78,06	0,00	78,93	49,59	29,34	5,88	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
04.02.17	24,00	-	77,86	77,83	0,03	79,03	49,63	29,40	5,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
05.02.17	24,00	-	77,82	77,82	0,00	79,02	49,63	29,39	5,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
06.02.17	24,00	-	77,61	77,61	0,00	78,55	49,21	29,34	5,87	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
07.02.17	24,00	-	76,80	76,80	0,00	80,74	48,86	31,88	5,80	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
08.02.17	24,00	-	76,76	76,74	0,02	83,75	49,22	34,53	5,78	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
09.02.17	24,00	-	77,86	77,67	0,19	87,61	51,48	36,13	5,87	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
10.02.17	24,00	-	77,93	77,93	0,00	87,23	51,48	35,75	5,88	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
11.02.17	24,00	-	77,30	77,31	-0,01	87,71	52,05	35,66	5,85	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
12.02.17	24,00	-	77,78	77,78	0,00	87,56	52,19	35,37	5,89	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
13.02.17	24,00	-	78,21	78,21	0,00	87,63	52,53	35,10	5,89	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
14.02.17	24,00	-	77,89	77,89	0,00	87,27	52,65	34,62	5,89	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
15.02.17	24,00	-	77,77	77,77	0,00	86,10	52,85	33,25	5,89	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
16.02.17	24,00	-	77,92	77,92	0,00	84,58	52,23	32,35	5,88	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
17.02.17	24,00	-	77,72	77,72	0,00	83,27	51,57	31,70	5,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
18.02.17	24,00	-	77,43	77,43	0,00	82,07	51,28	30,79	5,88	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
19.02.17	24,00	-	77,37	77,37	0,00	81,94	51,13	30,81	5,87	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
20.02.17	24,00	-	77,16	77,16	0,00	82,04	51,44	30,60	5,87	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
21.02.17	24,00	-	76,93	76,93	0,00	81,36	51,16	30,20	5,87	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
Среднее	24,00	-	77,77	77,75	0,02	82,86	51,12	31,74	5,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
Итого	720,00		2333,04	2332,57	0,47						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	74,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«24» фев 2017 г.