Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1313236-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		71,75	71,54	0,21	82,54	49,20	33,33	6,14	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
24.01.17	24,00	-	71,81	71,57	0,24	82,41	49,37	33,04	6,15	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
25.01.17	24,00	-	71,59	71,40	0,18	82,56	49,22	33,34	6,13	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
26.01.17	24,00	-	71,84	71,64	0,20	82,64	49,02	33,62	6,14	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
27.01.17	24,00	-	71,76	71,50	0,26	81,21	48,25	32,96	6,14	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
28.01.17	24,00	-	71,87	71,64	0,24	79,71	48,09	31,62	6,15	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
29.01.17	24,00	-	71,96	71,70	0,26	78,30	47,62	30,68	6,14	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
30.01.17	24,00	-	72,00	71,75	0,25	77,23	47,05	30,18	6,14	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
31.01.17	24,00	-	71,89	71,65	0,24	77,23	47,00	30,23	6,14	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
01.02.17	24,00	-	71,80	71,57	0,24	76,86	46,89	29,97	6,14	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
02.02.17	24,00	-	71,88	71,64	0,24	77,33	47,03	30,30	6,14	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
03.02.17	24,00	-	71,93	71,67	0,26	77,09	46,69	30,40	6,14	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
04.02.17	24,00	-	71,84	71,60	0,24	77,21	46,79	30,42	6,14	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
05.02.17	24,00	-	71,81	71,57	0,25	77,21	46,97	30,24	6,14	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
06.02.17	24,00	-	71,59	71,41	0,19	76,70	46,34	30,36	6,13	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
07.02.17	24,00	-	70,98	70,83	0,15	78,71	46,07	32,64	6,06	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
08.02.17	24,00	-	70,85	70,73	0,11	81,52	46,30	35,22	6,04	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
09.02.17	24,00	-	71,73	71,61	0,12	85,37	48,47	36,90	6,14	3,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
10.02.17	24,00	-	71,76	71,62	0,14	84,99	48,49	36,50	6,14	3,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
11.02.17	24,00	-	71,08	70,96	0,12	85,47	48,88	36,59	6,10	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
12.02.17	24,00	-	71,37	71,26	0,11	85,30	48,98	36,32	6,15	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
13.02.17	24,00	-	71,65	71,54	0,10	85,42	49,34	36,08	6,14	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
14.02.17	24,00	-	71,38	71,25	0,14	85,07	49,47	35,60	6,14	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
15.02.17	24,00	-	71,36	71,22	0,14	84,04	49,89	34,15	6,15	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
16.02.17	24,00	-	71,61	71,46	0,15	82,52	49,44	33,08	6,14	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
17.02.17	24,00	-	71,55	71,39	0,17	81,28	48,84	32,44	6,14	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
18.02.17	24,00	-	71,36	71,18	0,18	80,11	48,40	31,71	6,14	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
19.02.17	24,00	-	71,33	71,17	0,16	79,98	48,27	31,71	6,14	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
20.02.17	24,00	-	71,24	71,08	0,16	80,06	48,40	31,66	6,14	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
21.02.17	24,00	-	71,14	70,97	0,17	79,41	48,40	31,01	6,14	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
Среднее	24,00	-	71,59	71,40	0,19	80,85	48,11	32,74	6,13	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
Итого	720,00		2147,72	2142,10	5,62						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 24 ФЕВ 2017 г.