Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 59 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10772-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10772 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 2С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	193,91	180,34	13,56	87,80	55,99	31,81	5,20	4,00	5,86	12,37	0,00	0,00	12,79	0,00	12,79	-	87,05	0,00	1,08			6,94
24.01.17	24,00	*	192,10	179,67	12,44	87,61	55,51	32,10	5,20	4,00	5,92	10,90	0,00	0,00	11,27	0,00	11,27	-	86,87	0,00	0,95			6,87
25.01.17	24,00	*	192,19	179,00	13,19	87,48	54,88	32,59	5,20	4,00	5,99	11,60	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	-	86,77	0,00	1,01			7,00
26.01.17	24,00	*	193,76	179,53	14,24	86,73	54,32	32,42	5,20	4,00	5,95	13,00	0,00	0,00	13,42	0,00	13,42	-	85,90	0,00	1,12			7,07
27.01.17	24,00	*	177,85	164,33	13,52	84,51	52,64	31,87	5,20	4,00	5,37	12,18	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57	-	83,81	0,00	1,02			6,39
28.01.17	24,00	*	164,85	149,92	14,93	83,20	50,27	32,93	5,20	4,00	5,14	12,70	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	-	82,21	0,00	1,05			6,19
29.01.17	24,00	*	167,08	150,03	17,05	81,62	49,28	32,34	5,20	4,00	4,95	15,97	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	81,18	0,00	1,30			6,25
30.01.17	24,00	*	166,75	151,92	14,83	81,65	49,30	32,35	5,20	4,00	5,03	13,63	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	-	81,00	0,00	1,11			6,13
31.01.17	24,00	*	166,77	153,07	13,70	81,69	49,45	32,24	5,20	4,00	5,04	12,60	0,00	0,00	12,97	0,00	12,97	-	81,07	0,00	1,02			6,06
01.02.17	24,00	*	165,47	152,15	13,32	81,60	49,39	32,21	5,20	4,00	5,01	12,21	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57	-	80,92	0,00	0,99			6,00
02.02.17	24,00	*	166,05	150,84	15,21	81,85	48,89	32,96	5,20	4,00	5,08	14,11	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	-	81,27	0,00	1,15			6,22
03.02.17	24,00	*	164,96	151,33	13,62	81,16	48,65	32,51	5,20	4,00	5,03	12,44	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	-	80,58	0,00	1,00			6,03
04.02.17	24,00	*	165,90	151,63	14,27	81,34	49,05	32,29	5,20	4,00	5,03	12,83	0,00	0,00	13,21	0,00	13,21	-	80,73	0,00	1,04			6,07
05.02.17	24,00	*	166,64	150,44	16,19	81,46	48,64	32,82	5,20	4,00	5,06	14,83	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	-	81,01	0,00	1,20			6,27
06.02.17	24,00	*	184,93	169,71	15,22	82,18	49,96	32,21	5,20	4,00	5,61	13,64	0,00	0,00	14,05	0,00	14,05	-	81,71	0,00	1,12			6,73
07.02.17	24,00	*	207,40	193,30	14,10	87,11	54,02	33,09	5,20	4,00	6,54	12,62	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04	-	86,70	0,00	1,09			7,64
08.02.17	24,00	*	208,57	193,26	15,31	90,68	56,35	34,34	5,20	4,00	6,82	13,55	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03	-	90,00	0,00	1,22			8,04
09.02.17	24,00	*	206,79	193,17	13,62	90,56	56,58	33,99	5,20	4,00	6,64	13,02	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	-	89,81	0,00	1,17			7,81
10.02.17	24,00	*	205,68	192,62	13,06	91,00	57,10	33,91	5,20	4,00	6,62	12,36	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	-	90,26	0,00	1,12			7,73
11.02.17	24,00	*	206,38	192,71	13,67	90,97	57,42	33,55	5,20	4,00	6,47	13,67	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16	-	90,46	0,00	1,24			7,71
12.02.17	24,00	*	204,93	190,27	14,66	90,78	57,26	33,52	5,20	4,00	6,38	14,66	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	-	90,52	0,00	1,33			7,71
13.02.17	24,00	*	188,41	175,30	13,11	88,47	56,57	31,90	5,20	4,00	5,62	13,11	0,00	0,00	13,55	0,00	13,55	-	86,45	0,00	1,13			6,75
14.02.17	24,00	*	204,97	191,51	13,46	88,31	57,82	30,48	5,20	4,00	5,83	13,46	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	-	88,50	0,00	1,19			7,03
15.02.17	24,00	*	203,02	191,04	11,98	87,83	56,97	30,87	5,20	4,00	5,90	11,98	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39	-	87,11	0,00	1,05			6,95
16.02.17	24,00	*	201,80	189,42	12,38	85,26	55,97	29,28	5,20	4,00	5,54	12,38	0,00	0,00	12,79	0,00	12,79	-	85,36	0,00	1,06			6,60
17.02.17	24,00	*	200,34	188,32	12,02	85,24	55,40	29,84	5,20	4,00	5,63	12,02	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	-	84,39	0,00	1,02			6,64
18.02.17	24,00	*	201,47	187,65	13,82	85,51	55,40	30,11	5,20	4,00	5,66	13,82	0,00	0,00	14,26	0,00	14,26	-	84,56	0,00	1,17			6,83
19.02.17	24,00	*	202,11	187,15	14,96	85,43	55,55	29,88	5,20	4,00	5,60	14,96	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44	-	84,76	0,00	1,27			6,87
20.02.17	24,00	*	199,58	186,78	12,80	85,21	55,43	29,78	5,20	4,00	5,57	12,80	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	-	84,21	0,00	1,08			6,65
21.02.17	24,00	*	197,67	185,55	12,12	84,76	54,92	29,85	5,20	4,00	5,54	12,12	0,00	0,00	12,51	0,00	12,51	-	84,17	0,00	1,02			6,57
Среднее	24,00	-	188,94	175,07	13,88	85,63	53,63	32,00	5,20	4,00	5,68	13,05	-	-	13,47	-	13,47	-	84,98	-	1,11	-	-	6,79
Итого	720,00		5668,34	5251,96	416,38						170,46	391,56	0,00	0,00	404,18	0,00	404,18	0,00			33,30	0,00	0,00	203,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	23174,20	21597,06	943,72	0,00	971,97	0,00	705,80	76,80	-
	22.02.17 05:00	26791,96	26842,27	1335,02	0,00	1375,88	0,00	731,40	110,07	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **203,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **404,18** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.