

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 70 / С/Ю  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракилт Монтаж"  
 Кочетник За Невская котельная

Очет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за февраль 2017  
 Договор: 3145-038.1  
 Строит. адрес: Садовая 70  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: С/Ю  
 Код УУТЗ:  
 Расчетная мощность совместно с УУТЗ:  
 График: 150/70

Тех. гр. С = 0,01

Установленные приборы:  
 Выключатель: ВК7-7 № 202697  
 Подающий (Н1): расходомер: ПРМН 32  
 Обратный (Н2): расходомер: ПРМН 32  
 ТР-д. ПРС(Н3): расходомер: ПРМН 32  
 ТР-цирк. ПРС(Н4): расходомер:  
 ТР-подпитки(У5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)\*(t2-t3) лето: Q=M1\*(t1-t2)\*(t2-t3)  
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот=0,272 Qлет=0,272  
 Договорные расходы (ср. час): Гкал/час: Qот=82,008 Qлет=82,008  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут: Qот=2008 Qлет=2008  
 Договорные расходы (ср. мес.): Гкал/мес: Qот=60088 Qлет=60088

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСНН  
 Термореле: КТСНН  
 Термометр: КТСНН  
 Термореле: КТСНН  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Дата	Тч	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплоотд-е			
			M1, T	M2, T	DN, T	TL, C	TZ, C	DT, C	P1, ПК/СМ2	P2, ПК/СМ2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	DN, T	V3, м3/ч	V4, м3/ч	Vдвз, м3/ч	Vподп, м3/ч	T3, C	T4, C	Qгвс общ., Гкал	Qгвс нп., Гкал		Qгвс кп., Гкал	Q общ., Гкал	
23.01.17	24.00	-	109.48	109.48	0.00	89.20	51.59	37.61	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.13
24.01.17	24.00	-	108.98	108.98	0.00	89.08	51.20	37.88	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16
25.01.17	24.00	-	108.84	108.84	0.00	88.96	50.79	38.17	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.12
26.01.17	24.00	-	109.41	109.41	0.00	87.88	50.23	37.65	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.12
27.01.17	24.00	-	102.61	103.84	-1.23	85.99	52.13	33.86	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.74
28.01.17	24.00	-	103.60	103.60	0.00	84.61	48.57	36.04	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.65
29.01.17	24.00	-	103.63	103.63	0.00	83.10	47.94	35.16	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.68
30.01.17	24.00	-	104.83	104.83	0.00	83.12	48.03	35.09	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.70
31.01.17	24.00	-	105.65	105.65	0.00	83.19	48.23	34.96	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.69
01.02.17	24.00	-	104.86	104.86	0.00	83.11	48.01	35.10	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.73
02.02.17	24.00	-	104.46	104.46	0.00	83.44	47.80	35.64	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.68
03.02.17	24.00	-	104.70	104.70	0.00	82.71	47.60	35.11	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.68
04.02.17	24.00	-	105.00	105.00	0.00	82.93	47.89	35.84	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.68
05.02.17	24.00	-	104.20	104.20	0.00	83.08	47.50	35.58	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71
06.02.17	24.00	-	103.11	103.11	0.00	83.79	46.65	37.14	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.25
07.02.17	24.00	-	102.90	102.90	0.00	88.71	47.53	41.18	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44
08.02.17	24.00	-	103.52	103.52	0.00	92.11	49.30	42.81	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41
09.02.17	24.00	-	103.58	103.58	0.00	92.01	49.49	42.52	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.42
10.02.17	24.00	-	104.30	104.30	0.00	92.48	50.14	42.34	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41
11.02.17	24.00	-	104.49	104.49	0.00	92.60	50.51	42.09	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41
12.02.17	24.00	-	104.49	104.49	0.00	92.62	50.66	41.96	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.39
13.02.17	24.00	-	105.16	105.16	0.00	92.01	51.02	40.99	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.32
14.02.17	24.00	-	105.24	105.24	0.00	90.73	51.12	39.61	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.18
15.02.17	24.00	-	105.13	105.13	0.00	89.12	50.65	38.47	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05
16.02.17	24.00	-	105.03	105.03	0.00	87.41	50.13	37.28	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.92
17.02.17	24.00	-	105.31	105.31	0.00	86.36	49.82	36.54	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
18.02.17	24.00	-	105.65	105.65	0.00	86.41	49.99	36.42	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
19.02.17	24.00	-	105.89	105.89	0.00	86.65	50.36	36.29	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85
20.02.17	24.00	-	105.83	105.83	0.00	86.26	50.41	35.85	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.80
21.02.17	24.00	-	105.29	105.29	0.00	86.27	50.00	36.27	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.82
Среднее	24.00	-	105.17	105.21	-0.04	87.20	49.51	37.69	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.97
Итого	720.00	-	3153.17	3156.40	-1.23	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.09

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 22.03.15 11:00  
 22.03.15 11:00

Дата время  
 М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) УЧ(к3) УЧ(к3) Q С/Ю (Гкал) Q ГВС (Гкал) Q ГВС (Гкал) Трасс, ч

15199.99 15199.91 - - - 512.10 512.10

15199.99 15199.91

512.10

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

0,01 C = 0,00 Гкал;  
 с учетом корректировок  
 119,09 Гкал;  
 с учетом корректировок  
 119,09 Гкал;  
 куб.м.

ООО «Инфракилт Монтаж»  
 Филиал «Энергобыт»  
 Утверждается приборного учета  
 От имени энергосбыта  
 14 Фев 2017  
 [Подпись]