

Абонент: ЖСК2 Нежского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 71 / С/Ю  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Исполнитель: 28 Нежская котельная

Отчет о тепломощности по приборам УЛТЗ за февраль 2017

Договор: Стронт. адрес: Садовая 71  
 Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная законтра

Режим (Схема): 0

Приборы УЛТЗ поверены до \_\_\_\_\_

Термопреобр.: КТТТР-01  
 Термопреобр.: КТТТР-01  
 Термопреобр.:  
 Термопреобр.:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Узел учета: С/Ю  
 Код УЛТЗ:  
 Расчетная мощность совместно с УЛТЗ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СЛТ-941 № 24950  
 Подсчетчик (М1): расходомер: ПРМ-3-32  
 Оборотный (М2): расходомер: ПРМ-3-32  
 Тр. д. ГВС(М3): расходомер:  
 Тр. щикр. ГВС(М4): расходомер:  
 Тр. допитки(М5): расходомер:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Орт=0-996 Овент=  
 Орек.гвс.ср= Орек.ср=  
 Овент=0 Овент=0  
 Орек.гвс.ср= Орек.ср=  
 Овент=0 Овент=0

Договорные приборы (ср.час): Гвал.час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:  
 Договорное потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Тщ, гр.С= 0,01

Дата	Тщ	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплопотреб.							
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дт	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дм		М5	Уполн	Т3	Т4	Qгвс.общ.	Qкал	Qгвс.кал
23.01.17	24.00	*	146,61	146,85	-0,24	88,84	51,71	37,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,43
24.01.17	24.00	*	146,86	147,08	-0,21	89,16	52,03	37,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,44
25.01.17	24.00	*	146,46	146,71	-0,25	88,98	51,94	37,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,44
26.01.17	24.00	*	146,28	146,52	-0,24	88,83	51,54	37,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,47
27.01.17	24.00	*	146,76	146,98	-0,21	88,04	50,68	37,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20
28.01.17	24.00	*	147,60	147,80	-0,21	85,92	50,64	35,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07
29.01.17	24.00	*	147,40	147,60	-0,20	84,73	50,25	34,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,95
30.01.17	24.00	*	147,26	147,44	-0,18	83,08	49,38	33,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,99
31.01.17	24.00	*	148,47	148,65	-0,17	83,16	49,47	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,03
01.02.17	24.00	*	149,44	149,61	-0,17	83,21	49,50	33,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,99
02.02.17	24.00	*	148,60	148,76	-0,16	83,12	49,48	33,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,02
03.02.17	24.00	*	147,63	147,82	-0,19	83,41	49,37	34,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,98
04.02.17	24.00	*	147,90	148,06	-0,15	82,71	48,97	33,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
05.02.17	24.00	*	148,24	148,42	-0,18	82,89	49,26	33,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
06.02.17	24.00	*	147,38	147,54	-0,17	83,02	49,29	33,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,08
07.02.17	24.00	*	145,60	145,75	-0,15	83,52	48,61	34,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,63
08.02.17	24.00	*	145,00	145,17	-0,17	86,52	49,66	38,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,94
09.02.17	24.00	*	145,76	145,98	-0,23	92,13	51,30	40,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88
10.02.17	24.00	*	145,95	146,19	-0,25	91,95	51,57	40,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88
11.02.17	24.00	*	147,04	147,22	-0,18	92,40	52,50	40,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,91
12.02.17	24.00	*	147,32	147,57	-0,26	92,53	52,50	40,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88
13.02.17	24.00	*	147,30	147,58	-0,28	92,55	52,60	39,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,87
14.02.17	24.00	*	148,14	148,44	-0,30	91,92	52,56	39,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,82
15.02.17	24.00	*	148,23	148,48	-0,25	90,76	52,81	37,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,61
16.02.17	24.00	*	148,19	148,49	-0,30	89,01	52,33	36,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42
17.02.17	24.00	*	148,08	148,34	-0,26	87,41	51,67	35,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28
18.02.17	24.00	*	148,42	148,67	-0,25	86,26	51,15	35,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20
19.02.17	24.00	*	148,82	149,06	-0,24	86,29	51,17	35,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,21
20.02.17	24.00	*	149,21	149,47	-0,26	86,52	51,40	35,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,23
21.02.17	24.00	*	149,24	149,45	-0,21	86,06	51,26	34,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,18
Среднее	24,00	-	147,51	147,72	-0,22	87,23	50,88	36,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
Итого	720,00	-	4425,20	4431,71	-6,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	У3(к3)	У4(к3)	Q С/Ю (ккал)	Q ГВС (ккал)	Тщ, ч
	06.04.15 15:00	06.04.15 15:00									
	06.04.15 15:00	21620,36	2827,55	-	-	-	-	-	754,12	-	4126,38
	06.04.15 15:00	21620,36	2827,55	-	-	-	-	-	754,12	-	4126,38

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотехнической, расчетный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения ЦЭ:  
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

Счетчик корректировка: \_\_\_\_\_  
 С учетом корректировки: \_\_\_\_\_

0,01 °C = 0,00 ккал:  
 160,50 ккал:  
 160,50 ккал:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 печать потребителя  
 печать потребителя

«ИнфраХит Монтаж»  
 печать потребителя  
 печать потребителя

«ИнфраХит Монтаж»  
 печать потребителя  
 печать потребителя

Филиал «Энергосбыт»  
 печать энергосбыта  
 печать энергосбыта

24 ФЕВ 2017