Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		206,45	183,40	23,06	89,24	51,37	37,87	5,00	4,00	6,95	23,06	0,00	0,00	23,86	0,00	23,86	-	89,01	0,00	2,05			9,00
24.01.17	24,00		207,26	182,89	24,37	89,09	51,13	37,96	5,00	4,00	6,95	24,37	0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	-	88,88	0,00	2,17			9,11
25.01.17	24,00		205,11	182,66	22,44	88,93	50,49	38,44	5,00	4,00	7,03	22,44	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	88,72	0,00	1,99			9,02
26.01.17	24,00		206,84	183,15	23,69	88,23	50,07	38,16	5,00	4,00	7,00	23,69	0,00	0,00	24,49	0,00	24,49	-	87,68	0,00	2,08			9,08
27.01.17	24,00		206,19	184,46	21,73	85,98	49,94	36,04	5,00	4,00	6,65	21,73	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	85,79	0,00	1,86			8,52
28.01.17	24,00		211,53	183,80	27,72	84,88	49,63	35,24	5,00	4,00	6,49	27,72	0,00	0,00	28,60	0,00	28,60	-	84,36	0,00	2,34			8,83
29.01.17	24,00		211,24	183,57	27,67	83,14	48,67	34,47	5,00	4,00	6,33	27,67	0,00	0,00	28,53	0,00	28,53	-	83,04	0,00	2,30			8,63
30.01.17	24,00		209,77	185,17	24,60	83,22	48,79	34,43	5,00	4,00	6,38	24,60	0,00	0,00	25,36	0,00	25,36	-	83,03	0,00	2,04			8,42
31.01.17	24,00		213,92	186,35	27,57	83,27	48,90	34,37	5,00	4,00	6,41	27,57	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42	-	83,11	0,00	2,29			8,70
01.02.17	24,00		211,87	185,39	26,48	83,19	48,78	34,41	5,00	4,00	6,38	26,48	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	-	83,00	0,00	2,20			8,58
02.02.17	24,00		209,48	184,17	25,31	83,46	48,56	34,90	5,00	4,00	6,43	25,31	0,00	0,00	26,09	0,00	26,09	-	83,27	0,00	2,11			8,54
03.02.17	24,00		210,86	184,44	26,42	82,76	48,35	34,41	5,00	4,00	6,35	26,42	0,00	0,00	27,22	0,00	27,22	-	82,61	0,00	2,18			8,53
04.02.17	24,00		210,88	185,02	25,86	82,94	48,73	34,21	5,00	4,00	6,33	25,86	0,00	0,00	26,66	0,00	26,66	-	82,77	0,00	2,14			8,47
05.02.17	24,00		216,73	183,55	33,18	83,07	48,46	34,62	5,00	4,00	6,35	33,18	0,00	0,00	34,20	0,00	34,20	-	83,02	0,00	2,76			9,11
06.02.17	24,00		209,65	180,70	28,95	83,40	47,40	36,00	5,00	4,00	6,51	28,95	0,00	0,00	29,85	0,00	29,85	-	83,38	0,00	2,41			8,92
07.02.17	24,00		207,34	180,66	26,68	88,43	48,09	40,34	5,00	4,00	7,28	26,68	0,00	0,00	27,61	0,00	27,61	-	88,55	0,00	2,36			9,65
08.02.17	24,00		207,71	182,05	25,66	92,17	50,05	42,11	5,00	4,00	7,67	25,66	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62	-	92,00	0,00	2,36			10,03
09.02.17	24,00		208,32	182,47	25,84	92,01	50,27	41,74	5,00	4,00	7,62	25,84	0,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-	91,81	0,00	2,37			9,99
10.02.17	24,00		207,85	184,15	23,69	92,45	50,93	41,52	5,00	4,00	7,65	23,69	0,00	0,00	24,58	0,00	24,58	-	92,23	0,00	2,19			9,84
11.02.17	24,00		210,76	184,59	26,17	92,59	51,26	41,33	5,00	4,00	7,63	26,17	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	-	92,43	0,00	2,42			10,05
12.02.17	24,00		211,31	184,51	26,80	92,63	51,35	41,27	5,00	4,00	7,62	26,80	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	-	92,46	0,00	2,48			10,10
13.02.17	24,00		212,11	185,60	26,51	91,98	51,73	40,25	5,00	4,00	7,47	26,51	0,00	0,00	27,49	0,00	27,49	-	91,79	0,00	2,43			9,91
14.02.17	24,00		209,74	186,06	23,67	90,89	52,13	38,77	5,00	4,00	7,22	23,67	0,00	0,00	24,52	0,00	24,52	-	90,38	0,00	2,14			9,36
15.02.17	24,00		208,26	186,02	22,24	89,09	51,46	37,63	5,00	4,00	7,00	22,24	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	-	88,93	0,00	1,98			8,98
16.02.17	24,00		209,02	185,68	23,34	87,55	50,71	36,84	5,00	4,00	6,85	23,34	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	87,15	0,00	2,03			8,88
17.02.17	24,00		209,75	186,11	23,64	86,30	50,35	35,95	5,00	4,00	6,70	23,64	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	86,10	0,00	2,04			8,73
18.02.17	24,00		212,93	186,42	26,50	86,32	50,36	35,96	5,00	4,00	6,71	26,50	0,00	0,00	27,38	0,00	27,38	-	86,22	0,00	2,29			8,99
19.02.17	24,00		214,36	186,89	27,46	86,61	50,71	35,90	5,00	4,00	6,71	27,46	0,00	0,00	28,38	0,00	28,38	-	86,41	0,00	2,37			9,09
20.02.17	24,00		212,95	186,93	26,02	86,24	50,59	35,66	5,00	4,00	6,67	26,02	0,00	0,00	26,88	0,00	26,88	-	86,08	0,00	2,24			8,91
21.02.17	24,00		209,54	186,44	23,10	86,29	50,31	35,99	5,00	4,00	6,71	23,10	0,00	0,00	23,86	0,00	23,86	-	86,07	0,00	1,99			8,70
Среднее	24,00	-	209,99	184,44	25,55	87,21	49,99	37,23	5,00	4,00	6,87	25,55	-	-	26,40	-	26,40	-	87,01	-	2,22	-	-	9,09
Итого	720,00		6299,71	5533,32	766,39						206,07	766,39	0,00	0,00	792,10	0,00	792,10	0,00			66,63	0,00	0,00	272,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	207876,19	180549,94	23712,67	0,00	24262,52	0,00	5522,54	1671,69	-
	22.02.17 05:00	214332,22	186076,11	24479,39	0,00	25054,95	0,00	5809,49	1738,33	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **272,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **792,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.