Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 73 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24694 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		112,39	112,24	0,15	87,26	47,03	40,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
24.01.17	24,00		112,70	112,56	0,14	87,59	47,27	40,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
25.01.17	24,00		112,35	112,25	0,09	87,40	47,21	40,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
26.01.17	24,00		112,00	111,84	0,16	87,23	46,84	40,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
27.01.17	24,00		112,22	112,15	0,07	86,48	46,28	40,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
28.01.17	24,00		112,78	112,64	0,13	84,41	46,10	38,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
29.01.17	24,00		112,55	112,42	0,12	83,25	45,84	37,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
30.01.17	24,00		112,92	112,78	0,14	81,64	45,26	36,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
31.01.17	24,00		114,13	113,98	0,15	81,73	45,48	36,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
01.02.17	24,00		114,65	114,51	0,14	81,79	45,56	36,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
02.02.17	24,00		114,23	113,99	0,24	81,70	45,39	36,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
03.02.17	24,00		113,57	113,39	0,19	81,95	45,31	36,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
04.02.17	24,00		113,43	113,27	0,15	81,26	45,02	36,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
05.02.17	24,00		113,85	113,68	0,17	81,44	45,26	36,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
06.02.17	24,00		112,77	112,62	0,15	81,55	45,08	36,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
07.02.17	24,00		111,18	110,93	0,25	81,98	44,33	37,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
08.02.17	24,00		110,60	110,43	0,16	86,81	44,85	41,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
09.02.17	24,00		111,07	110,82	0,24	90,37	46,14	44,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
10.02.17	24,00		111,11	110,95	0,16	90,20	46,34	43,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
11.02.17	24,00		111,61	111,60	0,02	90,65	46,87	43,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
12.02.17	24,00		111,93	111,91	0,02	90,80	47,21	43,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
13.02.17	24,00		111,83	111,81	0,02	90,82	47,34	43,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
14.02.17	24,00		112,27	112,26	0,01	90,24	47,18	43,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
15.02.17	24,00		112,33	112,34	-0,01	89,12	47,59	41,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
16.02.17	24,00		112,00	112,05	-0,05	87,40	47,38	40,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
17.02.17	24,00		111,35	111,39	-0,05	85,84	46,77	39,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
18.02.17	24,00		111,61	111,67	-0,06	84,72	46,31	38,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
19.02.17	24,00		111,61	111,66	-0,05	84,75	46,19	38,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
20.02.17	24,00		111,95	112,00	-0,05	84,99	46,54	38,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
21.02.17	24,00		111,62	111,66	-0,04	84,53	46,35	38,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
Среднее	24,00	-	112,35	112,26	0,09	85,66	46,21	39,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44
Итого	720,00		3370,58	3367,79	2,79						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	133,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 24 ФЕВ 2017 г.