Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 75 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24947 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		137,12	135,40	1,72	89,81	50,27	39,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
24.01.17	24,00		136,82	135,09	1,73	89,64	50,07	39,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
25.01.17	24,00		136,65	134,89	1,75	89,48	49,48	39,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
26.01.17	24,00		137,03	135,28	1,75	88,78	49,07	39,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,54
27.01.17	24,00		137,77	136,02	1,75	86,50	48,94	37,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
28.01.17	24,00		137,56	135,81	1,75	85,40	48,73	36,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
29.01.17	24,00		137,43	135,70	1,73	83,62	47,91	35,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,00
30.01.17	24,00		138,40	136,64	1,76	83,71	48,25	35,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,00
31.01.17	24,00		139,31	137,58	1,73	83,77	48,11	35,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
01.02.17	24,00		138,66	136,91	1,74	83,69	48,02	35,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
02.02.17	24,00		137,84	136,09	1,74	83,96	47,79	36,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
03.02.17	24,00		138,03	136,30	1,73	83,24	47,49	35,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
04.02.17	24,00		138,34	136,61	1,73	83,42	47,75	35,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
05.02.17	24,00		137,72	135,96	1,76	83,53	47,57	35,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
06.02.17	24,00		136,41	134,64	1,77	83,92	46,70	37,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
07.02.17	24,00		135,91	134,16	1,75	88,99	47,27	41,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,76
08.02.17	24,00		136,66	134,87	1,79	92,77	48,77	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,11
09.02.17	24,00		136,74	134,95	1,79	92,61	49,01	43,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,06
10.02.17	24,00		137,44	135,65	1,79	93,05	49,51	43,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,09
11.02.17	24,00		137,72	135,93	1,78	93,19	50,05	43,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,04
12.02.17	24,00		137,67	135,89	1,78	93,22	50,11	43,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,04
13.02.17	24,00		138,25	136,48	1,77	92,59	50,21	42,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,96
14.02.17	24,00		138,35	136,58	1,77	91,48	50,62	40,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,76
15.02.17	24,00		138,28	136,52	1,75	89,64	50,34	39,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,53
16.02.17	24,00		138,13	136,40	1,73	88,08	49,85	38,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,38
17.02.17	24,00		138,44	136,73	1,71	86,82	49,43	37,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
18.02.17	24,00		138,72	137,02	1,70	86,85	49,47	37,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
19.02.17	24,00		139,07	137,36	1,71	87,13	50,02	37,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
20.02.17	24,00		139,07	137,35	1,72	86,75	49,64	37,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
21.02.17	24,00		138,59	136,86	1,72	86,80	49,69	37,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
Среднее	24,00	-	137,80	136,06	1,75	87,75	49,00	38,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,43
Итого	720,00		4134,10	4081,68	52,42						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	163,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.