Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9147.038.1
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208187 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=47,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	138,55	120,82	17,73	89,52	52,01	37,51	7,00	5,00	4,54	17,73	-	-	18,36	-	18,36	-	89,18	-	1,58			6,12
24.01.17	24,00	-	137,49	120,64	16,85	89,38	51,51	37,87	7,00	5,00	4,57	16,85	-	-	17,43	-	17,43	-	89,06	-	1,50			6,07
25.01.17	24,00	-	138,78	120,81	17,97	89,24	50,75	38,49	7,00	5,00	4,65	17,97	-	-	18,61	-	18,61	-	88,93	-	1,60			6,25
26.01.17	24,00	-	139,56	121,47	18,09	88,17	50,30	37,87	7,00	5,00	4,61	18,09	-	-	18,70	-	18,70	-	87,54	-	1,59			6,20
27.01.17	24,00	-	138,06	121,54	16,52	86,29	50,18	36,11	7,00	5,00	4,39	16,52	-	-	17,07	-	17,07	-	85,98	-	1,42			5,81
28.01.17	24,00	-	137,44	120,85	16,59	84,83	49,60	35,23	7,00	5,00	4,27	16,59	-	-	17,09	-	17,09	-	84,11	-	1,39			5,66
29.01.17	24,00	-	139,77	120,94	18,83	83,42	48,81	34,61	7,00	5,00	4,19	18,83	-	-	19,39	-	19,39	-	83,18	-	1,57			5,76
30.01.17	24,00	-	139,12	122,50	16,62	83,47	49,00	34,47	7,00	5,00	4,23	16,62	-	-	17,16	-	17,16	-	83,17	-	1,38			5,61
31.01.17	24,00	-	142,01	123,52	18,49	83,53	49,19	34,34	7,00	5,00	4,25	18,49	-	-	19,07	-	19,07	-	83,25	-	1,54			5,79
01.02.17	24,00	-	140,11	122,80	17,31	83,41	48,87	34,54	7,00	5,00	4,25	17,31	-	-	17,83	-	17,83	-	83,12	-	1,44			5,69
02.02.17	24,00	-	138,37	122,04	16,33	83,70	48,39	35,31	7,00	5,00	4,32	16,33	-	-	16,85	-	16,85	-	83,36	-	1,36			5,68
03.02.17	24,00	-	138,66	122,37	16,29	82,99	48,23	34,76	7,00	5,00	4,26	16,29	-	-	16,78	-	16,78	-	82,70	-	1,35			5,61
04.02.17	24,00	-	140,60	122,63	17,97	83,17	48,58	34,59	7,00	5,00	4,24	17,97	-	-	18,52	-	18,52	-	82,88	-	1,49			5,74
05.02.17	24,00	-	140,74	121,88	18,86	83,34	48,20	35,14	7,00	5,00	4,29	18,86	-	-	19,44	-	19,44	-	83,12	-	1,57			5,85
06.02.17	24,00	-	137,90	120,64	17,26	84,10	47,40	36,70	7,00	5,00	4,43	17,26	-	-	17,81	-	17,81	-	84,05	-	1,45			5,88
07.02.17	24,00	-	138,74	120,30	18,44	89,13	48,07	41,06	7,00	5,00	4,94	18,44	-	-	19,08	-	19,08	-	89,29	-	1,65			6,58
08.02.17	24,00	-	138,43	121,18	17,25	92,49	49,82	42,67	7,00	5,00	5,18	17,25	-	-	17,90	-	17,90	-	92,19	-	1,59			6,77
09.02.17	24,00	-	122,37	106,53	15,84	92,44	48,28	44,16	7,00	5,00	4,71	15,84	-	-	16,41	-	16,41	-	91,91	-	1,46			6,17
10.02.17	24,00	-	116,18	100,59	15,59	92,72	46,75	45,97	7,00	5,00	4,55	16,45	-	-	17,06	-	17,06	-	92,37	-	1,52			6,07
11.02.17	24,00	-	117,47	100,84	16,63	92,84	47,20	45,64	7,00	5,00	4,52	17,53	-	-	18,18	-	18,18	-	92,51	-	1,62			6,15
12.02.17	24,00	-	119,03	100,85	18,18	92,84	47,32	45,52	7,00	5,00	4,50	19,16	-	-	19,85	-	19,85	-	92,50	-	1,78			6,28
13.02.17	24,00	-	116,09	101,32	14,77	92,22	47,74	44,48	7,00	5,00	4,44	15,58	-	-	16,16	-	16,16	-	91,86	-	1,43			5,87
14.02.17	24,00	-	117,37	101,25	16,12	90,87	48,32	42,55	7,00	5,00	4,26	16,76	-	-	17,38	-	17,38	-	90,24	-	1,51			5,77
15.02.17	24,00	-	117,86	101,15	16,71	89,29	47,76	41,53	7,00	5,00	4,14	17,39	-	-	18,00	-	18,00	-	88,95	-	1,55			5,69
16.02.17	24,00	-	117,11	101,24	15,87	90,79	47,94	42,85	7,00	5,00	4,29	16,58	-	-	17,18	-	17,18	-	90,35	-	1,50	-	-	5,78
17.02.17	24,00	-	117,11	101,24	15,87	90,79	47,94	42,85	7,00	5,00	4,29	16,58	-	-	17,18	-	17,18	-	90,35	-	1,50	-	-	5,78
18.02.17	24,00	-	117,50	101,66	15,84	86,59	47,12	39,47	7,00	5,00	3,95	16,60	-	-	17,16	-	17,16	-	86,31	-	1,43			5,38
19.02.17	24,00	-	119,59	101,69	17,90	86,82	47,48	39,34	7,00	5,00	3,96	18,50	-	-	19,11	-	19,11	-	86,49	-	1,60			5,55
20.02.17	24,00	-	117,41	101,68	15,73	86,49	47,55	38,94	7,00	5,00	3,91	16,29	-	-	16,81	-	16,81	-	86,19	-	1,41			5,32
21.02.17	24,00	-	117,99	101,32	16,67	86,48	47,10	39,38	7,00	5,00	3,94	17,27	-	-	17,86	-	17,86	-	86,12	-	1,49			5,43
Среднее	24,00	-	129,91	112,94	16,97	87,71	48,58	39,13	7,00	5,00	4,37	17,26	-	-	17,85	-	17,85	-	87,38	-	1,51	-	-	5,88
Итого	720,00		3897,40	3388,29	509,11						131,05	517,92	0,00	0,00	535,43	0,00	535,43	0,00			45,27	0,00	0,00	176,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	42225,21	41604,08	6754,93	-	11761,88	-	1121,40	-	-
	22.02.17 05:00	43576,87	44798,38	7242,18	-	12265,49	-	1087,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **535,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» _____ г.