Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9251.038.1
Строит.Адрес: Седова 77-28а
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206176
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	152,69	146,98	5,71	88,67	53,74	34,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
24.01.17	24,00	-	152,54	146,77	5,77	88,51	53,58	34,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
25.01.17	24,00	-	152,53	146,73	5,80	88,36	52,57	35,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,77
26.01.17	24,00	-	152,75	146,91	5,84	87,38	52,19	35,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,69
27.01.17	24,00	-	153,22	147,23	5,99	85,50	52,13	33,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
28.01.17	24,00	-	153,07	146,93	6,14	84,14	51,98	32,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,25
29.01.17	24,00	-	153,03	146,78	6,25	82,70	51,14	31,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,16
30.01.17	24,00	-	154,22	148,18	6,04	82,71	51,31	31,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,16
31.01.17	24,00	-	155,36	149,61	5,75	82,71	51,51	31,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
01.02.17	24,00	-	154,79	149,11	5,68	82,58	51,24	31,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
02.02.17	24,00	-	154,30	148,57	5,73	82,84	50,81	32,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
03.02.17	24,00	-	154,51	148,85	5,66	82,14	50,57	31,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
04.02.17	24,00	-	154,60	148,96	5,64	82,32	50,77	31,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
05.02.17	24,00	-	154,00	148,54	5,46	82,44	50,65	31,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
06.02.17	24,00	-	153,27	147,78	5,49	83,12	49,46	33,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
07.02.17	24,00	-	153,10	147,55	5,55	87,96	49,83	38,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,13
08.02.17	24,00	-	153,37	147,67	5,70	91,37	51,66	39,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,40
09.02.17	24,00	-	153,43	147,78	5,65	91,21	51,92	39,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,33
10.02.17	24,00	-	153,77	148,31	5,46	91,68	52,65	39,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,30
11.02.17	24,00	-	153,96	148,54	5,42	91,81	53,33	38,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,23
12.02.17	24,00	-	153,95	148,55	5,40	91,81	53,53	38,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,19
13.02.17	24,00	-	154,37	148,74	5,63	91,28	53,91	37,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,08
14.02.17	24,00	-	154,22	148,62	5,60	90,01	54,50	35,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,79
15.02.17	24,00	-	154,26	148,60	5,66	88,38	53,91	34,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
16.02.17	24,00	-	154,31	148,55	5,76	86,67	53,32	33,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,46
17.02.17	24,00	-	154,40	148,78	5,62	85,68	52,90	32,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,37
18.02.17	24,00	-	154,54	148,94	5,60	85,76	53,06	32,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
19.02.17	24,00	-	154,66	148,96	5,70	85,96	53,50	32,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
20.02.17	24,00	-	154,73	149,03	5,70	85,62	53,57	32,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
21.02.17	24,00	-	154,36	148,87	5,49	85,59	53,05	32,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
Среднее	24,00	-	153,88	148,18	5,70	86,56	52,28	34,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,58
Итого	720,00		4616,31	4445,42	170,89						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.17 06:00	32539,14	31359,91	-	-	-	-	1028,65	-	-
	22.02.17 05:00	36532,32	35205,89	-	-	-	-	1172,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 02 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления

Указать код 9977.23779.