

Абонент: ЖСК2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 80 / СЦЮ-ПВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Нортэк"
 Исполнитель: 28 Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2017
 Договор: 91-48-038.1
 Стрелка Адрес: Садовая 80
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подкомпоновки: Двухтрубная
 ВК77-206921-Ц(О)-0217.1Х

Установленные приборы:
 Вычислитель: БК7-7 № 206921
 Податель ТР (М1): Расходомер: ПРМ 50
 Обратный ТР (М2): Расходомер: ПРМ 50
 ТР-д. ПСК (М3): Расходомер: ПРМ 50
 ТР-д. ПСК (М4): Расходомер: ПРМ 32
 ТР-д. ПСК (М5): Расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)*K1*(T1+T2) лето: M1*(T1-T2)*M1*(T1+T2)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)*K1*(T1+T2) лето: M1*(T1-T2)*M1*(T1+T2)
 Режим (смена): 3001
 Sплн= 0.16 Sгмах= 72
 Sплн= 0.16 Sгмах= 72
 Sплн= 0.067 Sгмах= 30
 Sплн= Sгмах=

Доповольные наборы (ср.час): Qгр=0.395 Qвент= Qгр*ср= 0.102 Qвент*ср= 0.33804
 Доповольные расходы (ср.сут.): Qгр=119.04 Qвент=0 Qгр*сут=0 Qвент*сут=0
 Валютные расходы (ср.сут.): Qгр=119.04 Qвент=0 Qгр*сут=0 Qвент*сут=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (Тв-1)			Учет ПРС (Тв-2)										Контрольные данные		Общие теплопогре								
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дт	р1	р2	Qотопл	М3	М4	дм	У3	У4	двс		Уподл	Т3	Т4	Qгр общ.	Qгр кал.	Qгр пск	Q общ.	
23.01.17	24.00	-	166.88	139.70	27.18	89.95	48.82	41.13	7.00	5.00	5.74	27.43	-	-	28.40	-	27.43	-	89.54	-	2.46	-	-	-	-	8.20
24.01.17	24.00	-	165.45	139.37	26.08	89.81	48.27	41.54	7.00	5.00	5.77	26.48	-	-	27.43	-	27.43	-	89.41	-	2.37	-	-	-	-	8.14
25.01.17	24.00	-	163.57	139.33	24.24	89.67	47.98	41.69	7.00	5.00	5.79	24.69	-	-	25.55	-	25.55	-	89.28	-	2.21	-	-	-	-	7.99
26.01.17	24.00	-	163.78	139.87	23.91	88.57	47.63	40.94	7.00	5.00	5.72	24.25	-	-	25.09	-	25.09	-	87.89	-	2.13	-	-	-	-	7.86
27.01.17	24.00	-	165.29	140.59	24.70	86.69	47.53	39.16	7.00	5.00	5.48	25.22	-	-	26.04	-	26.04	-	86.31	-	2.18	-	-	-	-	7.66
28.01.17	24.00	-	165.60	140.31	28.91	85.29	47.05	38.14	7.00	5.00	5.24	25.77	-	-	26.59	-	26.59	-	84.40	-	2.17	-	-	-	-	7.51
29.01.17	24.00	-	169.02	140.11	28.91	83.81	46.37	37.44	7.00	5.00	5.22	29.38	-	-	30.28	-	30.28	-	83.50	-	2.46	-	-	-	-	7.88
30.01.17	24.00	-	165.99	141.49	24.50	83.85	46.55	37.30	7.00	5.00	5.26	24.95	-	-	25.72	-	25.72	-	83.47	-	2.08	-	-	-	-	7.34
31.01.17	24.00	-	166.46	142.32	24.14	83.90	46.62	37.28	7.00	5.00	5.28	24.57	-	-	25.32	-	25.32	-	83.51	-	2.05	-	-	-	-	7.34
01.02.17	24.00	-	167.11	141.39	25.72	83.81	46.36	37.45	7.00	5.00	5.27	26.18	-	-	26.99	-	26.99	-	83.44	-	2.19	-	-	-	-	7.46
02.02.17	24.00	-	164.32	140.54	23.78	84.10	46.22	37.88	7.00	5.00	5.31	26.34	-	-	24.99	-	24.99	-	83.67	-	2.03	-	-	-	-	7.33
03.02.17	24.00	-	164.04	140.83	23.21	83.38	46.15	37.23	7.00	5.00	5.23	23.60	-	-	24.35	-	24.35	-	83.01	-	1.96	-	-	-	-	7.19
04.02.17	24.00	-	164.71	141.13	23.58	83.57	46.40	37.17	7.00	5.00	5.23	24.00	-	-	24.75	-	24.75	-	83.16	-	2.00	-	-	-	-	7.22
05.02.17	24.00	-	167.66	140.19	27.47	83.75	46.00	37.75	7.00	5.00	5.27	27.86	-	-	28.74	-	28.74	-	83.49	-	2.33	-	-	-	-	7.60
06.02.17	24.00	-	165.22	138.71	26.51	84.55	45.16	39.39	7.00	5.00	5.44	26.92	-	-	27.77	-	27.77	-	84.34	-	2.27	-	-	-	-	7.71
07.02.17	24.00	-	161.49	138.49	23.00	89.62	46.09	43.53	7.00	5.00	6.02	23.32	-	-	24.17	-	24.17	-	89.48	-	2.09	-	-	-	-	8.10
08.02.17	24.00	-	164.22	139.36	24.86	92.95	47.83	45.12	7.00	5.00	6.27	25.31	-	-	26.25	-	26.25	-	92.54	-	2.35	-	-	-	-	8.61
09.02.17	24.00	-	163.52	139.60	23.92	92.77	47.84	44.93	7.00	5.00	6.24	24.45	-	-	25.37	-	25.37	-	92.34	-	2.26	-	-	-	-	8.50
10.02.17	24.00	-	164.02	140.36	23.66	93.23	48.42	44.81	7.00	5.00	6.27	24.08	-	-	25.00	-	25.00	-	92.77	-	2.24	-	-	-	-	8.51
11.02.17	24.00	-	162.27	140.62	21.65	93.33	48.78	44.55	7.00	5.00	6.24	22.11	-	-	22.92	-	22.92	-	92.85	-	2.05	-	-	-	-	8.30
12.02.17	24.00	-	163.22	140.66	22.56	93.32	48.99	44.33	7.00	5.00	6.21	23.03	-	-	23.91	-	23.91	-	92.84	-	2.14	-	-	-	-	8.35
13.02.17	24.00	-	167.12	141.40	25.72	92.72	49.27	43.45	7.00	5.00	6.12	26.18	-	-	22.92	-	22.92	-	92.29	-	2.42	-	-	-	-	8.54
14.02.17	24.00	-	164.65	141.43	23.22	91.35	49.34	42.01	7.00	5.00	5.93	23.69	-	-	24.57	-	24.57	-	90.66	-	2.15	-	-	-	-	8.08
15.02.17	24.00	-	163.82	141.25	22.85	89.75	48.74	41.01	7.00	5.00	5.76	23.05	-	-	23.84	-	23.84	-	89.33	-	2.06	-	-	-	-	7.83
16.02.17	24.00	-	164.10	141.25	22.85	87.95	48.00	39.95	7.00	5.00	5.62	23.34	-	-	24.14	-	24.14	-	87.31	-	2.04	-	-	-	-	7.66
17.02.17	24.00	-	164.50	141.56	22.94	86.96	47.87	39.09	7.00	5.00	5.51	23.46	-	-	24.24	-	24.24	-	86.53	-	2.03	-	-	-	-	7.54
18.02.17	24.00	-	166.65	141.78	24.87	87.04	48.19	38.85	7.00	5.00	5.49	25.19	-	-	26.04	-	26.04	-	86.68	-	2.19	-	-	-	-	7.68
19.02.17	24.00	-	167.89	142.05	25.84	87.26	48.49	38.77	7.00	5.00	5.30	26.15	-	-	27.00	-	27.00	-	86.83	-	2.27	-	-	-	-	7.77
20.02.17	24.00	-	166.30	142.01	24.29	86.92	48.40	38.52	7.00	5.00	5.46	24.88	-	-	25.39	-	25.39	-	86.52	-	2.13	-	-	-	-	7.59
21.02.17	24.00	-	165.18	141.55	23.63	86.93	47.79	39.14	7.00	5.00	5.52	24.08	-	-	24.88	-	24.88	-	86.52	-	2.09	-	-	-	-	7.61
Среднее	24.00	-	165.14	140.64	24.49	87.89	47.57	40.32	7.00	5.00	5.65	24.92	-	-	25.76	-	25.76	-	87.46	-	2.18	-	-	-	-	7.83
Итого	720.00	-	4954.05	4219.29	734.76	87.89	47.57	40.32	7.00	5.00	5.65	24.92	-	-	25.76	-	25.76	-	87.46	-	2.18	-	-	-	-	7.83

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.01.17 05:00 31943.07 22874.59 9670.12 10488.77
 22.02.17 05:00 38886.20 27986.32 10434.43 11486.24 1482.56 1862.86

Период расчета по среднему: Конечное тепловое энергит, рассчитанное по среднему: 23.01.17 05:00
 Объем теплотоснабжения, рассчитанный по среднему: 38886.20
 Период расчета по договору: Период превышения Ц: 0.01, C = 0.01
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 772.90
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 772.90

Надлежит работу системы отопления
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Печать потребителя
 Печать потребителя
 Фирма "Энергосбыт"
 Управление по сбыту энергии
 Отдел обслуживания клиентов
 Санкт-Петербург, Литейный пр. 10
 24 Фев 2017