Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 82 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14862 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		137,23	119,67	17,56	89,47	46,34	43,13	7,50	3,90	5,51	13,98	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	88,71	0,00	1,24			6,75
24.01.17	24,00		136,21	119,28	16,93	89,31	46,03	43,28	7,50	3,90	5,46	13,89	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	-	88,55	0,00	1,23			6,69
25.01.17	24,00		135,56	119,10	16,45	89,16	45,46	43,69	7,50	3,90	5,47	13,74	0,00	0,00	14,21	0,00	14,21	-	88,39	0,00	1,21			6,69
26.01.17	24,00		136,78	119,38	17,40	88,26	44,90	43,36	7,50	3,90	5,44	14,78	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	-	87,15	0,00	1,29			6,73
27.01.17	24,00	*	128,46	112,58	15,88	86,22	44,91	41,31	7,50	3,90	4,90	13,23	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	-	85,54	0,00	1,13			6,03
28.01.17	24,00		136,46	119,94	16,53	84,94	44,58	40,37	7,50	3,90	5,09	13,88	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	-	83,94	0,00	1,17			6,26
29.01.17	24,00		138,13	119,59	18,54	83,37	43,86	39,50	7,50	3,90	4,97	15,88	0,00	0,00	16,36	0,00	16,36	-	82,83	0,00	1,32			6,28
30.01.17	24,00		137,63	120,80	16,83	83,42	43,97	39,44	7,50	3,90	5,01	14,17	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	-	82,75	0,00	1,17			6,18
31.01.17	24,00	*	134,82	119,58	15,24	83,47	44,20	39,26	7,50	3,90	4,93	12,62	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01	-	82,73	0,00	1,04			5,98
01.02.17	24,00		137,47	120,72	16,75	83,38	43,91	39,48	7,50	3,90	5,01	14,02	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	-	82,70	0,00	1,16			6,17
02.02.17	24,00		137,31	119,86	17,45	83,65	43,67	39,99	7,50	3,90	5,05	14,63	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	-	82,94	0,00	1,21			6,27
03.02.17	24,00		136,71	120,14	16,57	82,95	43,46	39,49	7,50	3,90	5,00	13,75	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16	-	82,30	0,00	1,13			6,13
04.02.17	24,00		138,18	120,27	17,91	83,13	43,71	39,42	7,50	3,90	5,00	15,04	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	-	82,50	0,00	1,24			6,24
05.02.17	24,00		137,76	119,48	18,27	83,27	43,44	39,83	7,50	3,90	5,04	15,10	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	82,70	0,00	1,25			6,29
06.02.17	24,00		136,46	118,18	18,28	83,84	42,50	41,34	7,50	3,90	5,14	15,48	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	-	83,43	0,00	1,29			6,43
07.02.17	24,00		134,46	118,03	16,42	88,86	43,11	45,75	7,50	3,90	5,66	13,66	0,00	0,00	14,13	0,00	14,13	-	88,48	0,00	1,21			6,87
08.02.17	24,00		135,27	118,74	16,53	92,43	44,49	47,94	7,50	3,90	5,98	13,68	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	91,67	0,00	1,25			7,24
09.02.17	24,00		135,39	118,92	16,48	92,24	44,65	47,59	7,50	3,90	5,94	13,70	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20	-	91,46	0,00	1,25			7,19
10.02.17	24,00		137,03	119,57	17,46	92,71	45,12	47,59	7,50	3,90	6,00	14,41	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	-	91,94	0,00	1,33			7,32
11.02.17	24,00		136,63	119,79	16,84	92,83	45,48	47,35	7,50	3,90	5,96	14,02	0,00	0,00	14,54	0,00	14,54	-	92,06	0,00	1,29			7,25
12.02.17	24,00		138,04	119,70	18,34	92,85	45,57	47,28	7,50	3,90	5,97	15,32	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	-	92,12	0,00	1,41			7,38
13.02.17	24,00		137,00	120,50	16,50	92,22	45,93	46,28	7,50	3,90	5,87	13,56	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	-	91,40	0,00	1,24			7,11
14.02.17	24,00		137,79	120,67	17,12	90,99	46,17	44,82	7,50	3,90	5,71	14,12	0,00	0,00	14,62	0,00	14,62	-	89,96	0,00	1,27			6,98
15.02.17	24,00		137,70	120,77	16,93	89,29	45,78	43,51	7,50	3,90	5,55	13,93	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	-	88,54	0,00	1,23			6,78
16.02.17	24,00		137,94	120,57	17,38	87,62	45,24	42,38	7,50	3,90	5,38	14,56	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04	-	86,62	0,00	1,26			6,65
17.02.17	24,00		137,70	120,94	16,76	86,52	45,10	41,42	7,50	3,90	5,28	13,87	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	-	85,79	0,00	1,19			6,47
18.02.17	24,00		138,96	121,19	17,77	86,55	45,23	41,33	7,50	3,90	5,31	14,53	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	85,91	0,00	1,25			6,56
19.02.17	24,00		141,31	121,36	19,94	86,82	45,54	41,27	7,50	3,90	5,33	16,52	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07	-	86,16	0,00	1,42			6,75
20.02.17	24,00		138,57	121,71	16,87	86,46	45,65	40,82	7,50	3,90	5,28	13,51	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	85,76	0,00	1,16			6,44
21.02.17	24,00	*	137,92	121,13	16,79	86,48	45,42	41,06	7,50	3,90	5,27	13,60	0,00	0,00	14,05	0,00	14,05	-	85,74	0,00	1,17			6,44
Среднее	24,00	-	136,90	119,74	17,16	87,42	44,78	42,64	7,50	3,90	5,38	14,24	-	-	14,71	-	14,71	-	86,69	-	1,23	-	-	6,62
Итого	720,00		4106,88	3592,16	514,71						161,53	427,18	0,00	0,00	441,44	0,00	441,44	0,00			37,03	0,00	0,00	198,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	105040,01	81800,69	20657,70	0,00	21102,60	0,00	5701,20	1395,88	-
	22.02.17 05:00	109141,34	85388,09	21084,24	0,00	21543,38	0,00	5899,42	1432,35	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **198,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **441,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.