Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207242-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	67,48	67,48	0,00	88,52	47,72	40,80	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
24.01.17	24,00	-	67,09	67,09	0,00	88,37	47,34	41,03	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
25.01.17	24,00	-	66,99	66,99	0,00	88,20	46,75	41,45	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
26.01.17	24,00	-	67,30	67,15	0,15	87,17	46,35	40,82	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
27.01.17	24,00	-	67,68	67,68	0,00	85,32	46,45	38,87	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
28.01.17	24,00	-	67,45	67,45	0,00	83,94	45,95	37,99	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
29.01.17	24,00	-	67,34	67,34	0,00	82,49	45,24	37,25	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
30.01.17	24,00	-	68,02	68,02	0,00	82,55	45,44	37,11	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
31.01.17	24,00	-	68,56	68,56	0,00	82,62	45,69	36,93	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
01.02.17	24,00	-	68,02	68,02	0,00	82,52	45,53	36,99	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
02.02.17	24,00	-	67,63	67,63	0,00	82,75	45,04	37,71	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
03.02.17	24,00	-	67,73	67,73	0,00	82,08	45,00	37,08	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
04.02.17	24,00	-	67,96	67,96	0,00	82,26	45,30	36,96	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
05.02.17	24,00	-	67,44	67,44	0,00	82,36	44,84	37,52	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
06.02.17	24,00	-	66,95	66,95	0,00	83,08	44,20	38,88	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
07.02.17	24,00	-	67,14	67,14	0,00	87,99	45,13	42,86	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
08.02.17	24,00	-	67,76	67,76	0,00	91,34	46,63	44,71	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
09.02.17	24,00	-	67,73	67,73	0,00	91,17	46,64	44,53	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
10.02.17	24,00	-	68,05	68,05	0,00	91,63	47,16	44,47	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
11.02.17	24,00	-	68,16	68,16	0,00	91,76	47,52	44,24	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
12.02.17	24,00	-	68,18	68,18	0,00	91,75	47,68	44,07	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
13.02.17	24,00	-	68,56	68,56	0,00	91,21	48,01	43,20	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
14.02.17	24,00	-	68,59	68,59	0,00	89,91	48,33	41,58	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
15.02.17	24,00	-	68,93	68,93	0,00	88,29	47,80	40,49	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
16.02.17	24,00	-	68,62	68,62	0,00	86,56	46,92	39,64	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
17.02.17	24,00	-	68,78	68,78	0,00	85,58	46,80	38,78	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
18.02.17	24,00	-	68,98	68,98	0,00	85,65	47,10	38,55	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
19.02.17	24,00	-	69,11	69,11	0,00	85,89	47,42	38,47	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
20.02.17	24,00	-	69,28	69,28	0,00	85,57	47,58	37,99	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
21.02.17	24,00	-	68,78	68,78	0,00	85,55	47,14	38,41	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
Среднее	24,00	-	68,01	68,00	0,01	86,47	46,49	39,98	7,00	5,00	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
Итого	720,00		2040,29	2040,14	0,15						81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	81,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	13310,58	13255,15	0,00	-	0,00	-	456,57	-	-
	22.02.17 05:00	15348,25	15292,67	0,00	-	0,00	-	538,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» СЕВ 2017 г.