Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205516-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	54,29	54,29	0,00	85,12	41,13	43,99	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
24.01.17	24,00	-	53,92	53,92	0,00	84,95	40,84	44,11	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
25.01.17	24,00	-	53,70	53,70	0,00	84,68	40,25	44,43	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
26.01.17	24,00	-	53,67	53,58	0,09	83,73	39,88	43,85	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
27.01.17	24,00	-	53,10	52,81	0,29	82,01	39,67	42,34	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
28.01.17	24,00	-	53,04	51,62	1,42	80,68	39,24	41,44	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
29.01.17	24,00	-	52,72	52,54	0,18	79,28	38,80	40,48	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
30.01.17	24,00	-	53,24	53,24	0,00	79,38	38,94	40,44	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
31.01.17	24,00	-	54,00	52,82	1,18	79,50	39,21	40,29	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
01.02.17	24,00	-	54,33	51,69	2,64	79,39	39,14	40,25	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
02.02.17	24,00	-	54,49	52,00	2,49	79,55	38,90	40,65	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
03.02.17	24,00	-	53,95	53,58	0,37	78,93	38,82	40,11	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
04.02.17	24,00	-	54,33	54,13	0,20	79,13	39,15	39,98	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
05.02.17	24,00	-	53,87	53,32	0,55	79,18	38,84	40,34	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
06.02.17	24,00	-	53,65	52,25	1,40	79,72	37,95	41,77	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
07.02.17	24,00	-	53,95	52,23	1,72	84,24	38,08	46,16	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
08.02.17	24,00	-	54,52	52,76	1,76	87,53	39,31	48,22	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
09.02.17	24,00	-	54,59	52,79	1,80	87,37	39,34	48,03	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
10.02.17	24,00	-	54,96	52,61	2,35	87,87	39,79	48,08	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
11.02.17	24,00	-	55,03	52,51	2,52	88,02	40,16	47,86	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
12.02.17	24,00	-	55,20	52,42	2,78	88,02	40,28	47,74	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
13.02.17	24,00	-	55,49	52,76	2,73	87,61	40,84	46,77	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
14.02.17	24,00	-	55,56	52,54	3,02	86,48	41,20	45,28	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
15.02.17	24,00	-	55,76	52,76	3,00	84,89	40,78	44,11	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
16.02.17	24,00	-	55,46	53,04	2,42	83,27	40,38	42,89	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
17.02.17	24,00	-	55,52	53,32	2,20	82,38	40,31	42,07	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
18.02.17	24,00	-	55,85	53,04	2,81	82,47	40,54	41,93	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
19.02.17	24,00	-	56,07	53,26	2,81	82,71	40,86	41,85	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
20.02.17	24,00	-	55,85	53,75	2,10	82,44	41,06	41,38	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
21.02.17	24,00	-	55,40	52,94	2,46	82,40	40,78	41,62	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
Среднее	24,00	-	54,52	52,94	1,58	83,10	39,82	43,28	7,00	5,00	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
Итого	720,00		1635,51	1588,22	47,29						72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	14287,07	14003,48	0,00	-	0,00	-	253,05	-	-
	22.02.17 05:00	15920,32	15589,33	0,00	-	0,00	-	325,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.