Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Седова 86 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205536-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	81,90	81,90	0,00	88,28	49,69	38,59	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
24.01.17	24,00	-	81,78	81,78	0,00	88,36	49,75	38,61	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
25.01.17	24,00	-	81,24	81,24	0,00	88,12	49,17	38,95	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
26.01.17	24,00	-	81,33	81,33	0,00	88,13	48,96	39,17	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
27.01.17	24,00	-	81,87	81,87	0,00	85,61	48,51	37,10	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
28.01.17	24,00	-	82,03	82,03	0,00	85,23	48,48	36,75	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
29.01.17	24,00	-	81,79	81,79	0,00	82,41	47,24	35,17	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
30.01.17	24,00	-	81,90	81,90	0,00	82,51	47,39	35,12	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
31.01.17	24,00	-	83,25	83,25	0,00	82,51	47,72	34,79	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
01.02.17	24,00	-	83,10	83,10	0,00	82,49	47,59	34,90	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
02.02.17	24,00	-	82,31	82,31	0,00	82,59	47,38	35,21	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
03.02.17	24,00	-	81,93	83,43	-1,50	82,22	52,52	29,70	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
04.02.17	24,00	-	82,75	82,75	0,00	82,12	47,45	34,67	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
05.02.17	24,00	-	83,05	83,05	0,00	82,15	47,36	34,79	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
06.02.17	24,00	-	82,09	82,09	0,00	82,31	46,67	35,64	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
07.02.17	24,00	-	82,15	82,15	0,00	85,02	46,65	38,37	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
08.02.17	24,00	-	82,80	82,80	0,00	90,27	48,55	41,72	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
09.02.17	24,00	-	83,23	83,23	0,00	91,14	49,15	41,99	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
10.02.17	24,00	-	83,34	83,34	0,00	91,31	49,21	42,10	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
11.02.17	24,00	-	83,83	83,83	0,00	91,55	49,77	41,78	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
12.02.17	24,00	-	83,96	83,96	0,00	91,70	49,91	41,79	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
13.02.17	24,00	-	84,09	84,09	0,00	91,31	50,00	41,31	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
14.02.17	24,00	-	84,54	84,54	0,00	90,99	50,45	40,54	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
15.02.17	24,00	-	84,42	84,42	0,00	88,31	49,94	38,37	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
16.02.17	24,00	-	84,92	84,92	0,00	87,98	49,91	38,07	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
17.02.17	24,00	-	84,51	84,51	0,00	85,42	48,88	36,54	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
18.02.17	24,00	-	84,79	84,79	0,00	85,44	49,15	36,29	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
19.02.17	24,00	-	85,11	85,11	0,00	85,80	49,37	36,43	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
20.02.17	24,00	-	85,10	85,10	0,00	85,56	49,47	36,09	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
21.02.17	24,00	-	85,15	85,15	0,00	85,56	49,57	35,99	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
Среднее	24,00	-	83,14	83,19	-0,05	86,41	48,86	37,55	7,00	5,00	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
Итого	720,00		2494,26	2495,76	-1,50						93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	93,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» ФЕВ 2017 г.