Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-5 СЦО | Строит.Адрес: Седова 86 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207247-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207247 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	104,47	104,47	0,00	89,52	61,57	27,95	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
24.01.17	24,00	-	103,79	103,79	0,00	89,37	61,26	28,11	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
25.01.17	24,00	-	103,63	103,63	0,00	89,24	60,74	28,50	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
26.01.17	24,00	-	104,03	104,03	0,00	88,21	60,38	27,83	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
27.01.17	24,00	-	104,67	104,67	0,00	86,29	59,81	26,48	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
28.01.17	24,00	-	104,35	104,35	0,00	84,89	59,10	25,79	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
29.01.17	24,00	-	104,17	104,17	0,00	83,42	58,20	25,22	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
30.01.17	24,00	-	105,09	105,09	0,00	83,49	58,41	25,08	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
31.01.17	24,00	-	105,99	105,99	0,00	83,53	58,62	24,91	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
01.02.17	24,00	-	105,16	105,16	0,00	83,42	58,34	25,08	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
02.02.17	24,00	-	104,44	104,44	0,00	83,71	58,21	25,50	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
03.02.17	24,00	-	104,74	104,74	0,00	82,99	57,98	25,01	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
04.02.17	24,00	-	105,04	105,04	0,00	83,18	57,89	25,29	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
05.02.17	24,00	-	104,24	104,24	0,00	83,31	57,71	25,60	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
06.02.17	24,00	-	103,52	103,52	0,00	84,06	57,30	26,76	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
07.02.17	24,00	-	104,10	104,10	0,00	89,06	59,12	29,94	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
08.02.17	24,00	-	104,76	104,76	0,00	92,45	61,26	31,19	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
09.02.17	24,00	-	104,82	104,82	0,00	92,27	61,18	31,09	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
10.02.17	24,00	-	105,28	105,28	0,00	92,73	61,78	30,95	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
11.02.17	24,00	-	105,74	105,74	0,00	92,85	62,26	30,59	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
12.02.17	24,00	-	105,60	105,60	0,00	92,84	62,37	30,47	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
13.02.17	24,00	-	106,11	106,11	0,00	92,25	62,82	29,43	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
14.02.17	24,00	-	94,03	94,03	0,00	91,06	62,78	28,28	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
15.02.17	24,00	-	106,34	106,34	0,00	89,30	61,84	27,46	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
16.02.17	24,00	-	105,72	105,72	0,00	87,57	60,89	26,68	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
17.02.17	24,00	-	106,71	106,71	0,00	86,56	60,53	26,03	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
18.02.17	24,00	-	107,00	107,00	0,00	86,62	60,84	25,78	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
19.02.17	24,00	-	107,38	107,38	0,00	86,86	61,07	25,79	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
20.02.17	24,00	-	107,55	107,55	0,00	86,53	61,10	25,43	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
21.02.17	24,00	-	106,60	106,60	0,00	86,53	60,57	25,96	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
Среднее	24,00	-	104,84	104,84	-	87,47	60,20	27,27	7,00	5,00	2,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
Итого	720,00		3145,07	3145,07	0,00						85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	25678,98	25684,62	0,00	-	0,00	-	648,35	-	-
	22.02.17 05:00	28820,01	28825,65	0,00	-	0,00	-	734,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта