Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	71,65	59,42	12,23	85,46	48,50	36,96	7,00	5,00	2,27	11,49	-	-	11,85	-	11,85	-	85,33	-	0,98			3,24
24.01.17	24,00	-	71,18	58,55	12,63	84,81	47,05	37,76	7,00	5,00	2,27	12,03	-	-	12,44	-	12,44	-	84,63	-	1,02			3,29
25.01.17	24,00	-	70,91	57,61	13,30	84,75	46,02	38,73	7,00	5,00	2,28	12,83	-	-	13,24	-	13,24	-	84,65	-	1,09			3,36
26.01.17	24,00	-	71,18	59,19	11,99	84,19	46,12	38,07	7,00	5,00	2,30	11,56	-	-	11,91	-	11,91	-	83,88	-	0,97			3,27
27.01.17	24,00	-	45,03	42,81	2,22	80,27	46,89	33,38	7,00	5,00	0,75	14,90	-	-	15,15	-	15,15	-	58,30	-	0,87			1,61
28.01.17	24,00	-	65,65	53,90	11,75	79,16	43,97	35,19	7,00	5,00	1,73	14,27	-	-	14,65	-	14,65	-	76,68	-	1,10			2,83
29.01.17	24,00	-	72,92	56,36	16,56	80,23	44,31	35,92	7,00	5,00	2,00	16,87	-	-	17,34	-	17,34	-	80,16	-	1,36			3,36
30.01.17	24,00	-	68,87	56,30	12,57	80,21	44,24	35,97	7,00	5,00	2,03	12,54	-	-	12,90	-	12,90	-	80,12	-	1,00			3,04
31.01.17	24,00	-	40,52	39,22	1,30	76,09	44,62	31,47	7,00	5,00	0,44	16,69	-	-	16,93	-	16,93	-	53,63	-	0,90			1,34
01.02.17	24,00	-	66,36	54,00	12,36	76,29	42,80	33,49	7,00	5,00	1,75	13,43	-	-	13,76	-	13,76	-	74,61	-	1,00			2,75
02.02.17	24,00	-	73,68	61,02	12,66	80,04	44,98	35,06	7,00	5,00	2,17	12,35	-	-	12,71	-	12,71	-	79,92	-	0,99			3,16
03.02.17	24,00	-	73,55	61,32	12,23	80,28	45,62	34,66	7,00	5,00	2,15	11,91	-	-	12,24	-	12,24	-	80,14	-	0,96			3,11
04.02.17	24,00	-	74,18	61,14	13,04	80,38	45,91	34,47	7,00	5,00	2,13	12,89	-	-	13,29	-	13,29	-	80,22	-	1,03			3,16
05.02.17	24,00	-	74,56	59,66	14,90	80,24	44,86	35,38	7,00	5,00	2,13	14,75	-	-	15,17	-	15,17	-	80,12	-	1,18			3,31
06.02.17	24,00	-	69,81	55,77	14,04	81,06	43,49	37,57	7,00	5,00	2,23	13,63	-	-	13,98	-	13,98	-	73,56	-	1,00			3,23
07.02.17	24,00	-	81,12	65,49	15,63	83,52	46,65	36,87	7,00	5,00	2,61	15,19	-	-	15,54	-	15,54	-	72,85	-	1,11			3,72
08.02.17	24,00	-	92,09	76,46	15,63	87,15	51,86	35,29	7,00	5,00	2,92	14,91	-	-	15,29	-	15,29	-	76,70	-	1,14			4,07
09.02.17	24,00	-	92,38	79,20	13,18	87,56	52,90	34,66	7,00	5,00	2,91	12,51	-	-	12,83	-	12,83	-	79,87	-	1,00			3,90
10.02.17	24,00	-	92,88	79,81	13,07	87,68	53,53	34,15	7,00	5,00	2,88	12,53	-	-	12,88	-	12,88	-	79,39	-	0,99			3,88
11.02.17	24,00	-	93,73	78,64	15,09	88,00	54,23	33,77	7,00	5,00	2,84	14,73	-	-	15,14	-	15,14	-	77,77	-	1,15			3,99
12.02.17	24,00	-	92,74	78,52	14,22	87,85	54,16	33,69	7,00	5,00	2,80	14,08	-	-	14,48	-	14,48	-	77,79	-	1,10			3,90
13.02.17	24,00	-	94,15	81,27	12,88	87,43	54,76	32,67	7,00	5,00	2,74	13,26	-	-	13,66	-	13,66	-	79,25	-	1,05			3,79
14.02.17	24,00	-	96,73	84,15	12,58	86,68	55,43	31,25	7,00	5,00	2,72	12,61	-	-	13,00	-	13,00	-	80,17	-	1,01			3,73
15.02.17	24,00	-	95,50	83,46	12,04	85,78	54,59	31,19	7,00	5,00	2,68	11,93	-	-	12,27	-	12,27	-	80,01	-	0,96			3,64
16.02.17	24,00	-	94,21	81,65	12,56	84,63	53,53	31,10	7,00	5,00	2,67	12,33	-	-	12,66	-	12,66	-	76,22	-	0,94			3,61
17.02.17	24,00	-	93,99	82,90	11,09	83,67	53,26	30,41	7,00	5,00	2,57	11,25	-	-	11,55	-	11,55	-	78,59	-	0,88			3,46
18.02.17	24,00	-	95,16	81,39	13,77	83,78	53,47	30,31	7,00	5,00	2,58	13,75	-	-	14,11	-	14,11	-	76,07	-	1,05			3,62
19.02.17	24,00	-	95,84	80,44	15,40	83,78	53,72	30,06	7,00	5,00	2,57	15,33	-	-	15,72	-	15,72	-	75,01	-	1,15			3,71
20.02.17	24,00	-	93,44	82,59	10,85	83,67	53,71	29,96	7,00	5,00	2,51	11,18	-	-	11,49	-	11,49	-	78,21	-	0,87			3,39
21.02.17	24,00	-	91,82	79,04	12,78	81,85	52,12	29,73	7,00	5,00	2,42	13,25	-	-	13,58	-	13,58	-	74,21	-	0,99			3,40
Среднее	24,00	-	80,19	67,71	12,49	83,22	49,24	33,97	7,00	5,00	2,30	13,37	-	-	13,73	-	13,73	-	77,27	-	1,03	-	-	3,33
Итого	720,00		2405,83	2031,28	374,55						69,04	400,98	0,00	0,00	411,76	0,00	411,76	0,00			30,81	0,00	0,00	99,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	29239,52	24937,93	4441,85	-	4543,28	-	770,98	-	-
	07.02.17 06:00	30249,26	25773,80	4644,14	-	4750,99	-	815,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **411,76** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«___» _____ г.