Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	96,34	86,99	9,35	84,35	52,91	31,44	7,00	5,00	2,77	8,68	-	-	8,96	-	8,96	-	87,25	-	0,76			3,53
24.01.17	24,00	-	94,91	85,50	9,41	84,01	52,15	31,86	7,00	5,00	2,77	8,73	-	-	9,02	-	9,02	-	86,50	-	0,75			3,52
25.01.17	24,00	-	93,33	84,38	8,95	84,64	51,28	33,36	7,00	5,00	2,86	8,34	-	-	8,62	-	8,62	-	86,66	-	0,72			3,58
26.01.17	24,00	-	96,94	86,28	10,66	84,22	51,52	32,70	7,00	5,00	2,86	10,05	-	-	10,37	-	10,37	-	85,76	-	0,86			3,72
27.01.17	24,00	-	60,50	60,50	0,00	81,50	51,42	30,08	7,00	5,00	1,17	10,25	-	-	10,46	-	10,46	-	63,81	-	0,65			1,82
28.01.17	24,00	-	83,71	75,19	8,52	80,95	48,27	32,68	7,00	5,00	2,21	12,03	-	-	12,38	-	12,38	-	78,12	-	0,94			3,15
29.01.17	24,00	-	93,98	83,32	10,66	81,74	49,52	32,22	7,00	5,00	2,67	11,00	-	-	11,29	-	11,29	-	80,92	-	0,89			3,56
30.01.17	24,00	-	92,44	83,39	9,05	81,89	49,69	32,20	7,00	5,00	2,66	9,29	-	-	9,57	-	9,57	-	81,98	-	0,76			3,43
31.01.17	24,00	-	52,99	52,99	0,00	79,21	49,62	29,59	7,00	5,00	0,91	11,37	-	-	11,56	-	11,56	-	57,78	-	0,66			1,57
01.02.17	24,00	-	78,87	70,29	8,58	78,28	46,40	31,88	7,00	5,00	2,12	10,22	-	-	10,48	-	10,48	-	77,68	-	0,80			2,91
02.02.17	24,00	-	93,00	83,17	9,83	81,01	49,00	32,01	7,00	5,00	2,65	9,96	-	-	10,24	-	10,24	-	81,50	-	0,81			3,46
03.02.17	24,00	-	93,35	84,12	9,23	81,26	49,60	31,66	7,00	5,00	2,67	9,16	-	-	9,46	-	9,46	-	81,91	-	0,75			3,42
04.02.17	24,00	-	94,08	84,16	9,92	79,86	49,77	30,09	7,00	5,00	2,52	9,87	-	-	10,16	-	10,16	-	81,98	-	0,81			3,33
05.02.17	24,00	-	93,61	82,02	11,59	78,76	49,04	29,72	7,00	5,00	2,44	11,20	-	-	11,54	-	11,54	-	81,73	-	0,92			3,35
06.02.17	24,00	-	87,71	75,51	12,20	81,38	48,34	33,04	7,00	5,00	2,72	11,73	-	-	11,97	-	11,97	-	66,08	-	0,78			3,49
07.02.17	24,00	-	80,13	69,12	11,01	84,62	47,69	36,93	7,00	5,00	2,85	10,62	-	-	10,82	-	10,82	-	59,94	-	0,64			3,49
08.02.17	24,00	-	86,38	72,21	14,17	88,39	49,94	38,45	7,00	5,00	3,17	13,76	-	-	14,01	-	14,01	-	62,77	-	0,86			4,04
09.02.17	24,00	-	87,28	73,87	13,41	88,64	50,95	37,69	7,00	5,00	3,17	13,02	-	-	13,26	-	13,26	-	62,75	-	0,82			3,98
10.02.17	24,00	-	88,41	77,06	11,35	88,59	51,52	37,07	7,00	5,00	3,14	11,11	-	-	11,34	-	11,34	-	65,97	-	0,73			3,87
11.02.17	24,00	-	88,97	76,72	12,25	89,00	52,13	36,87	7,00	5,00	3,15	11,95	-	-	12,17	-	12,17	-	64,87	-	0,77			3,92
12.02.17	24,00	-	88,64	75,23	13,41	88,79	52,02	36,77	7,00	5,00	3,12	13,12	-	-	13,36	-	13,36	-	64,17	-	0,84			3,96
13.02.17	24,00	-	90,58	79,08	11,50	88,49	52,73	35,76	7,00	5,00	3,11	11,19	-	-	11,41	-	11,41	-	65,95	-	0,74			3,85
14.02.17	24,00	-	92,75	79,91	12,84	87,82	53,52	34,30	7,00	5,00	3,05	12,59	-	-	12,83	-	12,83	-	65,97	-	0,83			3,88
15.02.17	24,00	-	91,68	79,95	11,73	86,77	52,71	34,06	7,00	5,00	2,99	11,47	-	-	11,67	-	11,67	-	66,14	-	0,76			3,75
16.02.17	24,00	-	90,52	79,44	11,08	85,51	51,94	33,57	7,00	5,00	2,92	10,82	-	-	11,03	-	11,03	-	64,61	-	0,70			3,62
17.02.17	24,00	-	91,06	79,95	11,11	84,36	51,76	32,60	7,00	5,00	2,85	10,93	-	-	11,15	-	11,15	-	64,29	-	0,70			3,55
18.02.17	24,00	-	91,13	81,20	9,93	84,51	51,84	32,67	7,00	5,00	2,86	9,61	-	-	9,79	-	9,79	-	66,12	-	0,63			3,50
19.02.17	24,00	-	92,00	77,19	14,81	84,78	52,00	32,78	7,00	5,00	2,87	14,52	-	-	14,78	-	14,78	-	63,55	-	0,92			3,79
20.02.17	24,00	-	91,89	78,88	13,01	84,71	52,02	32,69	7,00	5,00	2,86	12,77	-	-	13,02	-	13,02	-	64,57	-	0,83			3,69
21.02.17	24,00	-	89,17	78,29	10,88	82,92	50,66	32,26	7,00	5,00	2,78	10,58	-	-	10,77	-	10,77	-	61,91	-	0,65			3,43
Среднее	24,00	-	88,21	77,86	10,35	84,03	50,73	33,30	7,00	5,00	2,70	11,00	-	-	11,25	-	11,25	-	71,44	-	0,78	-	-	3,47
Итого	720,00		2646,35	2335,91	310,44						80,86	329,94	0,00	0,00	337,49	0,00	337,49	0,00			23,28	0,00	0,00	104,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	29045,45	25517,20	3654,35	-	3739,73	-	768,88	-	-
	07.02.17 06:00	30349,40	26698,96	3805,98	-	3895,54	-	816,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **337,49** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.