Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		196,21	177,32	18,89	88,58	53,35	35,23	6,00	3,00	6,53	15,69	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	-	88,29	0,00	1,39			7,92
24.01.17	24,00		193,54	174,25	19,29	88,06	52,43	35,63	6,00	3,00	6,49	16,12	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	-	87,75	0,00	1,42			7,91
25.01.17	24,00		191,45	171,69	19,76	88,09	51,80	36,29	6,00	3,00	6,50	16,72	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29	-	87,84	0,00	1,47			7,97
26.01.17	24,00		195,62	175,25	20,37	87,52	51,92	35,60	6,00	3,00	6,50	17,47	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	87,15	0,00	1,52			8,02
27.01.17	24,00	*	155,10	145,85	9,25	79,65	52,61	27,04	6,00	3,00	3,57	14,28	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	77,63	0,00	1,11			4,68
28.01.17	24,00	*	159,49	144,18	15,32	83,02	52,14	30,88	6,00	3,00	4,43	16,04	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	-	80,90	0,00	1,30			5,72
29.01.17	24,00		192,51	171,92	20,59	83,18	50,19	32,99	6,00	3,00	5,92	17,64	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	-	82,88	0,00	1,46			7,38
30.01.17	24,00		191,35	171,82	19,53	83,23	50,37	32,86	6,00	3,00	5,91	16,42	0,00	0,00	16,93	0,00	16,93	-	83,02	0,00	1,36			7,27
31.01.17	24,00	*	114,82	109,36	5,46	83,07	50,60	32,47	6,00	3,00	3,05	13,32	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64	-	71,68	0,00	0,95			4,00
01.02.17	24,00	*	154,28	139,31	14,97	80,13	49,53	30,60	6,00	3,00	4,14	17,15	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62	-	76,93	0,00	1,32			5,46
02.02.17	24,00		192,07	171,31	20,76	83,00	49,42	33,58	6,00	3,00	5,99	17,90	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	-	82,75	0,00	1,48			7,48
03.02.17	24,00		191,85	172,98	18,86	83,20	50,05	33,14	6,00	3,00	5,99	15,86	0,00	0,00	16,35	0,00	16,35	-	82,91	0,00	1,32			7,30
04.02.17	24,00		194,74	173,20	21,54	83,26	50,46	32,79	6,00	3,00	5,94	18,52	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	82,98	0,00	1,54			7,47
05.02.17	24,00		196,02	169,80	26,22	83,21	50,08	33,13	6,00	3,00	5,90	22,99	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	-	83,02	0,00	1,91			7,81
06.02.17	24,00		187,86	166,17	21,69	84,38	49,16	35,22	6,00	3,00	6,13	18,45	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	-	84,27	0,00	1,56			7,68
07.02.17	24,00		184,86	163,42	21,44	86,50	48,25	38,25	6,00	3,00	6,53	18,19	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	86,35	0,00	1,57			8,11
08.02.17	24,00		189,41	169,30	20,11	89,88	50,61	39,27	6,00	3,00	6,93	17,06	0,00	0,00	17,66	0,00	17,66	-	89,54	0,00	1,53			8,46
09.02.17	24,00		193,62	172,38	21,24	90,30	51,44	38,86	6,00	3,00	6,95	18,51	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	-	90,01	0,00	1,67			8,62
10.02.17	24,00		195,65	174,69	20,95	90,33	52,17	38,16	6,00	3,00	6,91	18,30	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	90,03	0,00	1,65			8,56
11.02.17	24,00		197,21	176,62	20,59	90,61	52,86	37,75	6,00	3,00	6,90	18,07	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	-	90,23	0,00	1,63			8,53
12.02.17	24,00		196,60	175,63	20,98	90,47	52,54	37,94	6,00	3,00	6,89	18,54	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	-	89,98	0,00	1,67			8,56
13.02.17	24,00		198,35	179,10	19,24	90,01	53,39	36,62	6,00	3,00	6,77	16,92	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	89,56	0,00	1,52			8,29
14.02.17	24,00		202,23	182,23	20,00	89,27	53,87	35,40	6,00	3,00	6,67	17,67	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	88,81	0,00	1,57			8,24
15.02.17	24,00		198,89	180,51	18,38	88,31	53,60	34,70	6,00	3,00	6,47	16,06	0,00	0,00	16,61	0,00	16,61	-	87,99	0,00	1,41			7,89
16.02.17	24,00		199,15	178,17	20,97	87,27	52,95	34,32	6,00	3,00	6,32	18,67	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	86,79	0,00	1,62			7,94
17.02.17	24,00		198,43	179,24	19,19	86,16	52,95	33,21	6,00	3,00	6,15	17,00	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	85,85	0,00	1,46			7,61
18.02.17	24,00		201,88	179,86	22,02	86,22	53,10	33,12	6,00	3,00	6,15	19,80	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	85,96	0,00	1,70			7,86
19.02.17	24,00		203,32	180,73	22,59	86,24	53,44	32,80	6,00	3,00	6,12	20,40	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	86,04	0,00	1,76			7,88
20.02.17	24,00		198,98	180,41	18,57	86,11	53,53	32,58	6,00	3,00	6,06	16,51	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	85,86	0,00	1,42			7,48
21.02.17	24,00		195,92	176,62	19,30	84,48	52,13	32,35	6,00	3,00	5,90	17,25	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	83,55	0,00	1,44			7,34
Среднее	24,00	-	188,71	169,44	19,27	86,12	51,70	34,43	6,00	3,00	6,02	17,45	-	-	18,02	-	18,02	-	85,22	-	1,49	-	-	7,51
Итого	720,00		5661,40	5083,31	578,09						180,73	523,51	0,00	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00			44,71	0,00	0,00	225,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	206651,11	182659,94	25142,83	0,00	25742,54	0,00	5877,86	1865,22	-
	22.02.17 05:00	212302,90	187734,48	25665,91	0,00	26282,62	0,00	6122,91	1850,87	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **225,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **540,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.