Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219401

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39094 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0246
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0033
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=117,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=1,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	148,32	143,84	4,48	87,82	52,85	34,97	7,00	5,00	5,29	1,65			1,68		1,68	-	86,20		0,14			5,43
24.01.17	24,00	-	145,55	141,24	4,31	87,30	52,23	35,07	7,00	5,00	5,17	1,92			1,96		1,96	-	86,30		0,17			5,34
25.01.17	24,00	-	143,74	139,33	4,41	87,32	51,46	35,86	7,00	5,00	5,19	2,28			2,33		2,33	-	86,06		0,20			5,39
26.01.17	24,00	-	147,36	142,95	4,41	86,73	51,48	35,25	7,00	5,00	5,24	2,26			2,31		2,31	-	85,73		0,19			5,43
27.01.17	24,00	-	90,87	87,49	3,38	84,94	51,55	33,39	7,00	5,00	3,03	2,53			2,58		2,58	-	70,42		0,18			3,21
28.01.17	24,00	-	127,98	124,51	3,47	81,00	48,26	32,74	7,00	5,00	4,28	0,99			1,01		1,01	-	81,04		0,08			4,36
29.01.17	24,00	-	143,60	140,24	3,36	82,45	49,68	32,77	7,00	5,00	4,85	0,33			0,34		0,34	-	77,79		0,03			4,88
30.01.17	24,00	-	145,23	139,66	5,57	82,65	49,70	32,95	7,00	5,00	4,85	2,75			2,81		2,81	-	81,78		0,22			5,07
31.01.17	24,00	-	83,23	82,03	1,20	80,55	50,01	30,54	7,00	5,00	2,47	2,47			2,52		2,52	-	56,91		0,14			2,61
01.02.17	24,00	-	122,84	118,67	4,17	78,67	46,58	32,09	7,00	5,00	3,98	1,96			2,00		2,00	-	79,49		0,16			4,14
02.02.17	24,00	-	145,58	140,19	5,39	82,33	49,28	33,05	7,00	5,00	4,92	1,93			1,97		1,97	-	81,51		0,16			5,08
03.02.17	24,00	-	146,38	141,37	5,01	82,59	49,79	32,80	7,00	5,00	4,91	1,76			1,80		1,80	-	81,74		0,14			5,06
04.02.17	24,00	-	145,44	142,12	3,32	82,66	50,17	32,49	7,00	5,00	4,86	0,53			0,54		0,54	-	79,76		0,04			4,90
05.02.17	24,00	-	142,67	139,64	3,03	82,57	49,61	32,96	7,00	5,00	4,81	0,61			0,62		0,62	-	78,40		0,05			4,86
06.02.17	24,00	-	141,44	136,29	5,15	83,77	48,70	35,07	7,00	5,00	5,02	2,36			2,41		2,41	-	83,59		0,20			5,22
07.02.17	24,00	-	140,26	134,10	6,16	85,89	48,26	37,63	7,00	5,00	5,25	3,91			3,99		3,99	-	84,92		0,33			5,58
08.02.17	24,00	-	144,24	138,58	5,66	89,19	50,41	38,78	7,00	5,00	5,59	3,32			3,39		3,39	-	88,46		0,29			5,89
09.02.17	24,00	-	145,02	140,90	4,12	89,58	51,03	38,55	7,00	5,00	5,64	1,95			1,99		1,99	-	88,78		0,17			5,81
10.02.17	24,00	-	147,71	142,65	5,06	89,60	51,60	38,00	7,00	5,00	5,63	2,88			2,94		2,94	-	88,96		0,26			5,88
11.02.17	24,00	-	147,00	144,15	2,85	89,85	52,22	37,63	7,00	5,00	5,64	0,64			0,65		0,65	-	86,16		0,06			5,69
12.02.17	24,00	-	146,21	143,62	2,59	89,71	52,03	37,68	7,00	5,00	5,61	0,50			0,51		0,51	-	83,44		0,04			5,65
13.02.17	24,00	-	150,53	146,07	4,46	89,27	52,75	36,52	7,00	5,00	5,54	2,25			2,30		2,30	-	87,83		0,20			5,74
14.02.17	24,00	-	153,42	148,76	4,66	88,53	53,60	34,93	7,00	5,00	5,40	2,47			2,52		2,52	-	87,12		0,22			5,62
15.02.17	24,00	-	152,02	147,49	4,53	87,64	53,28	34,36	7,00	5,00	5,27	2,37			2,42		2,42	-	86,37		0,20			5,47
16.02.17	24,00	-	150,26	145,67	4,59	86,57	52,75	33,82	7,00	5,00	5,13	2,43			2,48		2,48	-	85,03		0,21			5,33
17.02.17	24,00	-	151,24	146,62	4,62	85,52	52,43	33,09	7,00	5,00	5,05	2,38			2,43		2,43	-	84,25		0,20			5,25
18.02.17	24,00	-	150,88	147,20	3,68	85,56	52,72	32,84	7,00	5,00	5,05	1,31			1,34		1,34	-	83,10		0,11			5,15
19.02.17	24,00	-	151,47	148,17	3,30	85,56	53,18	32,38	7,00	5,00	5,00	1,04			1,06		1,06	-	82,03		0,09			5,09
20.02.17	24,00	-	151,87	147,23	4,64	85,47	53,10	32,37	7,00	5,00	4,99	2,19			2,23		2,23	-	84,31		0,18			5,17
21.02.17	24,00	-	148,80	144,08	4,72	83,76	51,74	32,02	7,00	5,00	4,84	2,14			2,18		2,18	-	82,69		0,18			5,01
Среднее	24,00	-	141,71	137,50	4,21	85,50	51,08	34,42	7,00	5,00	4,95	1,94	-	-	1,98	-	1,98	-	82,67	-	0,16	-	-	5,11
Итого	720,00		4251,16	4124,86	126,30						148,49	58,11	0,00	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00			4,82	0,00	0,00	153,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	36286,75	35065,23	630,13	0,00	635,62	0,00	1088,29	-	-
	22.02.17 05:00	40531,06	39183,38	688,13	0,00	694,94	0,00	1241,25		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 25 » 02 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.