Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	82,93	73,22	9,71	86,34	51,40	34,94	7,00	5,00	2,59	9,39	-	-	9,68	-	9,68	-	86,18	-	0,81			3,40
24.01.17	24,00	-	81,11	71,87	9,24	85,75	50,78	34,97	7,00	5,00	2,55	8,93	-	-	9,22	-	9,22	-	85,42	-	0,76			3,31
25.01.17	24,00	-	79,86	70,79	9,07	85,71	49,83	35,88	7,00	5,00	2,57	8,80	-	-	9,06	-	9,06	-	85,41	-	0,75			3,32
26.01.17	24,00	-	82,78	72,07	10,71	85,20	49,76	35,44	7,00	5,00	2,59	10,34	-	-	10,67	-	10,67	-	84,76	-	0,88			3,47
27.01.17	24,00	-	53,25	48,61	4,64	81,45	50,37	31,08	7,00	5,00	1,06	13,37	-	-	13,62	-	13,62	-	62,62	-	0,83			1,90
28.01.17	24,00	-	69,24	59,70	9,54	80,38	46,05	34,33	7,00	5,00	2,00	10,51	-	-	10,82	-	10,82	-	78,33	-	0,82			2,82
29.01.17	24,00	-	80,11	67,67	12,44	81,07	47,57	33,50	7,00	5,00	2,31	11,97	-	-	12,29	-	12,29	-	80,89	-	0,97			3,28
30.01.17	24,00	-	78,40	68,51	9,89	81,15	47,88	33,27	7,00	5,00	2,31	9,53	-	-	9,78	-	9,78	-	80,95	-	0,77			3,08
31.01.17	24,00	-	48,33	43,63	4,70	77,15	48,15	29,00	7,00	5,00	0,79	14,91	-	-	15,14	-	15,14	-	56,14	-	0,84			1,63
01.02.17	24,00	-	59,69	50,35	9,34	77,39	41,84	35,55	7,00	5,00	1,72	10,54	-	-	10,82	-	10,82	-	75,85	-	0,80			2,52
02.02.17	24,00	-	62,68	53,01	9,67	80,26	42,90	37,36	7,00	5,00	2,00	9,46	-	-	9,71	-	9,71	-	80,07	-	0,76			2,76
03.02.17	24,00	-	83,15	71,69	11,46	81,10	48,27	32,83	7,00	5,00	2,40	11,01	-	-	11,34	-	11,34	-	80,92	-	0,89			3,29
04.02.17	24,00	-	83,20	71,92	11,28	81,19	48,62	32,57	7,00	5,00	2,38	10,92	-	-	11,25	-	11,25	-	80,98	-	0,88			3,26
05.02.17	24,00	-	74,26	62,58	11,68	81,09	48,14	32,95	7,00	5,00	2,10	11,31	-	-	11,63	-	11,63	-	80,92	-	0,91			3,01
06.02.17	24,00	-	79,78	68,64	11,14	82,13	46,83	35,30	7,00	5,00	2,45	10,79	-	-	11,10	-	11,10	-	82,13	-	0,89			3,34
07.02.17	24,00	-	78,69	67,67	11,02	84,13	46,29	37,84	7,00	5,00	2,59	10,67	-	-	10,98	-	10,98	-	84,10	-	0,90			3,49
08.02.17	24,00	-	81,45	70,10	11,35	87,44	48,91	38,53	7,00	5,00	2,73	11,09	-	-	11,46	-	11,46	-	87,27	-	0,97			3,70
09.02.17	24,00	-	82,44	71,51	10,93	87,87	49,98	37,89	7,00	5,00	2,75	10,59	-	-	10,94	-	10,94	-	87,63	-	0,93			3,68
10.02.17	24,00	-	84,61	73,14	11,47	88,02	50,87	37,15	7,00	5,00	2,76	11,12	-	-	11,50	-	11,50	-	87,94	-	0,98			3,73
11.02.17	24,00	-	84,33	74,39	9,94	88,29	51,58	36,71	7,00	5,00	2,77	9,61	-	-	9,93	-	9,93	-	87,93	-	0,85			3,61
12.02.17	24,00	-	85,03	73,46	11,57	88,15	51,43	36,72	7,00	5,00	2,74	11,20	-	-	11,60	-	11,60	-	87,76	-	0,99			3,72
13.02.17	24,00	-	86,73	75,09	11,64	87,78	52,08	35,70	7,00	5,00	2,72	11,31	-	-	11,70	-	11,70	-	87,42	-	0,99			3,71
14.02.17	24,00	-	87,62	77,04	10,58	87,09	53,00	34,09	7,00	5,00	2,65	10,36	-	-	10,68	-	10,68	-	86,67	-	0,90			3,55
15.02.17	24,00	-	87,35	76,26	11,09	86,24	52,53	33,71	7,00	5,00	2,59	10,89	-	-	11,24	-	11,24	-	86,07	-	0,94			3,53
16.02.17	24,00	-	86,39	75,26	11,13	85,10	51,62	33,48	7,00	5,00	2,55	10,89	-	-	11,23	-	11,23	-	84,61	-	0,92			3,47
17.02.17	24,00	-	87,34	75,80	11,54	84,14	51,19	32,95	7,00	5,00	2,52	11,31	-	-	11,65	-	11,65	-	83,89	-	0,95			3,47
18.02.17	24,00	-	87,66	75,93	11,73	84,20	51,11	33,09	7,00	5,00	2,55	11,40	-	-	11,79	-	11,79	-	84,05	-	0,96			3,51
19.02.17	24,00	-	88,98	75,51	13,47	84,09	51,21	32,88	7,00	5,00	2,51	13,21	-	-	13,63	-	13,63	-	83,99	-	1,11			3,62
20.02.17	24,00	-	87,73	76,10	11,63	83,70	51,13	32,57	7,00	5,00	2,50	11,42	-	-	11,75	-	11,75	-	83,62	-	0,96			3,46
21.02.17	24,00	-	86,44	74,46	11,98	82,03	50,04	31,99	7,00	5,00	2,42	11,71	-	-	12,03	-	12,03	-	81,03	-	0,95			3,37
Среднее	24,00	-	79,39	68,87	10,52	83,85	49,38	34,48	7,00	5,00	2,37	10,95	-	-	11,27	-	11,27	-	82,19	-	0,89	-	-	3,27
Итого	720,00		2381,56	2065,98	315,58						71,17	328,56	0,00	0,00	338,24	0,00	338,24	0,00			26,83	0,00	0,00	98,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	34616,55	28484,61	5690,14	-	5814,15	-	1143,28	-	-
	22.02.17 05:00	36994,78	30547,23	6018,74	-	6152,43	-	1241,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **338,24** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Организация КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.