Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207781 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.17 | 24,00 | - | 130,68 | 130,68 | 0,00 | 62,12 | 49,65 | 12,47 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,63 |
| 24.01.17 | 24,00 | - | 130,72 | 130,72 | 0,00 | 62,00 | 49,50 | 12,50 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,64 |
| 25.01.17 | 24,00 | - | 130,68 | 130,68 | 0,00 | 63,40 | 50,22 | 13,18 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,73 |
| 26.01.17 | 24,00 | - | 131,81 | 131,81 | 0,00 | 61,95 | 49,37 | 12,58 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,66 |
| 27.01.17 | 24,00 | - | 132,11 | 132,11 | 0,00 | 60,84 | 48,95 | 11,89 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,58 |
| 28.01.17 | 24,00 | - | 132,04 | 132,04 | 0,00 | 58,89 | 47,55 | 11,34 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,50 |
| 29.01.17 | 24,00 | - | 132,45 | 132,45 | 0,00 | 58,74 | 47,50 | 11,24 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,49 |
| 30.01.17 | 24,00 | - | 132,31 | 132,31 | 0,00 | 59,34 | 47,95 | 11,39 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,51 |
| 31.01.17 | 24,00 | - | 132,18 | 132,18 | 0,00 | 59,25 | 47,87 | 11,38 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,51 |
| 01.02.17 | 24,00 | - | 130,26 | 130,26 | 0,00 | 59,67 | 47,88 | 11,79 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,54 |
| 02.02.17 | 24,00 | - | 127,97 | 127,97 | 0,00 | 59,19 | 47,32 | 11,87 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,52 |
| 03.02.17 | 24,00 | - | 127,60 | 127,60 | 0,00 | 59,05 | 47,30 | 11,75 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,50 |
| 04.02.17 | 24,00 | - | 127,62 | 127,62 | 0,00 | 59,68 | 47,69 | 11,99 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,53 |
| 05.02.17 | 24,00 | - | 128,94 | 128,94 | 0,00 | 61,69 | 49,04 | 12,65 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,64 |
| 06.02.17 | 24,00 | - | 130,55 | 130,55 | 0,00 | 62,70 | 49,42 | 13,28 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,73 |
| 07.02.17 | 24,00 | - | 130,36 | 130,36 | 0,00 | 65,16 | 50,45 | 14,71 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,92 |
| 08.02.17 | 24,00 | - | 130,34 | 130,34 | 0,00 | 68,01 | 52,44 | 15,57 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 2,03 |
| 09.02.17 | 24,00 | - | 130,96 | 130,96 | 0,00 | 66,95 | 51,83 | 15,12 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,99 |
| 10.02.17 | 24,00 | - | 130,87 | 130,87 | 0,00 | 67,56 | 52,48 | 15,08 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,98 |
| 11.02.17 | 24,00 | - | 129,67 | 129,67 | 0,00 | 65,46 | 51,20 | 14,26 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,85 |
| 12.02.17 | 24,00 | - | 131,14 | 131,14 | 0,00 | 65,41 | 51,19 | 14,22 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,87 |
| 13.02.17 | 24,00 | - | 131,19 | 131,19 | 0,00 | 64,79 | 51,04 | 13,75 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,81 |
| 14.02.17 | 24,00 | - | 131,05 | 131,05 | 0,00 | 62,92 | 50,14 | 12,78 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,68 |
| 15.02.17 | 24,00 | - | 131,46 | 131,46 | 0,00 | 62,37 | 49,77 | 12,60 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,66 |
| 16.02.17 | 24,00 | - | 131,41 | 131,41 | 0,00 | 62,78 | 50,04 | 12,74 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,68 |
| 17.02.17 | 24,00 | - | 131,36 | 131,36 | 0,00 | 61,93 | 49,60 | 12,33 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,63 |
| 18.02.17 | 24,00 | - | 131,68 | 131,68 | 0,00 | 61,90 | 49,65 | 12,25 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,62 |
| 19.02.17 | 24,00 | - | 132,04 | 132,04 | 0,00 | 60,87 | 49,08 | 11,79 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,56 |
| 20.02.17 | 24,00 | - | 131,99 | 131,99 | 0,00 | 61,46 | 49,53 | 11,93 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,58 |
| 21.02.17 | 19,00 | - | 104,40 | 104,40 | 0,00 | 61,60 | 49,40 | 12,20 | 7,00 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | | | 1,28 |
| Среднее | 23,83 | - | 129,93 | 129,93 | - | 62,26 | 49,50 | 12,75 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,66 |
| Итого | 715,00 | | 3897,84 | 3897,84 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,81 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.01.17 05:00 | 59303,80 | 59292,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,53 | - | - |
| | 22.02.17 05:00 | 63196,29 | 63184,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,28 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

«ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел экспертизы УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

24 ФЕВ 2017

«____» _____ г.