Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Слободская 3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208190-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208190 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	115,22	115,22	0,00	61,99	47,07	14,92	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,72
24.01.17	24,00	-	115,04	115,04	0,00	61,86	46,94	14,92	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,72
25.01.17	24,00	-	115,18	115,18	0,00	63,26	47,58	15,68	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,81
26.01.17	24,00	-	116,02	116,02	0,00	61,80	46,68	15,12	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,76
27.01.17	24,00	-	116,04	116,04	0,00	60,72	46,30	14,42	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,67
28.01.17	24,00	-	115,46	115,46	0,00	58,75	45,05	13,70	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,58
29.01.17	24,00	-	115,26	115,26	0,00	58,60	44,98	13,62	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,57
30.01.17	24,00	-	114,93	114,93	0,00	59,21	45,32	13,89	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,60
31.01.17	24,00	-	114,74	114,74	0,00	59,12	45,30	13,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,59
01.02.17	24,00	-	112,68	112,68	0,00	59,52	45,22	14,30	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,62
02.02.17	24,00	-	110,22	110,22	0,00	59,06	44,55	14,51	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,60
03.02.17	24,00	-	109,72	109,72	0,00	58,92	44,48	14,44	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,59
04.02.17	24,00	-	109,25	109,25	0,00	59,52	44,82	14,70	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,61
05.02.17	24,00	-	110,38	110,38	0,00	61,54	46,03	15,51	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,72
06.02.17	24,00	-	112,08	112,08	0,00	62,54	46,32	16,22	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,82
07.02.17	24,00	-	112,04	112,04	0,00	65,01	47,14	17,87	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,00
08.02.17	24,00	-	112,04	112,04	0,00	67,87	48,99	18,88	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,12
09.02.17	24,00	-	113,28	113,28	0,00	66,80	48,47	18,33	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,08
10.02.17	24,00	-	112,99	112,99	0,00	67,44	49,14	18,30	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,07
11.02.17	24,00	-	111,58	111,58	0,00	65,41	48,05	17,36	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,94
12.02.17	24,00	-	112,91	112,91	0,00	65,26	47,91	17,35	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,96
13.02.17	24,00	-	112,91	112,69	0,22	64,65	47,93	16,72	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,90
14.02.17	24,00	-	112,57	112,57	0,00	62,78	47,16	15,62	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,76
15.02.17	24,00	-	113,11	113,11	0,00	62,21	46,95	15,26	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,73
16.02.17	24,00	-	113,39	113,39	0,00	62,64	47,18	15,46	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,76
17.02.17	24,00	-	113,38	113,38	0,00	61,79	46,81	14,98	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,70
18.02.17	24,00	-	113,76	113,76	0,00	61,76	46,87	14,89	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,70
19.02.17	24,00	-	114,04	114,04	0,00	60,72	46,44	14,28	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,63
20.02.17	24,00	-	114,17	114,17	0,00	61,31	46,91	14,40	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,65
21.02.17	19,00	-	90,59	90,59	0,00	61,46	46,59	14,87	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,35
Среднее	23,83	-	112,50	112,49	0,01	62,12	46,64	15,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74
Итого	715,00		3374,98	3374,76	0,22						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	55595,20	55548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	613,02	-	-
	22.02.17 05:00	58965,28	58917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	665,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.

печать энергосбыта