Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	99,28	90,13	9,15	88,54	56,74	31,80	7,00	5,00	3,06	7,13	-	-	7,35	-	7,35	-	88,31	-	0,63			3,69
24.01.17	24,00	-	98,96	89,50	9,46	88,40	56,63	31,77	7,00	5,00	3,03	7,46	-	-	7,72	-	7,72	-	88,19	-	0,66			3,69
25.01.17	24,00	-	99,09	89,04	10,05	88,25	55,75	32,50	7,00	5,00	3,09	7,95	-	-	8,20	-	8,20	-	88,11	-	0,70			3,79
26.01.17	24,00	-	98,76	89,73	9,03	87,30	55,45	31,85	7,00	5,00	3,05	6,88	-	-	7,11	-	7,11	-	86,73	-	0,60			3,65
27.01.17	24,00	-	99,54	90,27	9,27	85,36	55,26	30,10	7,00	5,00	2,90	7,21	-	-	7,42	-	7,42	-	85,19	-	0,62			3,51
28.01.17	24,00	-	99,02	89,79	9,23	84,03	54,64	29,39	7,00	5,00	2,83	7,00	-	-	7,20	-	7,20	-	83,56	-	0,59			3,42
29.01.17	24,00	-	100,22	88,60	11,62	82,55	53,41	29,14	7,00	5,00	2,77	9,38	-	-	9,67	-	9,67	-	82,51	-	0,77			3,55
30.01.17	24,00	-	100,23	90,30	9,93	82,60	53,78	28,82	7,00	5,00	2,80	7,65	-	-	7,88	-	7,88	-	82,43	-	0,63			3,43
31.01.17	24,00	-	100,32	91,22	9,10	82,65	54,00	28,65	7,00	5,00	2,79	7,07	-	-	7,29	-	7,29	-	82,45	-	0,58			3,37
01.02.17	24,00	-	99,24	90,39	8,85	82,55	53,60	28,95	7,00	5,00	2,78	6,91	-	-	7,12	-	7,12	-	82,38	-	0,57			3,35
02.02.17	24,00	-	99,96	90,55	9,41	82,83	53,49	29,34	7,00	5,00	2,83	7,39	-	-	7,63	-	7,63	-	82,60	-	0,61			3,44
03.02.17	24,00	-	99,09	90,08	9,01	82,12	53,26	28,86	7,00	5,00	2,77	6,94	-	-	7,15	-	7,15	-	81,91	-	0,57			3,34
04.02.17	24,00	-	99,87	89,96	9,91	82,30	53,37	28,93	7,00	5,00	2,79	7,73	-	-	7,96	-	7,96	-	82,14	-	0,63			3,42
05.02.17	24,00	-	99,56	88,64	10,92	82,44	53,10	29,34	7,00	5,00	2,79	8,68	-	-	8,95	-	8,95	-	82,38	-	0,72			3,51
06.02.17	24,00	-	97,62	88,05	9,57	83,08	52,41	30,67	7,00	5,00	2,89	7,33	-	-	7,54	-	7,54	-	83,08	-	0,61			3,50
07.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
08.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
09.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
10.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
11.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
12.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
13.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
14.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
15.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
16.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
17.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
18.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
19.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
20.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
21.02.17	24,00		99,02	88,88	10,13	82,61	52,96	29,65	7,00	5,00	2,82	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	82,53	-	0,65	-	-	3,48
Среднее	24,00	-	99,20	89,32	9,88	83,47	53,64	29,83	7,00	5,00	2,85	7,71	-	-	7,95	-	7,95	-	83,33	-	0,64	-	-	3,49
Итого	720,00		2976,01	2679,50	296,51						85,50	231,41	0,00	0,00	238,44	0,00	238,44	0,00			19,29	0,00	0,00	104,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	34478,87	29708,36	2968,41	-	3044,11	-	869,24	-	-
	07.02.17 07:00	35973,29	31057,98	3081,31	-	3160,50	-	922,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **238,44** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 24 ФЕВ 2017 г.