Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	74,51	67,88	6,63	88,76	54,61	34,15	7,00	5,00	2,36	6,28	-	-	6,49	-	6,49	-	88,19	-	0,55			2,91
24.01.17	24,00	-	74,46	67,59	6,87	88,60	54,38	34,22	7,00	5,00	2,35	6,59	-	-	6,80	-	6,80	-	88,05	-	0,58			2,93
25.01.17	24,00	-	73,99	67,53	6,46	88,45	53,59	34,86	7,00	5,00	2,39	6,13	-	-	6,35	-	6,35	-	87,83	-	0,54			2,93
26.01.17	24,00	-	74,27	67,77	6,50	87,49	53,18	34,31	7,00	5,00	2,37	6,16	-	-	6,36	-	6,36	-	86,53	-	0,53			2,90
27.01.17	24,00	-	74,16	68,31	5,85	85,56	53,16	32,40	7,00	5,00	2,25	5,51	-	-	5,68	-	5,68	-	85,00	-	0,47			2,72
28.01.17	24,00	-	75,70	67,92	7,78	84,22	52,52	31,70	7,00	5,00	2,20	7,43	-	-	7,62	-	7,62	-	83,38	-	0,62			2,81
29.01.17	24,00	-	76,58	67,64	8,94	82,75	51,68	31,07	7,00	5,00	2,15	8,45	-	-	8,72	-	8,72	-	82,43	-	0,69			2,85
30.01.17	24,00	-	75,25	68,47	6,78	82,80	51,90	30,90	7,00	5,00	2,17	6,25	-	-	6,44	-	6,44	-	82,31	-	0,51			2,68
31.01.17	24,00	-	76,93	68,83	8,10	82,86	51,99	30,87	7,00	5,00	2,18	7,58	-	-	7,81	-	7,81	-	82,44	-	0,62			2,80
01.02.17	24,00	-	75,75	68,06	7,69	82,75	51,63	31,12	7,00	5,00	2,17	7,15	-	-	7,36	-	7,36	-	82,31	-	0,59			2,76
02.02.17	24,00	-	76,20	68,08	8,12	83,03	51,44	31,59	7,00	5,00	2,20	7,58	-	-	7,81	-	7,81	-	82,51	-	0,63			2,83
03.02.17	24,00	-	75,58	67,93	7,65	82,32	51,26	31,06	7,00	5,00	2,16	7,10	-	-	7,33	-	7,33	-	81,90	-	0,58			2,74
04.02.17	24,00	-	75,57	68,11	7,46	82,50	51,95	30,55	7,00	5,00	2,14	6,85	-	-	7,04	-	7,04	-	82,00	-	0,56			2,70
05.02.17	24,00	-	77,10	67,37	9,73	82,65	51,94	30,71	7,00	5,00	2,12	9,17	-	-	9,44	-	9,44	-	82,38	-	0,75			2,87
06.02.17	24,00	-	75,30	66,67	8,63	83,28	50,99	32,29	7,00	5,00	2,20	8,04	-	-	8,29	-	8,29	-	83,07	-	0,67			2,87
07.02.17	24,00	-	74,95	66,38	8,57	88,21	51,69	36,52	7,00	5,00	2,50	7,73	-	-	8,01	-	8,01	-	88,32	-	0,68			3,18
08.02.17	24,00	-	74,72	66,85	7,87	91,62	53,31	38,31	7,00	5,00	2,66	6,86	-	-	7,09	-	7,09	-	91,06	-	0,62			3,29
09.02.17	24,00	-	73,92	66,98	6,94	91,46	53,48	37,98	7,00	5,00	2,64	5,95	-	-	6,17	-	6,17	-	90,81	-	0,54			3,18
10.02.17	24,00	-	73,83	67,59	6,24	91,93	54,22	37,71	7,00	5,00	2,64	5,29	-	-	5,50	-	5,50	-	91,16	-	0,48			3,13
11.02.17	24,00	-	74,95	67,75	7,20	92,06	54,83	37,23	7,00	5,00	2,60	6,43	-	-	6,66	-	6,66	-	91,50	-	0,59			3,19
12.02.17	24,00	-	76,25	67,59	8,66	92,08	54,75	37,33	7,00	5,00	2,60	7,85	-	-	8,13	-	8,13	-	91,63	-	0,72			3,33
13.02.17	24,00	-	75,20	68,28	6,92	91,49	55,29	36,20	7,00	5,00	2,55	6,09	-	-	6,32	-	6,32	-	90,94	-	0,56			3,11
14.02.17	24,00	-	75,50	68,33	7,17	90,23	55,50	34,73	7,00	5,00	2,45	6,42	-	-	6,63	-	6,63	-	89,29	-	0,57			3,02
15.02.17	24,00	-	75,17	68,19	6,98	88,61	54,49	34,12	7,00	5,00	2,40	6,25	-	-	6,46	-	6,46	-	88,09	-	0,55			2,95
16.02.17	24,00	-	74,94	67,99	6,95	86,91	53,57	33,34	7,00	5,00	2,34	6,22	-	-	6,42	-	6,42	-	85,92	-	0,53			2,88
17.02.17	24,00	-	75,01	68,34	6,67	85,87	53,40	32,47	7,00	5,00	2,28	6,06	-	-	6,25	-	6,25	-	85,33	-	0,52			2,80
18.02.17	24,00	-	76,41	68,62	7,79	85,94	53,53	32,41	7,00	5,00	2,27	7,30	-	-	7,52	-	7,52	-	85,59	-	0,63			2,90
19.02.17	24,00	-	76,70	68,84	7,86	86,17	53,84	32,33	7,00	5,00	2,27	7,43	-	-	7,65	-	7,65	-	85,67	-	0,64			2,91
20.02.17	24,00	-	75,81	69,03	6,78	85,77	53,84	31,93	7,00	5,00	2,24	6,39	-	-	6,61	-	6,61	-	85,29	-	0,55			2,79
21.02.17	24,00		76,31	68,83	7,48	85,96	53,74	32,22	7,00	5,00	2,26	7,04	-	-	7,26	-	7,26	-	85,52	-	0,60	-	-	2,86
Среднее	24,00	-	75,37	67,93	7,44	86,74	53,19	33,55	7,00	5,00	2,34	6,85	-	-	7,07	-	7,07	-	86,21	-	0,59	-	-	2,93
Итого	720,00		2261,02	2037,75	223,27						70,11	205,58	0,00	0,00	212,22	0,00	212,22	0,00			17,70	0,00	0,00	87,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	25528,01	22895,67	2630,88	-	2687,86	-	631,67	-	-
	07.02.17 07:00	26662,01	23916,39	2737,15	-	2797,40	-	674,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **212,22** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.