Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	95,32	89,36	5,96	88,99	56,22	32,77	7,00	5,00	2,96	5,76	-	-	5,94	-	5,94	-	88,35	-	0,51			3,47
24.01.17	24,00	-	96,15	88,64	7,51	88,83	55,74	33,09	7,00	5,00	2,99	7,02	-	-	7,26	-	7,26	-	88,43	-	0,62			3,61
25.01.17	24,00	-	91,37	88,86	2,51	88,70	55,25	33,45	7,00	5,00	3,01	2,17	-	-	2,25	-	2,25	-	88,78	-	0,19			3,20
26.01.17	24,00	-	96,60	89,29	7,31	87,70	54,82	32,88	7,00	5,00	2,96	7,16	-	-	7,39	-	7,39	-	86,80	-	0,62			3,58
27.01.17	24,00	-	96,35	90,21	6,14	85,78	54,36	31,42	7,00	5,00	2,83	6,24	-	-	6,44	-	6,44	-	85,18	-	0,53			3,37
28.01.17	24,00	-	97,32	90,03	7,29	84,41	53,54	30,87	7,00	5,00	2,76	7,57	-	-	7,77	-	7,77	-	83,55	-	0,63			3,40
29.01.17	24,00	-	96,62	89,83	6,79	82,95	52,83	30,12	7,00	5,00	2,69	7,10	-	-	7,30	-	7,30	-	82,53	-	0,59			3,27
30.01.17	24,00	-	97,05	90,88	6,17	83,00	53,26	29,74	7,00	5,00	2,70	6,38	-	-	6,58	-	6,58	-	82,47	-	0,53			3,22
31.01.17	24,00	-	97,72	91,34	6,38	83,05	53,47	29,58	7,00	5,00	2,69	6,63	-	-	6,82	-	6,82	-	82,54	-	0,55			3,24
01.02.17	24,00	-	96,53	90,26	6,27	82,95	53,03	29,92	7,00	5,00	2,70	6,33	-	-	6,52	-	6,52	-	82,36	-	0,52			3,22
02.02.17	24,00	-	97,10	90,83	6,27	83,00	53,25	29,75	7,00	5,00	2,70	6,45	-	-	6,64	-	6,64	-	82,46	-	0,53	-	-	3,23
03.02.17	24,00	-	96,60	89,17	7,43	82,53	51,94	30,59	7,00	5,00	2,80	6,72	-	-	6,93	-	6,93	-	82,03	-	0,55			3,35
04.02.17	24,00	-	97,30	89,84	7,46	82,70	52,31	30,39	7,00	5,00	2,77	7,12	-	-	7,31	-	7,31	-	82,28	-	0,59			3,35
05.02.17	24,00	-	96,92	90,06	6,86	82,84	51,95	30,89	7,00	5,00	2,73	7,56	-	-	7,80	-	7,80	-	82,48	-	0,63			3,36
06.02.17	24,00	-	95,09	89,62	5,47	83,53	51,21	32,32	7,00	5,00	2,80	6,70	-	-	6,89	-	6,89	-	83,23	-	0,56			3,36
07.02.17	24,00	-	95,84	89,40	6,44	88,48	52,64	35,84	7,00	5,00	3,10	7,68	-	-	7,95	-	7,95	-	88,45	-	0,68			3,78
08.02.17	24,00	-	95,47	90,27	5,20	91,87	54,89	36,98	7,00	5,00	3,22	6,63	-	-	6,85	-	6,85	-	91,22	-	0,61			3,83
09.02.17	24,00	-	95,56	90,42	5,14	91,72	55,04	36,68	7,00	5,00	3,19	6,69	-	-	6,91	-	6,91	-	91,04	-	0,61			3,80
10.02.17	24,00	-	95,24	90,92	4,32	92,19	55,97	36,22	7,00	5,00	3,18	5,63	-	-	5,85	-	5,85	-	91,50	-	0,51			3,70
11.02.17	24,00	-	96,61	91,04	5,57	92,31	56,11	36,20	7,00	5,00	3,19	6,90	-	-	7,15	-	7,15	-	91,77	-	0,63			3,82
12.02.17	24,00	-	96,84	90,81	6,03	92,32	56,24	36,08	7,00	5,00	3,18	7,21	-	-	7,47	-	7,47	-	91,75	-	0,66			3,84
13.02.17	24,00	-	96,26	91,74	4,52	91,73	56,71	35,02	7,00	5,00	3,11	5,77	-	-	6,01	-	6,01	-	91,04	-	0,52			3,63
14.02.17	24,00	-	96,77	91,77	5,00	90,45	56,74	33,71	7,00	5,00	2,99	6,31	-	-	6,53	-	6,53	-	89,60	-	0,56			3,55
15.02.17	24,00	-	96,60	91,71	4,89	88,83	55,70	33,13	7,00	5,00	2,92	6,29	-	-	6,49	-	6,49	-	88,16	-	0,56			3,48
16.02.17	24,00	-	96,33	91,51	4,82	87,12	55,00	32,12	7,00	5,00	2,83	6,20	-	-	6,40	-	6,40	-	86,19	-	0,54			3,37
17.02.17	24,00	-	96,54	91,88	4,66	86,09	54,96	31,13	7,00	5,00	2,75	6,10	-	-	6,28	-	6,28	-	85,35	-	0,52			3,27
18.02.17	24,00	-	97,93	92,07	5,86	86,15	55,14	31,01	7,00	5,00	2,75	7,24	-	-	7,44	-	7,44	-	85,71	-	0,62			3,37
19.02.17	24,00	-	98,13	92,26	5,87	86,38	55,48	30,90	7,00	5,00	2,74	7,18	-	-	7,40	-	7,40	-	85,86	-	0,62			3,36
20.02.17	24,00	-	96,81	92,36	4,45	85,98	55,52	30,46	7,00	5,00	2,71	5,73	-	-	5,92	-	5,92	-	85,39	-	0,49			3,20
21.02.17	24,00		97,62	92,23	5,39	86,17	55,38	30,79	7,00	5,00	2,73	6,72	-	-	6,92	-	6,92	-	85,65	-	0,58	-	-	3,31
Среднее	24,00	-	96,42	90,62	5,80	86,96	54,49	32,47	7,00	5,00	2,89	6,51	-	-	6,71	-	6,71	-	86,41	-	0,56	-	-	3,45
Итого	720,00		2892,59	2718,61	173,99						86,66	195,18	0,00	0,00	201,41	0,00	201,41	0,00			16,85	0,00	0,00	103,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **201,41** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
« » _____ г.