Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	71,51	60,88	10,63	88,19	47,20	40,99	7,00	5,00	2,67	8,72	-	-	9,01	-	9,01	-	87,87	-	0,77			3,44
24.01.17	24,00	-	71,32	60,82	10,50	88,04	46,61	41,43	7,00	5,00	2,70	8,60	-	-	8,89	-	8,89	-	87,70	-	0,75			3,45
25.01.17	24,00	-	70,98	61,07	9,91	87,07	46,30	40,77	7,00	5,00	2,67	8,01	-	-	8,27	-	8,27	-	86,41	-	0,69			3,36
26.01.17	24,00	-	71,24	61,60	9,64	85,17	46,35	38,82	7,00	5,00	2,56	7,75	-	-	7,99	-	7,99	-	84,85	-	0,66			3,22
27.01.17	24,00	-	72,22	61,36	10,86	83,81	45,90	37,91	7,00	5,00	2,49	9,04	-	-	9,28	-	9,28	-	83,24	-	0,75			3,24
28.01.17	24,00	-	72,41	61,25	11,16	82,37	45,07	37,30	7,00	5,00	2,44	9,33	-	-	9,61	-	9,61	-	82,17	-	0,77			3,20
29.01.17	24,00	-	71,75	61,96	9,79	82,41	45,44	36,97	7,00	5,00	2,46	7,84	-	-	8,06	-	8,06	-	82,10	-	0,64			3,10
30.01.17	24,00	-	72,68	62,29	10,39	82,47	45,48	36,99	7,00	5,00	2,47	8,42	-	-	8,68	-	8,68	-	82,23	-	0,69			3,16
31.01.17	24,00	-	66,10	56,65	9,45	82,35	45,05	37,30	7,00	5,00	2,19	8,62	-	-	8,87	-	8,87	-	82,07	-	0,71			2,89
01.02.17	24,00	-	71,59	62,05	9,54	82,64	44,96	37,68	7,00	5,00	2,49	7,72	-	-	7,94	-	7,94	-	82,26	-	0,64			3,13
02.02.17	24,00	-	71,74	61,63	10,11	81,95	44,56	37,39	7,00	5,00	2,46	8,29	-	-	8,54	-	8,54	-	81,69	-	0,68			3,13
03.02.17	24,00	-	69,21	59,14	10,07	82,13	45,23	36,90	7,00	5,00	2,32	8,38	-	-	8,63	-	8,63	-	81,87	-	0,69			3,01
04.02.17	24,00	-	72,09	61,09	11,00	82,27	44,54	37,73	7,00	5,00	2,47	9,07	-	-	9,34	-	9,34	-	82,09	-	0,74			3,21
05.02.17	24,00	-	71,55	60,46	11,09	82,94	43,65	39,29	7,00	5,00	2,54	9,16	-	-	9,42	-	9,42	-	82,91	-	0,76			3,30
06.02.17	24,00	-	67,92	57,86	10,06	87,81	44,48	43,33	7,00	5,00	2,64	8,61	-	-	8,88	-	8,88	-	87,90	-	0,76			3,40
07.02.17	24,00	-	70,67	60,68	9,99	91,20	46,18	45,02	7,00	5,00	2,92	8,01	-	-	8,27	-	8,27	-	90,82	-	0,73			3,65
08.02.17	24,00	-	71,74	60,66	11,08	91,06	46,25	44,81	7,00	5,00	2,91	9,06	-	-	9,37	-	9,37	-	90,74	-	0,82			3,73
09.02.17	24,00	-	71,61	61,21	10,40	91,52	46,83	44,69	7,00	5,00	2,93	8,38	-	-	8,71	-	8,71	-	91,17	-	0,77			3,69
10.02.17	24,00	-	71,79	61,39	10,40	91,65	47,33	44,32	7,00	5,00	2,91	8,43	-	-	8,76	-	8,76	-	91,33	-	0,77			3,68
11.02.17	24,00	-	72,04	61,32	10,72	91,66	47,34	44,32	7,00	5,00	2,90	8,81	-	-	9,11	-	9,11	-	91,35	-	0,81			3,71
12.02.17	24,00	-	71,82	61,95	9,87	91,07	48,02	43,05	7,00	5,00	2,85	7,97	-	-	8,25	-	8,25	-	90,72	-	0,72			3,57
13.02.17	24,00	-	72,31	61,99	10,32	89,82	48,10	41,72	7,00	5,00	2,76	8,50	-	-	8,78	-	8,78	-	89,30	-	0,76			3,52
14.02.17	24,00	-	71,59	61,91	9,68	88,20	47,47	40,73	7,00	5,00	2,69	7,83	-	-	8,08	-	8,08	-	87,86	-	0,69			3,38
15.02.17	24,00	-	72,10	61,67	10,43	86,50	46,77	39,73	7,00	5,00	2,63	8,48	-	-	8,76	-	8,76	-	85,85	-	0,73			3,36
16.02.17	24,00	-	72,36	61,88	10,48	85,48	46,49	38,99	7,00	5,00	2,59	8,47	-	-	8,75	-	8,75	-	85,18	-	0,72			3,31
17.02.17	24,00	-	72,51	62,09	10,42	85,55	46,77	38,78	7,00	5,00	2,58	8,44	-	-	8,69	-	8,69	-	85,33	-	0,72			3,30
18.02.17	24,00	-	72,77	62,21	10,56	85,77	47,09	38,68	7,00	5,00	2,58	8,58	-	-	8,84	-	8,84	-	85,45	-	0,73			3,32
19.02.17	24,00	-	72,40	62,25	10,15	85,38	47,05	38,33	7,00	5,00	2,56	8,13	-	-	8,38	-	8,38	-	85,08	-	0,69			3,25
20.02.17	24,00	-	66,50	56,65	9,85	85,41	46,50	38,91	7,00	5,00	2,36	8,13	-	-	8,38	-	8,38	-	85,10	-	0,69			3,05
21.02.17	24,00		70,56	60,37	10,19	85,52	46,88	38,64	7,00	5,00	2,50	8,28	-	-	8,53	-	8,53	-	85,21	-	0,71	-	-	3,21
Среднее	24,00	-	71,24	60,94	10,29	86,25	46,20	40,05	7,00	5,00	2,61	8,44	-	-	8,70	-	8,70	-	85,93	-	0,72	-	-	3,33
Итого	720,00		2137,08	1828,34	308,74						78,20	253,06	0,00	0,00	261,07	0,00	261,07	0,00			21,75	0,00	0,00	99,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	12698,49	11172,53	1642,20	-	1683,56	-	360,42	-	-
	22.02.17 06:00	14835,69	13001,90	1894,39	-	1943,77	-	460,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **261,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« » 24 ФЕВ 2017 г.