Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9336.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	96,86	89,53	7,33	88,68	50,98	37,70	7,00	5,00	3,38	7,40	-	-	7,64	-	7,64	-	88,50	-	0,66			4,03
24.01.17	24,00	-	97,31	89,42	7,89	88,53	50,67	37,86	7,00	5,00	3,36	8,22	-	-	8,49	-	8,49	-	88,39	-	0,73			4,09
25.01.17	24,00	-	96,36	89,33	7,03	88,41	50,22	38,19	7,00	5,00	3,39	7,42	-	-	7,67	-	7,67	-	88,23	-	0,66			4,04
26.01.17	24,00	-	97,69	89,63	8,06	87,42	50,02	37,40	7,00	5,00	3,33	8,45	-	-	8,71	-	8,71	-	86,84	-	0,74			4,06
27.01.17	24,00	-	97,44	90,37	7,07	85,53	49,85	35,68	7,00	5,00	3,19	7,55	-	-	7,75	-	7,75	-	85,35	-	0,64			3,84
28.01.17	24,00	-	98,56	90,03	8,53	84,13	49,45	34,68	7,00	5,00	3,10	8,89	-	-	9,16	-	9,16	-	83,45	-	0,74			3,85
29.01.17	24,00	-	97,62	89,94	7,68	82,70	48,56	34,14	7,00	5,00	3,04	8,12	-	-	8,36	-	8,36	-	82,61	-	0,67			3,71
30.01.17	24,00	-	98,27	90,90	7,37	82,76	48,76	34,00	7,00	5,00	3,06	7,81	-	-	8,03	-	8,03	-	82,60	-	0,64			3,71
31.01.17	24,00	-	98,44	91,45	6,99	82,80	48,81	33,99	7,00	5,00	3,08	7,43	-	-	7,65	-	7,65	-	82,63	-	0,62			3,69
01.02.17	24,00	-	85,43	79,31	6,12	82,70	48,46	34,24	7,00	5,00	2,62	7,37	-	-	7,60	-	7,60	-	82,52	-	0,61			3,23
02.02.17	24,00	-	98,57	90,36	8,21	82,99	48,44	34,55	7,00	5,00	3,10	8,51	-	-	8,78	-	8,78	-	82,88	-	0,71			3,81
03.02.17	24,00	-	97,24	90,25	6,99	82,28	48,15	34,13	7,00	5,00	3,05	7,32	-	-	7,55	-	7,55	-	82,16	-	0,60			3,66
04.02.17	24,00	-	98,70	90,49	8,21	82,47	48,31	34,16	7,00	5,00	3,07	8,51	-	-	8,76	-	8,76	-	82,38	-	0,70			3,77
05.02.17	24,00	-	100,63	89,56	11,07	82,62	48,04	34,58	7,00	5,00	3,08	11,32	-	-	11,66	-	11,66	-	82,72	-	0,94			4,02
06.02.17	24,00	-	96,55	88,55	8,00	83,29	47,47	35,82	7,00	5,00	3,16	8,10	-	-	8,35	-	8,35	-	83,36	-	0,68			3,84
07.02.17	24,00	-	95,81	88,39	7,42	88,20	48,40	39,80	7,00	5,00	3,51	7,52	-	-	7,79	-	7,79	-	88,45	-	0,67			4,18
08.02.17	24,00	-	97,26	89,07	8,19	91,59	50,06	41,53	7,00	5,00	3,69	8,43	-	-	8,73	-	8,73	-	91,44	-	0,77			4,45
09.02.17	24,00	-	97,17	89,16	8,01	91,44	50,08	41,36	7,00	5,00	3,68	8,24	-	-	8,53	-	8,53	-	91,30	-	0,75			4,43
10.02.17	24,00	-	97,16	89,75	7,41	91,91	50,70	41,21	7,00	5,00	3,69	7,62	-	-	7,89	-	7,89	-	91,74	-	0,70			4,39
11.02.17	24,00	-	97,92	89,90	8,02	92,04	50,96	41,08	7,00	5,00	3,69	8,18	-	-	8,46	-	8,46	-	91,92	-	0,75			4,44
12.02.17	24,00	-	99,82	89,84	9,98	92,06	51,13	40,93	7,00	5,00	3,67	10,14	-	-	10,52	-	10,52	-	91,98	-	0,93			4,61
13.02.17	24,00	-	98,12	90,62	7,50	91,44	51,49	39,95	7,00	5,00	3,61	7,73	-	-	8,01	-	8,01	-	91,25	-	0,70			4,31
14.02.17	24,00	-	98,36	90,69	7,67	90,15	51,79	38,36	7,00	5,00	3,47	7,94	-	-	8,21	-	8,21	-	89,67	-	0,71			4,18
15.02.17	24,00	-	99,07	90,55	8,52	88,56	51,10	37,46	7,00	5,00	3,38	8,74	-	-	9,05	-	9,05	-	88,50	-	0,77			4,15
16.02.17	24,00	-	98,16	90,44	7,72	86,85	50,45	36,40	7,00	5,00	3,28	7,96	-	-	8,21	-	8,21	-	86,37	-	0,69			3,97
17.02.17	24,00	-	98,09	90,74	7,35	85,81	50,08	35,73	7,00	5,00	3,22	7,65	-	-	7,88	-	7,88	-	85,64	-	0,66			3,88
18.02.17	24,00	-	99,89	90,92	8,97	85,88	50,23	35,65	7,00	5,00	3,24	9,12	-	-	9,41	-	9,41	-	85,88	-	0,78			4,02
19.02.17	24,00	-	100,28	91,11	9,17	86,04	50,51	35,53	7,00	5,00	3,23	9,31	-	-	9,61	-	9,61	-	85,91	-	0,80			4,03
20.02.17	24,00	-	98,95	91,11	7,84	85,66	50,53	35,13	7,00	5,00	3,20	7,91	-	-	8,15	-	8,15	-	85,54	-	0,68			3,88
21.02.17	24,00		99,71	91,05	8,66	85,86	50,42	35,44	7,00	5,00	3,22	8,78	-	-	9,06	-	9,06	-	85,78	-	0,75	-	-	3,98
Среднее	24,00	-	97,71	89,75	7,97	86,69	49,80	36,89	7,00	5,00	3,29	8,26	-	-	8,52	-	8,52	-	86,53	-	0,72	-	-	4,01
Итого	720,00		2931,44	2692,46	238,98						98,76	247,69	0,00	0,00	255,67	0,00	255,67	0,00			21,46	0,00	0,00	120,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	32435,90	29377,00	4590,38	-	4722,83	-	789,32	-	-
	07.02.17 07:00	33895,09	30719,62	4712,87	-	4849,07	-	846,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **255,67** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 24 ФЕВ 2017 г.