Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-										35,23	0,00	35,23	35,95	0,00	35,95	-	67,38	12,55				2,37
24.01.17	24,00	-										34,51	0,00	34,51	35,21	0,00	35,21	-	67,81	12,22				2,34
25.01.17	24,00	-										35,91	0,00	35,91	36,64	0,00	36,64	-	64,78	10,19				2,33
26.01.17	24,00	-										38,19	0,00	38,19	38,97	0,00	38,97	-	59,24	9,66				2,26
27.01.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	63,09	11,84				2,28
28.01.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	65,98	12,20				2,39
29.01.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	65,50	11,82				2,37
30.01.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	65,70	11,59				2,38
31.01.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	65,42	11,94				2,37
01.02.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	66,43	11,55				2,40
02.02.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	65,86	10,45				2,38
03.02.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	65,82	11,02				2,38
04.02.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	66,34	11,56				2,40
05.02.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	64,61	11,24				2,34
06.02.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	64,41	7,95				2,33
07.02.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	66,63	3,64				2,41
08.02.17	24,00	-										36,20	0,00	36,20	36,94	0,00	36,94	-	69,61	4,63				2,52
09.02.17	24,00	-										35,59	0,00	35,59	36,32	0,00	36,32	-	68,91	5,77				2,45
10.02.17	24,00	-										35,73	0,00	35,73	36,46	0,00	36,46	-	67,48	6,76				2,41
11.02.17	24,00	-										36,90	0,00	36,90	37,65	0,00	37,65	-	67,80	8,10				2,50
12.02.17	24,00	-										41,66	0,00	41,66	42,51	0,00	42,51	-	67,73	7,84				2,82
13.02.17	24,00	-										38,87	0,00	38,87	39,66	0,00	39,66	-	67,30	9,47				2,62
14.02.17	24,00	-										32,17	0,00	32,17	32,83	0,00	32,83	-	69,10	11,91				2,22
15.02.17	24,00	-										34,99	0,00	34,99	35,70	0,00	35,70	-	66,13	12,03				2,31
16.02.17	24,00	-										32,98	0,00	32,98	33,65	0,00	33,65	-	66,75	10,97				2,20
17.02.17	24,00	-										31,70	0,00	31,70	32,35	0,00	32,35	-	67,39	11,44				2,14
18.02.17	24,00	-										31,45	0,00	31,45	32,09	0,00	32,09	-	66,67	12,10				2,10
19.02.17	24,00	-										38,95	0,00	38,95	39,74	0,00	39,74	-	65,46	12,37				2,55
20.02.17	24,00	-										34,29	0,00	34,29	34,99	0,00	34,99	-	66,13	12,71				2,27
21.02.17	24,00	-										30,10	0,00	30,10	30,71	0,00	30,71	-	67,04	11,75				2,02
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,66	-	35,66	36,39	-	36,39	-	66,28	10,31	-	-	-	2,36
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	1069,82	0,00	1069,82	1091,65	0,00	1091,65	0,00			0,00	0,00	0,00	70,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	73713,34	0,00	0,00	-	0,00	-	5310,49		-
	22.02.17 06:00	74347,83	0,00	0,00	-	0,00	-	5352,81		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1091,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

24 ФЕВ 2017

«____» _____ г.