Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208363-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208363 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	168,94	168,94	0,00	78,58	59,19	19,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
24.01.17	24,00	-	157,25	157,25	0,00	78,55	58,94	19,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
25.01.17	24,00	-	164,80	164,80	0,00	76,51	56,65	19,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
26.01.17	24,00	-	166,03	166,03	0,00	76,72	56,91	19,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
27.01.17	24,00	-	166,93	166,93	0,00	76,35	57,27	19,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
28.01.17	24,00	-	167,18	167,18	0,00	73,68	55,70	17,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
29.01.17	24,00	-	167,35	167,35	0,00	73,83	55,89	17,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
30.01.17	24,00	-	167,22	167,22	0,00	71,74	54,52	17,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
31.01.17	24,00	-	167,12	167,12	0,00	73,69	55,55	18,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
01.02.17	24,00	-	167,75	167,75	0,00	73,28	55,35	17,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
02.02.17	24,00	-	167,39	167,39	0,00	72,91	54,73	18,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
03.02.17	24,00	-	166,98	166,98	0,00	74,14	55,60	18,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
04.02.17	24,00	-	167,08	167,08	0,00	74,24	55,75	18,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
05.02.17	24,00	-	166,86	166,86	0,00	73,41	54,92	18,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
06.02.17	24,00	-	161,99	161,99	0,00	75,96	55,15	20,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
07.02.17	24,00	-	121,67	121,67	0,00	75,71	54,20	21,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
08.02.17	24,00	-	96,16	96,16	0,00	82,21	59,09	23,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
09.02.17	24,00	-	170,14	170,14	0,00	81,15	58,69	22,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
10.02.17	24,00	-	169,29	169,29	0,00	80,70	58,67	22,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
11.02.17	24,00	-	166,20	166,20	0,00	79,69	57,83	21,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
12.02.17	24,00	-	163,09	163,09	0,00	79,12	57,82	21,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
13.02.17	24,00	-	96,38	96,38	0,00	78,31	58,41	19,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
14.02.17	24,00	-	166,96	166,96	0,00	78,19	58,71	19,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
15.02.17	24,00	-	166,28	166,28	0,00	77,93	58,53	19,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
16.02.17	24,00	-	167,53	167,53	0,00	77,35	57,93	19,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
17.02.17	24,00	-	162,82	162,82	0,00	76,95	57,76	19,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
18.02.17	24,00	-	167,64	167,64	0,00	76,14	57,32	18,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
19.02.17	24,00	-	167,77	167,77	0,00	74,93	56,74	18,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
20.02.17	24,00	-	167,86	167,86	0,00	75,51	57,20	18,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
21.02.17	24,00	-	169,41	169,41	0,00	75,26	56,84	18,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
Среднее	24,00	-	160,34	160,34	-	76,42	56,93	19,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
Итого	720,00		4810,07	4810,07	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	93,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 05:00	10915,14	10381,41	-	-	-	-	240,70	-	-
	22.02.17 06:00	15935,29	15191,75	-	-	-	-	350,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.