Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	142,70	142,70	0,00	86,37	52,38	33,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
24.01.17	24,00	-	141,98	141,98	0,00	86,22	52,08	34,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
25.01.17	24,00	-	141,56	141,56	0,00	86,04	51,39	34,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
26.01.17	24,00	-	142,18	142,18	0,00	85,27	51,04	34,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
27.01.17	24,00	-	142,82	142,82	0,00	83,38	50,81	32,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
28.01.17	24,00	-	142,84	142,84	0,00	82,25	50,50	31,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
29.01.17	24,00	-	142,20	142,20	0,00	80,63	49,67	30,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
30.01.17	24,00	-	143,56	143,56	0,00	80,67	49,82	30,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
31.01.17	24,00	-	144,56	144,56	0,00	80,73	50,01	30,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
01.02.17	24,00	-	143,29	143,29	0,00	80,63	49,62	31,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
02.02.17	24,00	-	142,30	142,30	0,00	80,84	49,33	31,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
03.02.17	24,00	-	142,54	142,54	0,00	80,19	49,16	31,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
04.02.17	24,00	-	143,80	143,80	0,00	80,38	49,48	30,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
05.02.17	24,00	-	142,74	142,74	0,00	80,49	49,19	31,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
06.02.17	24,00	-	138,87	138,87	0,00	80,94	47,88	33,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
07.02.17	24,00	-	138,16	138,16	0,00	85,47	48,51	36,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
08.02.17	24,00	-	139,84	139,84	0,00	88,92	50,52	38,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,38
09.02.17	24,00	-	140,33	140,33	0,00	88,83	50,99	37,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
10.02.17	24,00	-	142,22	141,76	0,46	89,35	52,08	37,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,34
11.02.17	24,00	-	143,28	143,28	0,00	89,51	52,10	37,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,37
12.02.17	24,00	-	143,62	143,62	0,00	89,55	52,28	37,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
13.02.17	24,00	-	144,32	144,32	0,00	89,02	52,78	36,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
14.02.17	24,00	-	145,25	145,25	0,00	87,97	53,15	34,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
15.02.17	24,00	-	144,15	144,15	0,00	86,34	52,29	34,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
16.02.17	24,00	-	143,91	143,91	0,00	84,81	51,54	33,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
17.02.17	24,00	-	144,03	144,03	0,00	83,73	51,17	32,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
18.02.17	24,00	-	144,47	144,47	0,00	83,75	51,37	32,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
19.02.17	24,00	-	145,21	145,21	0,00	83,95	51,68	32,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
20.02.17	24,00	-	144,81	144,81	0,00	83,53	51,60	31,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
21.02.17	24,00	-	143,84	143,84	0,00	83,52	51,13	32,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
Среднее	24,00	-	142,85	142,83	0,02	84,44	50,85	33,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
Итого	720,00		4285,38	4284,92	0,46						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	144,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	31432,54	31414,12	-	-	-	-	922,55		-
	22.02.17 06:00	35718,03	35699,15	-	-	-	-	1066,63		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.