Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 46
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207133 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	141,73	141,73	0,00	87,10	52,80	34,30	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
24.01.17	24,00	-	141,08	141,08	0,00	86,95	52,60	34,35	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
25.01.17	24,00	-	140,63	140,63	0,00	86,80	52,03	34,77	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
26.01.17	24,00	-	141,25	141,25	0,00	86,00	51,69	34,31	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
27.01.17	24,00	-	142,04	142,04	0,00	84,07	51,50	32,57	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
28.01.17	24,00	-	141,94	141,94	0,00	82,95	51,06	31,89	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
29.01.17	24,00	-	141,43	141,43	0,00	81,33	50,13	31,20	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
30.01.17	24,00	-	142,81	142,81	0,00	81,37	50,30	31,07	7,00	5,00	4,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
31.01.17	24,00	-	143,78	143,78	0,00	81,39	50,35	31,04	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
01.02.17	24,00	-	142,57	142,57	0,00	81,30	50,10	31,20	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
02.02.17	24,00	-	141,54	141,54	0,00	81,55	49,89	31,66	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
03.02.17	24,00	-	141,83	141,83	0,00	80,89	49,74	31,15	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
04.02.17	24,00	-	143,05	143,05	0,00	81,05	50,11	30,94	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
05.02.17	24,00	-	142,07	142,07	0,00	81,16	49,83	31,33	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
06.02.17	24,00	-	138,96	138,96	0,00	81,67	48,76	32,91	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
07.02.17	24,00	-	138,08	138,08	0,00	86,29	49,53	36,76	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
08.02.17	24,00	-	139,56	139,56	0,00	89,72	51,44	38,28	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
09.02.17	24,00	-	139,88	139,88	0,00	89,63	51,79	37,84	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,30
10.02.17	24,00	-	141,33	141,33	0,00	90,12	52,50	37,62	7,00	5,00	5,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,33
11.02.17	24,00	-	142,11	142,11	0,00	90,27	52,98	37,29	7,00	5,00	5,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,31
12.02.17	24,00	-	142,33	142,33	0,00	90,31	53,22	37,09	7,00	5,00	5,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,29
13.02.17	24,00	-	143,10	143,10	0,00	89,74	53,40	36,34	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
14.02.17	24,00	-	143,71	143,71	0,00	88,65	53,71	34,94	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
15.02.17	24,00	-	142,98	142,98	0,00	87,03	52,96	34,07	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
16.02.17	24,00	-	142,61	142,61	0,00	85,49	52,11	33,38	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
17.02.17	24,00	-	142,81	142,81	0,00	84,39	51,77	32,62	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
18.02.17	24,00	-	143,36	143,36	0,00	84,39	51,75	32,64	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,69
19.02.17	24,00	-	143,88	143,88	0,00	84,61	52,05	32,56	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,69
20.02.17	24,00	-	143,60	143,60	0,00	84,18	51,94	32,24	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
21.02.17	24,00	-	142,63	142,63	0,00	84,19	51,61	32,58	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
Среднее	24,00	-	141,96	141,96	-	85,15	51,46	33,70	7,00	5,00	4,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
Итого	720,00		4258,68	4258,68	0,00						143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	143,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	31562,50	31568,34	0,00	-	0,00	-	926,76	-	-
	22.02.17 06:00	35815,32	35821,16	0,00	-	0,00	-	1070,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» ФЕВ 2017 г.