Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	133,65	133,41	0,24	86,56	48,21	38,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
24.01.17	24,00	-	132,69	132,69	0,00	86,41	47,97	38,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
25.01.17	24,00	-	132,35	132,35	0,00	86,26	47,34	38,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,16
26.01.17	24,00	-	133,05	133,05	0,00	85,49	47,17	38,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,10
27.01.17	24,00	-	133,73	133,42	0,31	83,55	47,20	36,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
28.01.17	24,00	-	133,53	133,53	0,00	82,47	46,80	35,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
29.01.17	24,00	-	133,17	133,17	0,00	80,84	46,00	34,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
30.01.17	24,00	-	134,18	134,18	0,00	80,88	46,12	34,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
31.01.17	24,00	-	135,07	135,07	0,00	80,91	46,27	34,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
01.02.17	24,00	-	134,04	134,04	0,00	80,82	45,91	34,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
02.02.17	24,00	-	133,06	133,06	0,00	81,06	45,59	35,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
03.02.17	24,00	-	133,34	133,34	0,00	80,40	45,45	34,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
04.02.17	24,00	-	134,51	134,51	0,00	80,57	45,78	34,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
05.02.17	24,00	-	133,65	133,65	0,00	80,67	45,48	35,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
06.02.17	24,00	-	130,51	130,51	0,00	81,12	44,26	36,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
07.02.17	24,00	-	129,65	129,65	0,00	85,70	44,66	41,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
08.02.17	24,00	-	130,97	130,97	0,00	89,15	46,36	42,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,61
09.02.17	24,00	-	131,33	131,33	0,00	89,07	46,80	42,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
10.02.17	24,00	-	132,68	132,68	0,00	89,55	47,60	41,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,57
11.02.17	24,00	-	133,69	133,69	0,00	89,71	48,27	41,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,55
12.02.17	24,00	-	134,03	134,03	0,00	89,75	48,41	41,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,55
13.02.17	24,00	-	134,63	134,63	0,00	89,20	48,92	40,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
14.02.17	24,00	-	135,15	135,15	0,00	88,15	49,31	38,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
15.02.17	24,00	-	134,44	134,44	0,00	86,51	48,54	37,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
16.02.17	24,00	-	134,13	134,13	0,00	84,99	47,89	37,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
17.02.17	24,00	-	134,15	134,15	0,00	83,89	47,60	36,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
18.02.17	24,00	-	134,70	134,70	0,00	83,89	47,77	36,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
19.02.17	24,00	-	135,25	135,25	0,00	84,11	48,12	35,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
20.02.17	24,00	-	134,70	134,70	0,00	83,96	47,83	36,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87
21.02.17	24,00	-	134,70	134,70	0,00	83,96	47,83	36,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87
Среднее	24,00	-	133,49	133,47	0,02	84,65	47,05	37,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,02
Итого	720,00		4004,73	4004,18	0,55						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	150,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	29769,80	29300,94	-	-	-	-	991,85	-	-
	22.02.17 06:00	33772,73	33291,51	-	-	-	-	1142,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.