Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	124,93	124,93	0,00	86,36	48,16	38,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
24.01.17	24,00	-	124,32	124,32	0,00	86,22	47,96	38,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
25.01.17	24,00	-	124,00	124,00	0,00	86,05	47,41	38,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
26.01.17	24,00	-	124,45	124,45	0,00	85,34	47,14	38,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
27.01.17	24,00	-	125,13	125,13	0,00	83,36	47,00	36,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
28.01.17	24,00	-	125,26	125,26	0,00	82,33	46,75	35,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
29.01.17	24,00	-	124,88	124,88	0,00	80,65	45,94	34,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
30.01.17	24,00	-	125,81	125,81	0,00	80,70	46,13	34,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
31.01.17	24,00	-	126,79	126,79	0,00	80,73	46,20	34,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
01.02.17	24,00	-	125,76	125,76	0,00	80,64	45,85	34,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
02.02.17	24,00	-	124,80	124,80	0,00	80,88	45,62	35,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
03.02.17	24,00	-	125,07	125,07	0,00	80,22	45,50	34,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
04.02.17	24,00	-	126,25	126,25	0,00	80,39	45,80	34,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
05.02.17	24,00	-	125,39	125,39	0,00	80,49	45,49	35,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
06.02.17	24,00	-	122,42	122,42	0,00	80,87	44,24	36,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
07.02.17	24,00	-	121,63	121,63	0,00	85,42	44,70	40,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
08.02.17	24,00	-	122,79	122,79	0,00	88,92	46,34	42,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
09.02.17	24,00	-	123,00	123,00	0,00	88,84	46,62	42,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
10.02.17	24,00	-	124,08	124,08	0,00	89,33	47,32	42,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,22
11.02.17	24,00	-	124,84	124,84	0,00	89,49	47,87	41,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
12.02.17	24,00	-	124,93	124,93	0,00	89,54	48,05	41,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
13.02.17	24,00	-	125,55	125,55	0,00	88,99	48,32	40,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
14.02.17	24,00	-	126,19	126,19	0,00	87,98	48,78	39,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
15.02.17	24,00	-	125,51	125,51	0,00	86,32	48,16	38,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
16.02.17	24,00	-	125,19	125,19	0,00	84,84	47,61	37,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
17.02.17	24,00	-	125,33	125,33	0,00	83,70	47,27	36,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
18.02.17	24,00	-	126,01	126,01	0,00	83,69	47,31	36,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
19.02.17	24,00	-	126,40	126,40	0,00	83,93	47,66	36,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
20.02.17	24,00	-	126,02	126,02	0,00	83,49	47,56	35,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
21.02.17	24,00	-	125,31	125,31	0,00	83,50	47,24	36,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
Среднее	24,00	-	124,93	124,93	-	84,44	46,87	37,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70
Итого	720,00		3748,04	3748,04	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	140,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	33643,37	33641,66	-	-	-	-	1087,49	-	-
	22.02.17 06:00	37386,12	37384,41	-	-	-	-	1228,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.