Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	228,94	213,27	15,67	88,85	67,04	21,81	7,00	5,00	5,01	118,40	105,78	12,62	122,54	108,67	13,87	-	88,98	78,77	1,05			6,06
24.01.17	24,00	-	224,94	209,04	15,90	88,31	66,39	21,92	7,00	5,00	4,95	115,89	103,74	12,15	119,89	106,61	13,28	-	88,44	78,14	1,05			6,01
25.01.17	24,00	-	222,00	205,86	16,14	88,35	65,69	22,66	7,00	5,00	5,05	114,53	102,06	12,47	118,48	104,86	13,62	-	88,47	77,76	1,06			6,11
26.01.17	24,00	-	225,50	209,97	15,53	87,61	65,47	22,14	7,00	5,00	5,01	116,21	103,89	12,32	120,16	106,75	13,41	-	87,72	77,27	1,02			6,02
27.01.17	24,00	-	232,55	218,56	13,99	86,30	65,61	20,69	7,00	5,00	4,83	119,33	108,05	11,28	123,30	110,98	12,32	-	86,43	76,65	0,92			5,75
28.01.17	24,00	-	227,89	211,69	16,20	84,53	64,11	20,42	7,00	5,00	4,67	118,33	104,64	13,69	122,08	107,36	14,72	-	84,65	74,98	1,04			5,71
29.01.17	24,00	-	223,17	206,71	16,46	83,35	63,01	20,34	7,00	5,00	4,55	116,34	102,24	14,10	119,91	104,76	15,15	-	83,47	73,81	1,04			5,59
30.01.17	24,00	-	221,89	207,31	14,58	83,52	62,94	20,58	7,00	5,00	4,58	114,73	102,52	12,21	118,29	105,13	13,16	-	83,64	73,80	0,92			5,50
31.01.17	24,00	-	233,35	217,83	15,52	83,77	63,83	19,94	7,00	5,00	4,67	120,79	107,64	13,15	124,59	110,38	14,21	-	83,88	74,57	0,99			5,66
01.02.17	24,00	-	222,68	207,44	15,24	82,18	62,24	19,94	7,00	5,00	4,46	115,44	102,67	12,77	118,95	105,14	13,81	-	82,31	72,91	0,95			5,40
02.02.17	24,00	-	222,03	206,76	15,27	83,30	62,55	20,75	7,00	5,00	4,62	115,21	102,34	12,87	118,77	104,88	13,89	-	83,42	73,61	0,96			5,57
03.02.17	24,00	-	224,18	208,78	15,40	83,51	62,91	20,60	7,00	5,00	4,63	116,37	103,24	13,13	119,99	105,87	14,12	-	83,64	73,88	0,97			5,60
04.02.17	24,00	-	224,09	209,20	14,89	83,62	63,09	20,53	7,00	5,00	4,61	116,07	103,43	12,64	119,72	106,06	13,66	-	83,74	74,07	0,94			5,55
05.02.17	24,00	-	222,32	204,85	17,47	83,52	62,73	20,79	7,00	5,00	4,63	116,47	101,24	15,23	120,10	103,74	16,36	-	83,64	73,86	1,10			5,73
06.02.17	24,00	-	217,59	200,49	17,10	84,95	62,58	22,37	7,00	5,00	4,88	113,64	99,16	14,48	117,31	101,67	15,64	-	85,09	74,49	1,07			5,95
07.02.17	24,00	-	212,85	197,39	15,46	87,17	62,98	24,19	7,00	5,00	5,16	110,44	97,67	12,77	114,16	100,21	13,95	-	87,31	75,73	0,98			6,14
08.02.17	24,00	-	219,51	204,68	14,83	90,38	65,77	24,61	7,00	5,00	5,42	113,48	101,19	12,29	117,55	104,05	13,50	-	90,51	78,84	0,98			6,40
09.02.17	24,00	-	222,50	207,91	14,59	90,70	66,40	24,30	7,00	5,00	5,43	114,93	102,78	12,15	119,09	105,66	13,43	-	90,83	79,25	0,97			6,40
10.02.17	24,00	-	224,65	210,46	14,19	90,75	66,94	23,81	7,00	5,00	5,37	115,73	103,97	11,76	119,91	106,93	12,98	-	90,88	79,57	0,95			6,32
11.02.17	24,00	-	227,50	211,95	15,55	91,05	67,55	23,50	7,00	5,00	5,37	117,81	104,67	13,14	122,11	107,68	14,43	-	91,17	79,98	1,05			6,42
12.02.17	24,00	-	228,38	210,91	17,47	90,84	67,29	23,55	7,00	5,00	5,40	118,17	104,14	14,03	122,48	107,10	15,38	-	90,95	79,70	1,17			6,57
13.02.17	24,00	-	228,90	215,25	13,65	90,35	67,62	22,73	7,00	5,00	5,22	117,12	106,18	10,94	121,35	109,21	12,14	-	90,47	79,58	0,92			6,14
14.02.17	24,00	-	223,98	210,33	13,65	89,48	66,93	22,55	7,00	5,00	5,07	109,90	98,66	11,24	113,79	101,43	12,36	-	89,59	78,45	0,91			5,98
15.02.17	24,00	-	222,27	208,32	13,95	88,73	66,23	22,50	7,00	5,00	5,02	109,20	97,66	11,54	113,03	100,30	12,73	-	88,85	77,72	0,93			5,94
16.02.17	24,00	-	210,28	196,19	14,09	87,49	64,61	22,88	7,00	5,00	4,83	103,61	91,98	11,63	107,15	94,37	12,78	-	87,59	76,20	0,91			5,74
17.02.17	24,00	-	204,34	189,58	14,76	86,45	63,52	22,93	7,00	5,00	4,70	101,44	89,00	12,44	104,82	91,28	13,54	-	86,57	74,99	0,94			5,64
18.02.17	24,00	-	205,70	189,80	15,90	86,55	63,82	22,73	7,00	5,00	4,69	102,59	89,01	13,58	106,01	91,28	14,73	-	86,68	75,20	1,02			5,70
19.02.17	24,00	-	207,01	190,02	16,99	86,54	63,83	22,71	7,00	5,00	4,71	103,46	88,61	14,85	106,92	90,85	16,07	-	86,68	75,19	1,08			5,80
20.02.17	24,00	-	204,48	189,02	15,46	86,42	63,82	22,60	7,00	5,00	4,63	101,14	87,84	13,30	104,49	90,09	14,40	-	86,55	75,08	0,99			5,62
21.02.17	24,00	-	198,76	185,00	13,76	84,23	62,00	22,23	7,00	5,00	4,45	97,74	86,10	11,64	100,82	88,21	12,61	-	84,30	73,16	0,84			5,29
Среднее	24,00	-	220,47	205,15	15,32	86,76	64,65	22,11	7,00	5,00	4,89	112,82	100,07	12,75	116,59	102,72	13,88	-	86,88	76,24	0,99	-	-	5,88
Итого	720,00		6614,23	6154,57	459,66						146,60	3384,51	3002,10	382,41	3497,76	3081,51	416,25	0,00			29,69	0,00	0,00	176,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	51517,97	47303,48	28120,45	24208,30	28830,93	24700,67	970,39	-	-
	07.02.17 07:00	54896,96	50447,00	29871,15	25763,75	30638,02	26296,39	1056,84	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **416,25** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.

печать энергосбыта