Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	142,71	127,26	15,45	88,45	50,95	37,50	7,00	5,00	4,88	14,35	-	-	14,88	-	14,88	-	88,48	-	1,27			6,15
24.01.17	24,00	-	139,20	124,80	14,40	87,91	50,18	37,73	7,00	5,00	4,80	13,47	-	-	13,90	-	13,90	-	87,87	-	1,19			5,98
25.01.17	24,00	-	139,91	122,98	16,93	87,93	49,34	38,59	7,00	5,00	4,84	15,98	-	-	16,53	-	16,53	-	87,98	-	1,41			6,24
26.01.17	24,00	-	142,98	125,48	17,50	87,21	49,40	37,81	7,00	5,00	4,84	16,58	-	-	17,15	-	17,15	-	87,03	-	1,45			6,28
27.01.17	24,00	-	147,62	130,44	17,18	85,92	50,04	35,88	7,00	5,00	4,76	16,28	-	-	16,80	-	16,80	-	85,93	-	1,40			6,17
28.01.17	24,00	-	144,22	126,57	17,65	84,19	48,94	35,25	7,00	5,00	4,53	16,84	-	-	17,39	-	17,39	-	84,12	-	1,42			5,95
29.01.17	23,00	-	137,41	118,27	19,14	82,96	47,87	35,09	7,00	5,00	4,18	18,80	-	-	19,39	-	19,39	-	82,95	-	1,56			5,74
30.01.17	24,00	-	143,20	123,78	19,42	83,13	48,12	35,01	7,00	5,00	4,38	18,89	-	-	19,47	-	19,47	-	83,19	-	1,57			5,96
31.01.17	24,00	-	144,15	129,98	14,17	83,40	49,13	34,27	7,00	5,00	4,50	13,71	-	-	14,13	-	14,13	-	83,42	-	1,14			5,64
01.02.17	24,00	-	139,43	124,26	15,17	81,78	47,54	34,24	7,00	5,00	4,32	14,51	-	-	14,92	-	14,92	-	81,60	-	1,19			5,50
02.02.17	24,00	-	139,37	123,69	15,68	82,91	47,56	35,35	7,00	5,00	4,45	14,85	-	-	15,30	-	15,30	-	82,92	-	1,23			5,68
03.02.17	24,00	-	140,52	124,79	15,73	83,12	48,03	35,09	7,00	5,00	4,45	14,91	-	-	15,34	-	15,34	-	83,11	-	1,24			5,69
04.02.17	24,00	-	142,33	124,97	17,36	83,23	48,14	35,09	7,00	5,00	4,45	16,56	-	-	17,06	-	17,06	-	83,24	-	1,38			5,83
05.02.17	24,00	-	140,83	122,49	18,34	83,13	47,51	35,62	7,00	5,00	4,43	17,58	-	-	18,11	-	18,11	-	83,14	-	1,46			5,90
06.02.17	24,00	-	135,06	120,01	15,05	84,48	46,80	37,68	7,00	5,00	4,59	14,29	-	-	14,73	-	14,73	-	84,61	-	1,21			5,80
07.02.17	24,00	-	133,05	118,00	15,05	86,68	46,31	40,37	7,00	5,00	4,84	14,24	-	-	14,72	-	14,72	-	86,95	-	1,24			6,08
08.02.17	24,00	-	136,96	122,02	14,94	89,92	48,46	41,46	7,00	5,00	5,14	14,12	-	-	14,65	-	14,65	-	89,92	-	1,27			6,41
09.02.17	24,00	-	138,77	123,88	14,89	90,26	49,12	41,14	7,00	5,00	5,17	14,12	-	-	14,63	-	14,63	-	90,20	-	1,28			6,45
10.02.17	24,00	-	141,44	125,38	16,06	90,32	49,72	40,60	7,00	5,00	5,16	15,40	-	-	15,96	-	15,96	-	90,34	-	1,39			6,55
11.02.17	24,00	-	142,46	126,30	16,16	90,62	50,30	40,32	7,00	5,00	5,16	15,45	-	-	16,01	-	16,01	-	90,53	-	1,40			6,56
12.02.17	24,00	-	143,61	125,58	18,03	90,41	50,13	40,28	7,00	5,00	5,13	17,34	-	-	17,95	-	17,95	-	90,19	-	1,57			6,70
13.02.17	24,00	-	143,88	128,19	15,69	89,96	50,84	39,12	7,00	5,00	5,09	14,96	-	-	15,49	-	15,49	-	89,80	-	1,35			6,44
14.02.17	24,00	-	145,79	130,77	15,02	89,13	51,41	37,72	7,00	5,00	5,01	14,30	-	-	14,79	-	14,79	-	88,79	-	1,27			6,28
15.02.17	24,00	-	145,16	129,67	15,49	88,33	50,89	37,44	7,00	5,00	4,91	14,93	-	-	15,43	-	15,43	-	88,33	-	1,32			6,23
16.02.17	24,00	-	144,27	128,48	15,79	87,05	50,24	36,81	7,00	5,00	4,78	15,34	-	-	15,85	-	15,85	-	86,86	-	1,33			6,11
17.02.17	24,00	-	143,03	129,46	13,57	86,08	50,23	35,85	7,00	5,00	4,67	13,29	-	-	13,71	-	13,71	-	86,00	-	1,15			5,82
18.02.17	24,00	-	146,36	129,56	16,80	86,21	50,36	35,85	7,00	5,00	4,69	16,41	-	-	16,94	-	16,94	-	86,25	-	1,41			6,10
19.02.17	24,00	-	147,63	130,37	17,26	86,19	50,66	35,53	7,00	5,00	4,67	16,88	-	-	17,44	-	17,44	-	86,24	-	1,46			6,13
20.02.17	24,00	-	144,93	130,09	14,84	86,06	50,74	35,32	7,00	5,00	4,63	14,53	-	-	14,99	-	14,99	-	86,11	-	1,25			5,88
21.02.17	24,00	-	141,16	127,42	13,74	83,95	49,43	34,52	7,00	5,00	4,43	13,51	-	-	13,93	-	13,93	-	83,34	-	1,13			5,56
Среднее	23,97	-	141,91	125,83	16,08	86,36	49,28	37,08	7,00	5,00	4,73	15,41	-	-	15,92	-	15,92	-	86,31	-	1,33	-	-	6,06
Итого	719,00		4257,44	3774,94	482,50						141,89	462,42	0,00	0,00	477,59	0,00	477,59	0,00			39,91	0,00	0,00	181,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 06:00	80336,53	67923,87	12559,29	-	12854,48	-	2548,89	-	-
	07.02.17 07:00	82452,98	69791,83	12796,29	-	13098,96	-	2637,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **181,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **477,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» _____ г.
печать энергосбыта